

學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及

### 學生學習的良好環境

#### 一、安全檢核表紀錄

臺南市新營區新進國小校舍安全檢核小組執掌表

填表日期： 年 月 日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	林良駿	綜理決策、檢查、維修事宜，危機處理總指揮	
執行秘書	總務主任	許志偉	負責規劃、執行檢查、彙整相關資料、協助勘驗及辦理修繕工作	
成員	教務主任	何翊綺	提供諮詢，協助檢查、執行與其他相關事宜	
成員	學務主任	翁慈青	協助檢查、執行之監督與其他相關事宜（運動遊戲場管及設施）	
成員	家長會長	劉立綸	提供諮詢，協助檢查、執行之監督與其他相關事宜	
成員	教師代表	學年主任（低）	協助檢查、執行之監督與其他相關事宜（運動遊戲場管及設施）	
成員	教師代表	學年主任（中）	協助檢查、執行之監督與其他相關事宜（各教室）	
成員	教師代表	學年主任（高）	協助檢查、執行之監督與其他相關事宜（各教室）	
委員	教師代表	幼兒園主任	協助檢查、執行之監督與其他相關事宜（各教室）	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

## 「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市新營區新進國小

檢核日期：111年8月16日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：

校方代表：

# 校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：新營區新進國小

學校人數：1110 人

校園安全檢核表檢核日期：111 年 8 月 26 日

填表日期：111 年 8 月 26 日

列管編號	不需填
<p><input checked="" type="checkbox"/> 無改善事項</p> <p>缺失改善進度：</p> <p><input type="checkbox"/> 已自行處理完畢</p> <p><input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢</p> <p><input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助</p> <p><input type="checkbox"/> 尚未處理</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：</p>	
簡述：	

製表人：

教師兼  
總務主任 許志偉

單位主管：

教師兼  
總務主任 許志偉

## 「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市新營區新進國小

檢核日期：112年 月 日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：

 許志偉  
總務主任

校方代表：

 林良驗  
臺南市新營區新進國小校長

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：新營區新進國小

學校人數：1114 人

校園安全檢核表檢核日期：112 年 2 月 9 日

填表日期：112 年 2 月 9 日

列管編號	不需填
<input checked="" type="checkbox"/> 無改善事項 缺失改善進度： <input type="checkbox"/> 已自行處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助 <input type="checkbox"/> 尚未處理 <input type="checkbox"/> 其他：	
簡述：	

製表人：

教師兼  
總務主任 許志偉

單位主管：

教師兼  
總務主任 許志偉

## 二、水塔清洗及飲水用定期檢驗紀錄

### 臺南市新營區新進國小飲用水管理實施計畫

#### 一、依據：

1. 中華民國八十六年五月二十一日總統(86)華總(一)義字第八六〇〇二八八八〇號令修正公佈「飲用水管理條例」。
2. 行政院環境保護署八十七年二月四日(87)環署毒字第〇〇〇四六二〇號令發布「飲用水管理條例施行細則」。
3. 行政院環境保護署八十六年十二月三十一日(86)環署毒字第七四〇九六號令發布「飲用水設備維護管理辦法」。
4. 臺南市政府教育局 103 年 10 月 29 日南市教安(二)字第 1031017359 號函

#### 二、目的：

1. 確保飲用水水源水質。
2. 提昇學校飲用水品質。
3. 維護學校師生健康。

#### 三、設備管理與維護：

##### (一) 供水設備：

1. 中央飲水系統：(主機一組)
2. 飲水機：目前使用為龍泉牌飲水機：溫熱程控殺菌飲水機 7 台。

##### (二) 管理與維護：

1. 每半年水塔清洗一次。
2. 中央飲水系統：管理及維護保養內容依與廠商訂定之合約。
3. 飲水機：每三個月濾心更換一次，每一個月保養一次。
4. 以上維護均作成維護紀錄以備主管機關查核。

##### (三) 管理事項及負責單位：

工 作 項 目	負 責 單 位	備 註
向所在地縣市主管機關登記	總務主任	
定期維護	由總務處辦理委託程序	委託經中央機關認可之檢驗測定機構
檢測水質	委託經中央機關認可之檢驗測定機構	由總務處負責抽樣及檢體送檢
公佈水質狀況	總務處	
公佈飲用水維護紀錄	總務處	
定期清洗水塔	委託合格廠商	每月一次並作清洗紀錄
濾心維護清洗、更換、消毒	委託合格廠商	總務處承辦
沖洗飲水機按鈕及飲水台，並維護其外觀整潔	打掃學生	

#### 四、水質管理：

1. 學校場所設置供公眾飲用之飲用水設備，應依定期檢驗水質狀況並公布之。
2. 飲用水水質狀況之檢驗測定，由經中央主管機關認可之檢驗測定機構辦理採樣檢測，水質檢驗紀錄應保存二年，以備主管機關查核。
3. 檢驗期程：每隔三個月檢測大腸桿菌群及總菌落數。
4. 檢驗數量：依飲用水設備維護管理辦法第八條規定每次應執行抽驗台數之比例為八分之一。

#### 五、經檢驗不符合飲用水水質標準者，應立即採取下列措施：

1. 關閉進水水源，停止飲用。
2. 於飲用水設備明顯處懸掛告示警語。
3. 進行設備維修工作。
4. 自行定檢驗知悉水質不符合飲用水水質標準後三日內向所在地主管機關申報水質檢驗數據。前項設備維修工作完成後，應再進水質複驗，其已符合飲用水水質標準者，應檢具符合飲用水水質標準之證明文件向所在地主管機關報請查驗，完成改善後，始得再供飲用。

六、預期效益：確保學校飲用水水源水質，維護學校師生健康。

七、經費來源：學校相關經費項下支應。

八、為提高飲用水管理效率，本計劃得不定期提經校務會議討論修改本辦法。

九、本計劃經校務會議討論，呈校長核可後實施。

承辦人

教師兼  
事務組長  
唐貺怡

單位

教師兼  
總務主任  
許志偉

學校首長(校/園長)簽章：

臺南市新營區  
新通國小  
校長  
林良駿



學校定期請專業人員清洗水塔

### 飲水機定期保養維修紀錄


108年度 109. 110. 111 設備保養(維修)記錄表 <span style="float: right;">北棟三樓</span>																			
月/日	第1道 濾心	第2道 活性炭	第3道 濾心	RO 膜	後置 活性炭	水質 (ppm)	備註	技術人 員簽章	月/日	第1道 濾心	第2道 活性炭	第3道 濾心	RO 膜	後置 活性炭	水質 (ppm)	備註	技術人 員簽章		
3/28	✓	✓	✓																
6/11	✓	✓	✓																
9/4	✓	✓	✓																
12/1	✓	✓	✓			ok	Time	凱											
12/09	攪拌面板校正					ok	ok	凱											
8/1	✓	✓	✓					凱											
9/21	✓	✓	✓			ok		凱											
12/2	✓	✓	✓					凱											
3/31	✓	✓	✓																
6/11	✓	✓	✓					育											
9/11	✓	✓	✓					育											
12/2	✓	✓	✓					育											
3/9	✓	✓	✓					育											
上盟先進科技有限公司 技術維修部									TEL : (06)6566-618 FAX : (06)6566-661										

108年度 109. 110. 111 設備保養(維修)記錄表 <span style="float: right;">行政辦公室前</span>																			
月/日	第1道 濾心	第2道 活性炭	第3道 濾心	RO 膜	後置 活性炭	水質 (ppm)	備註	技術人 員簽章	月/日	第1道 濾心	第2道 活性炭	第3道 濾心	RO 膜	後置 活性炭	水質 (ppm)	備註	技術人 員簽章		
3/28	✓	✓	✓				ok Time	ok											
6/11	✓	✓	✓				ok Time												
9/4	✓	✓	✓				ok Time	凱											
12/1	✓	✓	✓			ok	ok	凱											
3/6	✓	✓	✓																
6/11	✓	✓	✓					凱											
9/21	✓	✓	✓					凱											
12/2	✓	✓	✓					凱											
3/31	✓	✓	✓					育											
6/11	✓	✓	✓					育											
9/11	✓	✓	✓					育											
12/2	✓	✓	✓					育											
3/9	✓	✓	✓					育											
上盟先進科技有限公司 技術維修部									TEL : (06)6566-618 FAX : (06)6566-661										





# 新進國小校園 18 臺飲水機分布圖



中正路



### 三、學生參與校園美化綠化工作



學生參與有機開心農場的整地、分股、堆肥…等等工作，使校園閒置空間得以充分利用。



校園打掃工作將植栽列為重點之一，學生定期巡檢所有植栽區內是否有人為垃圾及雜草。



教師指導學生清掃校園圍牆邊、角落的落葉、樹枝、垃圾，維護學生活動場地之安、整潔。



小志工每日巡檢蝴蝶園，除了維護環境清潔之外，積水的花盤植栽、天敵等等也是綠化重點。



每週四是全校資源回收日，由六年 5 班和棒球隊協助全校班級進行回收分類，日常生活中落實環境教育知能。

#### 四、每學期教室照度檢查紀錄

附件一

### 教室照明檢測登記表

教室：\_\_\_\_\_ 班級：\_\_\_\_\_ 測量日期：\_\_\_\_\_ 天氣：\_\_\_\_\_

#### 【教室桌面：不低於 500lx】




圖 8 教室課桌面照度檢測點

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
開燈測量(LUX)									
備註									

課桌燈之照度檢測，由教室範圍內以 100 cm 為距離點出 A、C、G、I 並找出各點之中間點分別為 B、D、H、F 及教室之中心點 共九點，其平均照度之計算方法為  $(A \times 1 + B \times 4 + C \times 1 + D \times 4 + E \times 16 + F \times 4 + G \times 1 + H \times 4 + I \times 1) / 36$  量測時應注意量測者應盡量低於照度計，以不干擾照度之檢測為原則。

#### 【黑板面：不低於 750Lux】




圖 7 黑板面照度檢測點

照明情形 / 位置	A	B	C	D	E	F	G
開燈測量(LUX)							
備註							

黑板之照度檢測，以黑板之中軸線由上往下 30 cm 處為 C 點，中心點 D 點，由下往上 30 cm 處為 E 點，向左右延伸 100 cm 為 A、B、F、G 四點，量測 7 點取平均值為其黑板之平均照度。量測時應注意量測者應盡量遠離照度計，以不干擾照度之檢測為原則。

資料來源：教育部 (2012a)。學校照明節能改善參考手冊第 69-70 頁。 [https://co2.ftis.org.tw/file\\_download/file](https://co2.ftis.org.tw/file_download/file)

健康中心 製

台南市新進國小111學年度教室採光測量紀錄表

附件二

位置	編號	班級	課桌部分標準500Lux									課桌燈照度	黑板部分標準750Lux							黑板燈照度	備註
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		A	B	C	D	E	F	G		
勤學樓1F	111	一1	314	484	500	519	478	558	457	458	560	488	851	561	751	710	796	944	655	753	
	112	一2	352	409	387	425	430	256	382	364	266	391	464	402	884	755	466	675	475	589	
	113	一3	363	349	353	203	133	393	357	280	280	233	809	264	676	572	389	662	454	547	
	114	一4	523	481	544	650	477	572	624	492	595	519	770	508	712	616	533	593	515	607	
	115	一5	601	550	744	620	542	506	486	519	455	548	818	434	724	550	426	960	386	614	
	117	一6	512	419	270	425	412	402	463	456	396	418	730	507	545	624	478	860	555	614	
	118	一7	646	709	528	486	437	431	398	356	339	468	1134	506	720	672	506	748	606	699	
	119	六5	462	489	350	580	498	444	493	444	405	486	830	485	653	530	430	650	494	582	
勤學樓3F	131	三1	467	495	460	512	488	499	531	574	551	504	784	704	1062	1054	1032	948	918	929	
	132	三2	404	413	432	442	476	450	409	426	431	450	882	765	1081	1022	872	771	760	879	
	133	三3	630	731	725	666	697	547	671	582	551	662	786	792	972	841	768	750	757	809	
	134	三4	581	788	929	638	620	509	586	594	667	633	791	751	864	775	861	753	762	794	
	135	三5	505	760	530	514	670	515	482	505	422	607	820	752	1084	1072	825	786	590	847	
	137	四4	505	531	495	496	569	417	480	527	472	526	855	750	1320	990	751	924	748	905	
	138	四3	537	570	661	535	599	506	500	544	576	569	851	750	1183	987	692	858	751	867	
	139	四2	602	630	587	591	555	568	598	544	540	571	793	732	867	847	755	788	736	788	
	130	四1	387	452	461	486	491	505	412	557	518	490	882	712	1132	1110	763	889	788	897	
	勤學樓4F	142	電腦	515	520	505	479	382	360	376	390	420	415	962	505	902	822	813	752	750	787
145		五7	476	482	462	498	520	402	585	561	450	502	1042	752	1204	1183	890	1040	802	988	
146		五6	501	515	486	518	535	500	746	728	730	557	975	860	1031	982	765	716	668	857	
147		五5	504	531	500	507	554	522	752	501	501	538	820	880	765	930	916	879	882	867	
148		五4	505	501	500	500	530	531	573	747	640	550	965	845	1123	1002	960	1328	853	1011	

台南市新進國小111學年度教室採光測量紀錄表

附件二

位置	編號	班級	課桌部分標準500Lux									課桌燈照度	黑板部分標準750Lux							黑板燈照度	備註
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		A	B	C	D	E	F	G		
北棟1樓	地下室	藝科	513	524	374	426	473	518	519	505	524	483									無黑板
	213	英村	501	572	515	296	341	340	303	414	363	379									移動式黑板無光源
	214	英村	1081	625	385	604	558	330	575	585	538	558									
北棟2樓	221	六美	635	780	1150	768	920	940	560	600	614	834	802	770	925	890	890	820	780	840	
	222	五美	1703	1750	1038	1056	1035	999	524	565	641	1054	924	808	1001	996	850	820	790	884	
	223	三美	1130	1555	1590	1032	890	925	544	562	620	956	790	792	932	865	810	785	775	821	
	224	四美	877	1180	980	666	811	818	588	560	514	801	848	760	988	960	875	807	821	866	
	225	藝科	625	545	688	622	622	762	665	662	653	637	910	888	862	850	826	810	805	850	
北棟3樓	231	電腦	900	868	712	585	562	515	503	512	505	598	562	510	538	500	362	476	426	482	白板
	233	藝科	1160	1069	1042	993	922	926	8000	815	722	1136	1320	1280	1296	1158	1282	1305	1122	1252	
	234	四6	1650	1300	1250	963	840	730	1004	699	580	908	958	850	1111	1201	925	989	1005	1006	
	235	四5	1550	1480	1300	887	1066	1020	1002	1102	980	1107	888	784	1003	1003	783	965	921	907	
	236	科任	590	562	511	733	537	677	505	568	920	591	668	620	820	805	760	625	702	714	
北棟4樓	241	五8	557	762	790	822	901	1031	914	881	1084	882	974	901	1038	952	885	977	753	926	
	242	六1	873	968	925	917	956	875	993	951	866	939	1072	892	1215	1032	896	1165	793	1009	
	243	六2	601	581	650	958	822	947	654	524	531	767	1025	791	865	855	781	884	801	857	
	244	六3	758	762	810	902	934	785	983	757	971	869	931	792	1103	942	818	875	770	890	
	245	六4	740	820	836	908	884	973	708	699	686	853	947	792	1128	982	814	872	848	912	
	246	藝科	501	504	500	666	592	504	789	656	628	589	960	945	893	860	762	770	780	853	

台南市新進國小111學年度教室採光測量紀錄表

附件二

位置	編號	班級	課桌部分標準500Lux									課桌燈照度	黑板部分標準750Lux							黑板燈照度	備註
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		A	B	C	D	E	F	G		
中棟 2樓	321	二1	670	665	602	750	853	673	605	634	695	753	682	633	782	844	813	663	652	724	
	322	二2	613	617	606	630	628	615	616	694	593	631	759	810	826	805	789	756	751	785	
	323	二3	590	633	790	767	753	792	578	690	662	728	662	760	761	864	859	764	780	779	
	324	二4	699	642	650	596	704	599	602	615	699	659	616	639	805	750	800	638	720	710	
中棟 3樓	331	二7	582	830	790	702	609	854	654	740	710	694	1032	779	1000	954	865	962	774	909	
	332	五1	669	686	690	871	884	845	696	650	740	810	762	789	913	890	807	753	808	817	
	333	二6	632	743	819	911	933	903	642	676	591	848	770	760	880	929	792	754	773	808	
	334	二5	872	966	1312	880	976	1020	690	751	764	937	1045	942	1005	991	819	840	825	924	
中棟 4樓	341	英科	626	730	1133	882	898	880	510	596	668	824	902	962	799	806	822	1021	823	876	
	342	五3	1019	968	1063	875	1035	1032	782	693	728	956	986	943	862	835	760	752	750	841	
	343	五2	1202	1107	1014	1099	1100	958	781	744	785	1028	822	800	904	891	789	880	735	832	
	344	儲藏室																			

台南市新進國小111學年度教室採光測量紀錄表

附件二

位置	編號	班級	課桌部分標準500Lux									課桌燈照度	黑板部分標準750Lux							黑板燈照度	備註
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		A	B	C	D	E	F	G		
南棟 1F	411	午餐室	618	588	600	572	633	644	733	735	695	637	790	705	780	712	691	755	681	731	白板
	412	科任	624	942	609	842	682	690	722	718	688	731	1190	780	977	828	800	823	888	898	
	413	科任	650	734	613	638	821	818	639	621	673	749	896	810	1004	793	751	1076	777	872	
	414	科任	532	946	731	667	955	784	584	938	1086	876	923	735	1104	826	788	1034	845	894	
	415	資源班	777	760	720	717	720	760	812	818	802	746								西側無黑板	
	415	資源班	689	853	644	729	767	812	782	800	818	777	803	801	1108	1032	766	1164	810	926	東側有黑板
南棟 2F	423	社科	385	495	449	501	651	657	473	446	464	572	930	738	1102	952	804	978	705	887	
	424	音1	541	480	518	508	676	723	564	570	511	613	1076	752	1132	915	793	1019	798	926	
	425	音2	495	578	525	460	556	532	415	454	470	525	1048	715	1138	987	771	835	751	892	
	426	音3	682	520	468	375	570	520	478	534	510	529	770	712	1012	942	781	815	753	826	
	427	自科	520	531	512	561	635	616	501	550	504	590	912	751	1038	913	775	792	751	847	
西棟 1F	513	英科	599	748	507	987	1133	965	503	800	765	958	617	602	812	765	712	491	480	640	
	514	英科	510	622	685	715	786	713	521	503	501	695	582	515	716	652	590	585	510	593	
	515	特教	814	1104	958	1009	1020	999	674	808	780	979	515	460	510	309	360	345	260	394	
西棟 2F	521	科任																			
	522	音樂準備室																			
	523	自科	774	782	685	636	693	667	681	788	754	708	612	582	784	736	718	585	509	647	
	524	自科	550	565	736	612	613	750	552	602	596	621	612	586	592	621	571	583	486	579	
	525	自科	922	632	622	633	755	568	548	582	552	677	826	750	1074	983	853	782	751	860	

# 新進國小教室黑板照度檢測實施報告

一、依據：本校一百一十一學年度視力保健實施計畫。

二、目的：

1. 協助總務處了解學校照明情形，以便更新改善照明之用，並確保學童視力保健之照明環境。
2. 瞭解不同時節學校學習空間照明情形及變化。
3. 讓學童瞭解閱讀空間的照明，照度充足與否對視力是有影響的。

三、實施時間：每學年開學前，作一次全校檢測。

四、實施方法：

1. 由健康中心派員逐班檢測，並記錄作參考備用。
2. 每班學童桌面以九分法檢測，黑板照度分七個面向檢測（如附件一）。
3. 班級檢測結果，製作表格以書面資料，通告導師，並建議應注意之方位，提醒光線不足之座位，隨時注意是否須開燈或遮蔽。
4. 檢測時間以不影響學生上課為原則，利用暑假開學前測量。
5. 製作全校「教室照明建議表」，向學校提出報告，做為總務處改善參考。
6. 依據 108 年 5 月 13 日臺教國署學字第 1080052915 號函指示，提高照度標準為教室桌面不低於 500Lux 為原則；黑板不低於 750Lux。

五、檢測用具：檢測儀器、記錄表格。

六、實施結果：

1. 檢測後登記在教室採光測量紀錄表（如附件二）。
2. 測量日期為 111/07/25~8/16 日（晴天），測量時低於標準照度者以有色底標標示。測量未達標準者選不同時段測 3 次，取最佳測量值記錄。
3. 依據標準，教室課桌照度平均須達 500Lux 以上，未達標準教室 11 間，為編號 111、112、113、117、118、119、132、130、142、213、214 及藝才科任教室（圖書館旁地下室）。
4. 依據標準，教室黑板照度平均須達 750Lux 以上，不合格者共 17 間，為編號 112、113、114、115、117、118、119、231、236、321、324、411、513、514、515、523、524，其中 142、231 及 411 為電腦教室使用白板。

七、實施建議：

1. 照度太低時，容易導致眼睛疲勞造成近視，照度太高則過分明亮刺眼，形成電力浪費。因測量時為暑假晴天，教室自然光較強導致多數教室黑板照度大於 1000Lux，提醒教師視光線開燈及適當使用窗簾遮光。
2. 請總務處參酌教室照度測量結果，列入燈具更換改善計畫。

護理師：

護理師 陳淑音

衛生組長 兼 衛生組組長 吳宜庭

事務組長：

教師兼 事務組長 唐貺怡

學務主任 兼 學生事務主任 翁慈青

總務主任 教師兼 總務主任 許志偉

校長：

臺南市新營區 新進國民小學校長 林良駿

## 五、無菸無毒環境營造紀錄



教師指導學生清除校園周邊人行道、停車場、水溝蓋之菸蒂，並落實宣導列為環境清潔重點之一。



校園各角落張貼禁菸反毒標語，且不定期於兒童朝會宣導菸檳毒防治，將健促內涵深植於國小生活。