1-1

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：　　臺南市鹽水區岸內國民小學

檢核日期：　　112.2.20

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
9	表2-6-4	各科實驗教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	■是□否	■優 □佳 □可 □差 □劣

檢核人員：　　校方代表：　總務主任 陳鳳珠

1-2

臺南市鹽水區岸內國小校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：112 年 2 月 20 日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	許德文	綜理決策、檢查、維修事宜，危機處理總指揮。	
執行秘書	總務主任	陳鳳珠	負責規劃、執行彙整相關資料、協助勘驗及辦理修繕工作。	
成員	教導主任	曾瓊慧	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。	
成員	家長會長	謝俊欣	提供相關諮詢事宜。	
成員	教師代表	鄭懋學	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。	
成員	教師代表	陳佳琳	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。	
成員	教師代表	潘書蓉	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

1-3

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市鹽水區岸內國民小學　　檢核日期：112 年 2 月 20 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	□否 ■是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	□否 ■是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	■否 □是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	□否 ■是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	■否 □是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	■否 □是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	□否 ■是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	□否 ■是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	■否 □是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	■否 □是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	■否 □是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) □是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	~~地下室~~	~~樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象~~	~~□否~~ ~~□是(限期改善)~~	
12	樑柱、牆壁、樓地版（含一樓地版）	是否有裂縫	■否 □是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) □是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視) □是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	■否 □是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) □是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	■否 □是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	■否 □是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	■否 □是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	■是 □否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	■否 □是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	■否 □是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) □是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	■否 □是(限期改善)	
		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	■否 □是(限期改善)	
14	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	■否 □是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	□是 ■否(限期改善): 部分教室櫃子無	盡速找人固定高櫃
		門窗玻璃是否變形	■否 □是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	■是 □否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	鄭懋智、陳鳳珠、陳信旺、曾淑慧

承辦人：教師兼總務主任陳鳳珠　　總務主任：教師兼總務主任陳鳳珠　　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

表 2-1

校園建築管理檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	陳鳳珠			
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	陳鳳珠			
	3	露台、屋頂陽台、~~地下室~~等地點有明顯管理標示。	陳鳳珠			
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	陳鳳珠			
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	陳鳳珠			
	3	教室門、鎖無損壞。	陳鳳珠			
	4	儲藏室門無損壞。	陳鳳珠			
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	陳鳳珠			
	2	有警示標語提醒進出人員。	陳鳳珠			
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	陳鳳珠			
窗	1	窗戶無損壞、故障。	陳鳳珠			
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	陳鳳珠			
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	陳鳳珠			
	2	安裝牢固、不易倒塌。	陳鳳珠			
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	陳鳳珠			
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	陳鳳珠			
	3	內牆無出現裂縫現象。	陳鳳珠			
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	陳鳳珠			
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	陳鳳珠			
	2	天花板無龜裂現象。	陳鳳珠			
	3	天花板無漏水的現象。	陳鳳珠			
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	陳鳳珠			
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	陳鳳珠			
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	陳鳳珠			
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	陳鳳珠			
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	陳鳳珠			
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	陳鳳珠			
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	陳鳳珠			
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	陳鳳珠			

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
	4	~~木質欄杆無腐爛現象。~~				
樓梯	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	陳鳳珠	✓		
	2	樓梯的地面無裂縫。	陳鳳珠	✓		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	陳鳳珠	✓		
	4	樓梯間照明設備無損壞。	陳鳳珠	✓		
走廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	陳鳳珠	✓		
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	陳鳳珠	✓		
	3	走廊排水正常未見積水現象。	陳鳳珠	✓		
屋頂	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	陳鳳珠	✓		
	2	屋頂無漏水現象。	陳鳳珠	✓		
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	陳鳳珠	✓		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	陳鳳珠	✓		
	5	屋頂無雜草雜物。	陳鳳珠	✓		
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	陳鳳珠	✓		
	7	女兒牆上方無堆放物品。	陳鳳珠	✓		
地基圍牆	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	陳鳳珠	✓		
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	陳鳳珠	✓		
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	陳鳳珠	✓		
	4	~~地下室無積水。~~				
昇降設備	1	~~昇降設備由管理人負責管理。~~				
	2	~~已委請專業廠商負責維護保養。~~				
	3	~~已由專業技術人員從事維護保養。~~				
	4	~~已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。~~				
	5	~~已製作昇降設備安全檢查表。~~				
	6	~~已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。~~				

特殊記事：

承辦人：教師兼總務主任陳鳳珠　組長：　主任：教師兼總務主任陳鳳珠　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

表 2-2

消防安全管理要領檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 3 月 1 日

項目	項次	檢核要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
組織	1	擬妥防護計畫。	陳鳳珠	■		
	2	成立消防安全防護小組。	陳鳳珠	■		
訓練	1	定期召開會議及訓練。	陳鳳珠	■		
	2	實施防火教育宣導。	陳鳳珠	■		
	3	實施防火器材使用訓練。	陳鳳珠	■		
	4	實施避難逃生方法及逃生路線演練。	陳鳳珠	■		
	5	教職員工會使用防火避難逃生設備。	陳鳳珠	■		
	6	教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。	陳鳳珠	■		
警報設備	1	火警警報設備可正常操作。	陳鳳珠	■		
	2	緊急廣播設備可正常操作。	陳鳳珠	■		
	3	緊急照明設備可正常操作。	陳鳳珠	■		
	4	定期維護警報設備。	陳鳳珠	■		
	5	設有專人管理。	陳鳳珠	■		
滅火設備	1	消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	陳鳳珠	■		
	2	滅火器無過期，壓力充足。	陳鳳珠	■		
	3	設有專人管理。	陳鳳珠	■		
	4	定期保養及檢查。	陳鳳珠	■		
避難逃生設備	1	有避難逃生路線圖。	陳鳳珠	■		
	2	緊急避難路線指標無損壞或脫落。	陳鳳珠	■		
	3	設置安全門且在門上設置出口標示燈。	陳鳳珠	■		
	4	安全門保持未上鎖狀態。	陳鳳珠	■		

項目	項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
避難逃生設備	5	~~防火門、防火鐵捲門~~、排煙設備操作正常。	陳鳳珠	■		
	6	逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。	陳鳳珠	■		
	7	依規定設置各項避難器具。	陳鳳珠	■		
	8	設有專人管理。	陳鳳珠	■		
	9	定期維護檢查避難逃生設備。	陳鳳珠	■		
線路	1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。	陳鳳珠	■		
	2	電壓符合規定。	陳鳳珠	■		
	3	插座使用符合規定。	陳鳳珠	■		
	4	管線設置符合規定。	陳鳳珠	■		
	5	電器用品使用符合規定負荷量。	陳鳳珠	■		
	6	專人管理。	陳鳳珠	■		
	7	定期保養及檢查。	陳鳳珠	■		
危險物品管理	1	易燃物品按照規定儲存與管理。	陳鳳珠	■		
	2	~~化學藥品按照規定儲存與管理。~~		■		
	3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	陳鳳珠	■		
	4	廢棄物按照規定處理。	陳鳳珠	■		
	5	設有專人管理。	陳鳳珠	■		
	6	定期保養及檢查。	陳鳳珠	■		
防縱火	1	~~假日、夜間及~~特定節日有安排加強巡邏。	陳鳳珠	■		
	2	整理或保存場所內之可燃物。	陳鳳珠	■		
特殊記事：						

附註：1.每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：教師兼總務主任陳鳳珠　組長：　主任：教師兼總務主任陳鳳珠　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

防火管理人：教師兼總務主任陳鳳珠

表 2-3

水電設備管理檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 3 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬體設備	1	水電安全設備符合規定。	陳鳳珠	■		
	2	安全開關正常。	陳鳳珠	■		
	3	線路絕緣良好。	陳鳳珠	■		
	4	燈具電器使用量合乎負載量。	陳鳳珠	■		
	5	線路無任意延長加裝。	陳鳳珠	■		
	6	燈具懸掛牢固。	陳鳳珠	■		
	7	~~水池~~、水塔清潔定期清洗。	陳鳳珠	■		
	8	管線水龍頭無漏水。	陳鳳珠	■		
	9	管道線路設施定期維護保養。	陳鳳珠	■		
	10	消防設備符合規定。	陳鳳珠	■		
行政措施	1	~~校園開放區與~~非開放區有隔離措施。	陳鳳珠	■		
	2	電力公司如期檢視用電負載量。	陳鳳珠	■		
	3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	陳鳳珠	■		
	4	有編列維護經費。	陳鳳珠	■		
	5	維護保養正常。	陳鳳珠	■		
	6	危險區域明確標示。	陳鳳珠	■		
	7	水電安全教育隨機配合教學。	陳鳳珠	■		
	8	飲用水水質檢驗定期送檢。	陳鳳珠	■		
特殊記事：						

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：教師兼總務主任陳鳳珠　　組長：　　主任：教師兼總務主任陳鳳珠　　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

表 2-4

天然災害管理檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬體設備	1	各項安全設備應符合規定。	陳鳳珠	■		
	2	安全逃生標誌標示清楚。	陳鳳珠	■		
	3	滅火器無過期、失壓、失效。	陳鳳珠	■		
	4	有適當地點可設置緊急避難場所。	陳鳳珠	■		
防（救）災作為	1	成立防災救援組織，且可隨時動員。	陳鳳珠	■		
	2	有緊急應變計畫。	陳鳳珠	■		
	3	防救任務適當編配。	陳鳳珠	■		
	4	有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)	陳鳳珠	■		
	5	定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。	陳鳳珠	■		
	6	儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。	陳鳳珠		目前班級有超過 1.5M 高的櫃子，須加裝固定	
	7	震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。	陳鳳珠	■		
	8	颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。	陳鳳珠	■		
	9	颱風前門窗是否關緊。	陳鳳珠	■		
	10	颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。	陳鳳珠	■		
	11	颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。	陳鳳珠	■		
	12	颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。	陳鳳珠	■		
	13	颱風後低窪地~~或地下室~~積水立即排除。	陳鳳珠	■		
	14	~~颱風後地下蓄水池是否受到污染。~~				
特殊記事：						

承辦人：兼總務主任陳鳳珠　　組長：　　主任：總務主任陳鳳珠　　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

表 2-5

運動遊戲器材管理檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	選擇安全材質之遊戲器材。	陳鳳珠	■		
	2	適時指導遊戲器材之使用方法。	陳鳳珠	V		
	3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象。	陳鳳珠	✓		
	4	遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。	陳鳳珠	V		
	5	遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。	陳鳳珠	✓		
	6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。	陳鳳珠	✓		
	7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道。	陳鳳珠	✓		
	8	器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。	陳鳳珠	✓		
隧道	1	~~焊接點牢固未鬆脫。~~				
	2	~~地樁穩固，且不突出地面。~~				
	3	~~鋼架平穩未腐蝕。~~				
蹺蹺板	1	~~兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。~~				
	2	~~木板未斷裂變形。~~				
	3	~~支架及栓扣牢固。~~				
	4	~~地樁穩固，且不突出地面。~~				
	5	~~扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。~~				
攀登架	1	~~地樁牢固，且不突出地面。~~				
	2	~~鋼管焊接牢固未腐蝕。~~				
平衡木	1	~~放置穩固。~~				
	2	~~支柱安全，無斷裂危險。~~				
	3	~~平衡木之正面平整。~~				

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
輪胎	~~1~~	~~輪胎裝置固定妥當。~~				
	~~2~~	~~輪胎表面平整無破損。~~				
	~~3~~	~~輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。~~				
迴轉地球	~~1~~	~~輪軸穩定。~~				
	~~2~~	~~鐵鏈、鋼管未銹損。~~				
	~~3~~	~~底台未破裂、鬆落。~~				
	~~4~~	~~有足夠潤滑劑，轉動無異聲。~~				
鞦韆	1	扶手處鍵孔未太大。	陳鳳珠	✓		
	2	鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。	陳鳳珠	✓		
	3	坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。	陳鳳珠	✓		
	4	地面有保護墊或物。	陳鳳珠	✓		
滑梯	1	著地處地面已做安全維護設施。	陳鳳珠	✓		
	2	著地處與地面保持適當高度。	陳鳳珠	✓		
	3	斜度以 40° 內為限。	陳鳳珠	✓		
	4	爬梯梯階未破裂或鬆脫。	陳鳳珠	✓		
搖椅	~~1~~	~~底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。~~				
	~~2~~	~~支架與座椅兩邊，有適當距離。~~				
	~~3~~	~~座椅附設安全帶。~~				
	~~4~~	~~座椅下之踏板，有適當距離。~~				
	~~5~~	~~結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。~~				
	~~6~~	~~吊釣環扣未鬆開。~~				
爬桁	~~1~~	~~爬竿的結構完整。~~				
	~~2~~	~~爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。~~				
	~~3~~	~~爬竿下方鋪面材料且平坦。~~				
特殊記事：						

承辦人：教師兼總務主任陳鳳珠　　組長：

主任：教師兼總務主任陳鳳珠　　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

表 2-6-1

一般專科教室安全檢核表

（自然教室、~~生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、美術教室、音樂教室…~~）

校名 岸內國小 查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	陳鳳珠	■		
	2	訂定管理規則。	陳鳳珠	■		
	3	通風採光良好。	陳鳳珠	■		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。	陳鳳珠	■		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。	陳鳳珠	■		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。	陳鳳珠	■		
	7	消防設施可正常使用。	陳鳳珠	■		
	8	防盜措施可正常運作。	陳鳳珠	■		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。	陳鳳珠	■		
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	陳鳳珠	■		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。	陳鳳珠	■		
	3	~~爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。~~				
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。	陳鳳珠	■		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。	陳鳳珠	■		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。	陳鳳珠	■		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。	陳鳳珠	■		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。	陳鳳珠	■		
	9	~~工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。~~				
	10	~~各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。~~				
	11	~~工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。~~				
	12	回收能再利用之物品。	陳鳳珠	■		
	13	用後場地回復原狀、清潔。	陳鳳珠	■		
特殊記事：						

承辦人：教師兼總務主任 陳鳳珠　組長：　主任：教師兼總務主任 陳鳳珠　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長 許德文

表 2-6-2

電腦資訊教室安全檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
電腦資訊教室安全設備	1	設有專人管理。	陳鳳珠	■		
	2	訂定管理規則。	陳鳳珠	■		
	3	穩定安全的電源、電壓。	陳鳳珠	■		
	4	完善的防熱、防曬、防潮、防塵。	陳鳳珠	■		
	5	建立檢修容易，使用方便之網路。	陳鳳珠	■		
	6	有防範電腦病毒之措施。	陳鳳珠	■		
	7	注意消防安全。	陳鳳珠	■		
	8	有防盜設施。	陳鳳珠	■		
	9	~~各種軟體置放設有專用櫥櫃。~~				
	10	(不)定期維修、檢查，並建立紀錄。	陳鳳珠	■		
電腦資訊教學安全工作執行	1	注意指導學生視力保健。	陳鳳珠	■		
	2	指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。	陳鳳珠	■		
	3	注意防範電腦病毒。	陳鳳珠	■		
	4	指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。	陳鳳珠	■		
	5	建立電腦設備使用紀錄。	陳鳳珠	■		
	6	飲料、食物未帶入。	陳鳳珠	■		
	7	指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。	陳鳳珠	■		
特殊記事：						

承辦人：教師兼總務主任陳鳳珠　組長：／　主任：教師兼總務主任陳鳳珠　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

表 2-6-3

學校公共場所安全檢核表

（視聽教室、圖書室、~~演講廳~~、會議室、~~活動中心~~）

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	陳鳳珠	■		
	2	訂定管理規則。	陳鳳珠	■		
	3	電源供應安全穩定	陳鳳珠	■		
	4	完善的防曬、防塵、防潮。	陳鳳珠	■		
	5	~~隔音空調設備良好。~~				
	6	窗廉布幕無破損。	陳鳳珠	■		
	7	消防器材無過期、失效。	陳鳳珠	■		
	8	防盜設備正常。	陳鳳珠	■		
	9	出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	陳鳳珠	■		
安全工作執行	1	字幕、焦距、音量控制適當。	陳鳳珠	■		
	2	不可隨意搬動器材。	陳鳳珠	■		
	3	~~建立使用紀錄。~~				
	4	注意學生秩序，安全維護。	陳鳳珠	■		
特殊記事：						

承辦人：教師兼總務主任 陳鳳珠　　組長：/　　主任：教師兼總務主任 陳鳳珠　　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長 許德文

表3-1

一般教學安全管理自我檢視表

檢視日期112年2月1日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
教師素養	1	避免宗教性、政治性語言的灌輸。	■		
	2	避免性別、種族等偏見。	■		
	3	克制個人的好惡，理性處理學生問題及家長的質疑。	■		
	4	教學活動如具危險性，應注意防範措施。	■		
	5	避免不適當之身體接觸及有違專業倫理之師生互動。	■		
	6	教室安全設備缺損應立即通報。	■		
輔導與管教技巧	1	善用同理心及輔導技巧。	■		
	2	積極妥善處理學生問題並追蹤輔導。	■		
	3	善用群體力量（避免衝突時老師對全班同學）。	■		
	4	善用激勵性語言（避免羞辱性字眼）。對學生所表現之良好行為與逐漸減少之不良行為，應多予讚賞、鼓勵及表揚。	■		
	5	遇學生身心狀況特殊，需專業協助時，應主動要求輔導單位或其他相關單位協助。	■		
	6	學生人數控管確實。如缺席或中途離席時須詳細登記。	■		
	7	賞罰分明，主持正義及公平性，防止排擠現象。	■		
	8	留意學生的日記言談，特別是消極性語言或有輕生念頭。	■		
	9	違禁品列入暫時保管切勿沒收侵害學生的財產權。	■		
	10	注意於班規、班會或其他班級會議所為決議，不得訂定對學生科處罰款或其他侵害財產權之規定。	■		
	11	警覺偶發事件的徵兆如情緒、言語、行為等異常。	■		
	12	柔性勸導語言（避免語言暴力—挑釁、羞辱、謾罵、翻舊帳）。	■		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
	13	避免因學生個人或少數人之錯誤而處罰全班學生。	■		
	14	遇低學業成就學生時，應積極瞭解學生情況（如是否為學習能力不佳、對課業沒有興趣、或家庭因素等）並針對成因給予有效之輔導與管教方式，如仍無效，必要時應尋求社政或輔導相關專業機構支援或協助。	■		
	15	特殊問題學生處理盡量採取一對一方式（私下）。	■		
	16	遇學生衝突或師生嚴重衝突時立即通報尋求支援（勿單獨面對以求自保）。	■		
要求及宣導	1	教室內不嬉鬧、追逐、推擠、惡作劇。	■		
	2	學生上室外課應派專門同學關閉門戶以防遭竊。	■		
	3	教室設備定期安全巡視。	■		
	4	具備帶領學生緊急逃生的能力（熟悉逃生動線）。	■		
	5	培養愛物惜物的價值觀，能正確使用物品。	■		
	6	衛生疾病的宣導。	■		
特殊記事：					

註：本表供教師自我檢視。

填表人：教師兼教務組長鄭宜珮

表 3-2

實驗安全管理檢核表

校名岸內國小　實驗室名稱 自然教室　查核日期112年2月1日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全教育之執行	1	定期舉辦實驗器材、教具及個人防護具使用說明。		✓		
	2	定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演示。		✓		
	3	保健室有完備之急救設備。		✓		
	4	建立緊急救護人員名冊。		✓		
	5	建立送醫管道，以應意外發生及時救助。		✓		
	6	寬列預算補充安全衛生設備。		✓		
	7	~~組訓學生，協助推展安全衛生工作。~~				
	8	建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。		✓		
	9	~~個人防護設備置於固定明確位置。~~				
	10	~~建立實驗室廢棄物之污染防治~~。				
實驗設施	1	通風良好。		✓		
	2	採光良好。		✓		
	3	實驗室環境整潔乾淨。		✓		
	4	實驗室出入通道通暢。				
	5	~~實驗室用水、排水設置專用管線。~~				
	6	~~實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。~~				
	7	~~實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。~~				
	8	~~實驗桌間隔安全空間適當。~~				
	9	實驗桌穩固牢靠。		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
實驗室安全措施	1	定期檢查消防器材、滅火器。		✓		
	2	~~易燃藥品低溫放置。~~				
	3	訂定實驗室安全衛生工作守則。(依據教育部學校實驗室場所安全衛生管理要點)		✓		
	4	~~危險物品集中放置，並加強安全裝置。~~				
	5	非危險物品放置固定明確的位置。		✓		
	6	~~急救設備定期更新。~~				
	7	~~個人防護設備置於固定明確位置。~~				
實驗室管理	1	訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。		✓		
	2	~~實驗室有專人管理，清點實驗設備的狀況。~~				
	3	~~各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。~~				
	4	實驗器材、~~藥品保管，使用流程及紀錄，~~合適、安全。		✓		
	5	~~飼養之活生物兼顧安全性~~。				
	6	定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換~~、建立紀錄~~		✓		
	7	~~備妥物質安全資料表(MSDS)。~~				
	8	~~化學品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。~~				
特殊記事：						

註：1.請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次。
2.請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

承辦人：　　組長：　　主任：　　校長：

表 3-3

游泳安全管理檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
游泳池設施	1	池水常保持清澈，並定期消毒。				
	2	泳池四周表面鋪設止滑材料。				
	3	分設男女更衣室、淋浴室、廁所等設施。				
	4	泳池旁至少有二座洗腳池。				
	5	池壁四周標示深度。				
	6	池邊設置救護勾、救生索、救生圈等救生設備。				
	7	室外游泳池範圍之最高點應設置避雷針，以防雷電。				
	8	裝設自動過濾器，以清除水面雜物及塵埃。				
	9	公佈游泳注意事項於明顯位置。				
	10	指定就近醫院作為傷害事故之防備，並取得直接連絡方式及電話。				
	11	設救護站、置擔架、氧氣筒、外傷及止血藥品。				
	12	現場需有合格救生員。				
定期檢查	1	每學期開始前檢視各項設施及池壁四周磁磚。				
	2	更衣室門窗及淋浴設備每月檢視一次。				
	3	男女更衣室、淋浴室、廁所應設安全警鈴，並定期檢測。				
	4	水質每週檢視一次。水質含菌量(1cc樣水不超過 5 個大腸菌)，PH 值(在 7.2~7.5 之間)，餘氯量(在 0.2~0.5p.p.m 之間)。				
	5	池水至少每兩週換一次，以確保水質乾淨				
	6	池底雜物於換水時同時清理。				
	7	過濾器濾芯定期更換。				

游泳活動注意事項	1	帶隊老師應於學生下水前實施安全說明。	鄭懋學	■		疫情流行泳課暫停
	2	患有心臟~~、高血壓~~、眼疾、~~皮膚病、貧血、傳染病~~、癲癇者、~~惡性腫瘤、多發性硬化症~~嚴禁入池。	鄭懋學			〃
	3	入水前應淋浴去除污垢。	鄭懋學			〃
	4	精神或身體狀況欠佳者禁止入水。	鄭懋學			〃
	5	空腹、飯後一小時內不可入水。	鄭懋學			〃
	6	充份作暖身運動。	鄭懋學			〃
	7	~~點眼藥水預防眼疾~~。				
	8	除泳鏡、浮板及助浮器物外，禁止攜帶食物、物品、寵物入水。	鄭懋學			疫情流行泳課暫停
	9	室外泳池在雨天不可下水。	鄭懋學			〃
	10	學生予以編組，以利互相照應。	鄭懋學			〃
	11	帶隊老師及救生員隨時注意池中秩序及安全。	鄭懋學			〃
	12	池內禁止擤涕、吐痰、噴水、嬉戲、打鬥等行為。	鄭懋學			〃
	13	禁止將人推入水中、將別人頭臉壓入水中、或將池邊的人拉入池中等惡作劇。	鄭懋學			〃
	14	感到身體疲倦、不舒服、口唇發紫、發抖、抽筋應立即出池。	鄭懋學			〃
	15	游泳時應有睜開眼睛的習慣，以避免衝撞。	鄭懋學			〃
	16	不使用鼻夾、耳塞等物，以避免影響換氣、聽力。	鄭懋學			〃
	17	~~跳水時應注意水的深度，禁止不當跳水。~~				
	18	~~注意潛水者情況。~~				
	19	隨時注意同伴或其他同學身體狀況，並隨時報告。	鄭懋學			疫情流行泳課暫停
	20	未入水之同學除特殊情形外，應於池邊指導老師視線內休息，不可擅離。	鄭懋學			〃
	21	淋浴並以乾淨浴巾擦拭全身，亦可實施緩和的體操。	鄭懋學			〃
	22	耳腔有水可頭側傾，單足跳數次，使水流出，亦可以棉花棒吸出。	鄭懋學			〃
	23	游泳池應有女性工作人員。	鄭懋學			〃
	24	隨時清點人數。	鄭懋學			〃
	25	~~遇空襲警報~~或打雷，應接受管理人員或教師之指揮迅速疏散或避難。	鄭懋學			〃

特殊記事：

承辦人：　　組長：　　主任：　　校長：

教師兼學務組長鄭懋學　教師兼學務組長鄭懋學　教師兼學務主任曾瓊慧　臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

表 3-4-1

校外教學安全檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
學校安全措施	1	計畫經校務會議或行政會議研討通過。	鄭樹學	✓		
	2	氣候、交通、特殊疫情、衛生條件均適合辦理活動。	鄭樹學	✓		
	3	召開工作會議，工作人員編組分工妥當。	鄭樹學	✓		
	4	~~編印校外教學活動手冊，分發師生參閱遵行。~~				
	5	訂定校外教學活動安全衛生保健守則。	鄭樹學	✓		
	6	乘車用餐、住宿、參觀有編組，並要求集體行動。	鄭樹學	✓		
	7	身體孱弱不適學生有特別安排。	鄭樹學	✓		
	8	參加學生均經家長書面同意。	鄭樹學	✓		
	9	未參加活動學生有適當安排，並通知家長。	鄭樹學	✓		
	10	有發文給參觀單位，請求解說或協助。	鄭樹學	✓		
	11	有辦理旅行平安保險。	鄭樹學	✓		
	12	~~選定會計、出納，專人保管經費。~~				
	13	各車備有簡易急救藥品及清潔袋。	鄭樹學	✓		
	14	各車備有緊急支援聯絡電話資料。	鄭樹學	✓		
	15	餐飲安排衛生良好。	鄭樹學	✓		
	16	住宿安排安全妥適。	鄭樹學	✓		
	17	訂有車輛租用契約，內容合宜。	鄭樹學	✓		
	18	行前有實施安全講習或行前說明會。	鄭樹學	✓		
	19	開車前點名。	鄭樹學	✓		
	20	行前學生車上座位規定。	鄭樹學	✓		
	21	~~發現有不宜按原計畫辦理之情況時，備有替代方案。~~				
	1	承包廠商有合法營業登記證，信譽良好。	鄭樹學	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
	2	車輛經監理單位最近一期檢驗合格。	鄭懋學	✓		
	3	車齡符合主管教育機關之規定。	鄭懋學	✓		
	4	車輛行車執照為營業用，並在有效期內。	鄭懋學	✓		
	5	駕駛人具有該車種之合格及符合年資之職業駕駛執照。	鄭懋學	✓		
	6	車輛檢修保養記錄良好。	鄭懋學	✓		
	7	車輛制動設備功能良好。	鄭懋學	✓		
	8	車輛燈具(前後燈、尾燈、方向燈、煞車燈)功能良好。	鄭懋學	✓		
	9	車輛雨刷、喇叭功能良好。	鄭懋學	✓		
	10	車輛備胎、隨車工具、故障警告標誌均堪用。	鄭懋學	✓		
	11	車輛滅火器在期效內。	鄭懋學	✓		
	12	車輛安全門功能正常，未受封閉，未堆積物品。	鄭懋學	✓		
	13	車輛未存放危險易燃物品。	鄭懋學	✓		
	14	車輛乘員人數未超載。	鄭懋學	✓		
	15	駕駛員精神體力狀態正常。	鄭懋學	✓		
	16	車上安裝警告標示及注意設備(例如：閃爍紅燈、貼「停止」標示)。	鄭懋學	✓		
	17	~~出發前應對駕駛員實施酒測。~~				
	18	行前應實施師生車輛防火及逃生演練。	鄭懋學	✓		
特殊記事：						

附註：本表配合學校辦理校外教學活動前，作全面安全檢核填表。

承辦人：教師兼學務組長鄭懋學　組長：教師兼學務組長鄭懋學　主任：教師兼教學主任曾瓊慧　校長：臺南市鹽水區南內國民小學校長許德文

表 3-5-1

嬉戲安全檢視表

檢視日期112年2月1日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
安全宣導	1	指導學生正確使用掃具方式。	■		
	2	宣導危險性工具（如美工刀）使用時之注意事項。	■		
	3	提醒學生嬉戲應避免身體上的過度觸碰、拉扯（多人拉扯、阿魯吧…）。	■		
	4	提醒學生教室內、走廊及樓梯間嚴禁奔跑、追逐、丟擲物品等。	■		
	5	勿惡意挑撥中傷或結夥取笑他人。	■		
	6	上下樓梯應保持距離勿推擠衝撞。	■		
	7	切勿惡作劇如拉開椅子、以腳絆人等。	■		
	8	教室內飲用水、營養午餐的提取，注意切勿燙傷或添加他物。	■		
	9	教室內物品擺放整潔，未堆積於走道或樓梯。	■		
	10	勿攜帶寵物到校。	■		
	11	勿攜帶及使用違禁品。	■		
	12	不可故意驚嚇他人。	■		
	13	不可模仿電視、電影情節以致傷害自身或他人。	■		
特殊記事：					

註：本表提供師生自我檢視。

陳鳳珠

填表人：_____

表 3-5-2

運動傷害防治安全檢視表

檢視日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
運動傷害防治	1	至適宜場所運動，切勿在教室、走廊、樓梯、陽台進行運動。	■		
	2	運動前務必暖身。	■		
	3	正確使用運動器材，切勿攀爬或搖晃運動器材。	■		
	4	穿著適宜的服裝、球鞋以防運動傷害。	■		
	5	遵守運動規則與師長的指示，切勿擅自行動。	■		
	6	身體不適應立即向師長反應，切勿勉強為之。	■		
	7	檢查運動場所是否安全無虞（如跳遠的沙坑是否鬆軟）。	■		
	8	各類運動場所應有安全檢核措施及操作說明。	■		
	9	盪鞦韆、溜滑梯、體能運動場或類似的戶外設備是否提供軟墊以避免摔傷(如海綿墊或沙堆等)。	■		
	10	勿過度競爭、動作粗暴。	■		
	11	運動場所之通風、採光應充足。	■		
	12	容許適當的活動量差異，勿做過度要求。	■		
特殊記事：					

註：本表供師生自我檢視。

填表人：教師兼學務組長鄭懋學

表 3-6

交通安全管理檢核表

校名 岸內國小 查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般行政	1	成立交通安全教育推行委員會。	鄭楗學	✓		
	2	定期召開委員會議。	鄭楗學	✓		
	3	詳擬推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。	鄭楗學	✓		
	4	校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。	鄭楗學	✓		
	5	檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。	鄭楗學	✓		
	6	設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。	鄭楗學	✓		
	7	~~實施校外交通安全巡查。~~				
	8	期末召開工作檢討會。	鄭楗學	✓		
	9	訂有獎懲辦法，切實執行。	鄭楗學	✓		
教學活動	1	各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。	鄭楗學	✓		
	2	適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。	鄭楗學	✓		
	3	適時辦理交通規則講解。	鄭楗學	✓		
	4	定期舉行交通安全常識測驗。	鄭楗學	✓		
	5	~~充實視聽教具，改進教材教法。~~				
	6	加強輔導違規學生。	鄭楗學	✓		
設施	1	校內人車分道，停車設施安全。	鄭楗學	✓		
	2	警示標誌設置地點恰當，維護良好。	鄭楗學	✓		
	3	重要設施能顧及殘障者需求。	鄭楗學	✓		
	4	行人穿越道畫有明顯標線。	鄭楗學	✓		
	5	上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。	鄭楗學	✓		
	6	~~行人地下道或陸橋發揮功~~能。				
	7	家長接送區規劃得宜。	鄭楗學	✓		
	8	~~宣導自行雇用車輛之家長應注意交通安全相關規定。~~				

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
器材	1	專用背心、膠盔、臂章保管及使用良好。	鄭懋學	✓		
	2	指揮棒、哨子保管及使用良好。	鄭懋學	✓		
	3	擋車號誌及器材保管使用良好。	鄭懋學	✓		
	4	使用具有警示效果之裝備器材、專用背心等物品，反光警示效果良好。	鄭懋學	✓		
	5	~~黃色雨衣、雨膠鞋~~、手電筒保管及使用良好。				
服務	1	放學路隊編組情況良好。	鄭懋學	✓		
	2	~~學生交通服務隊組訓、值勤狀況良好。~~				
	3	老師輪值導護，認真負責。	鄭懋學	✓		
	4	導護老師~~及隨車人員~~熟悉車禍現場處理流程。	鄭懋學	✓		
	5	~~志工家長能發揮導護功能。~~				
	6	學校附近設愛心商店協助學生安全。				鄭懋學(校園安全愛心商店)
專車管理	~~1~~	~~購置(租用)的專車性能良好。~~				
	~~2~~	~~專車有定期的檢修、保養和維護。~~				
	~~3~~	~~遴選合格優良的司機。~~				
	~~4~~	~~(特教)設有隨車人員。~~				
	~~5~~	~~開車前做好例行檢查並作成紀錄。~~				
	~~6~~	~~學生專車停靠位置適當安全。~~				
	~~7~~	~~載送人數，切實依規定辦理。~~				
特殊記事：						

附註：1. 依各校實際需要，自訂檢查間隔期，並能指派專人負責檢查，惟每學期開學前宜全面檢核，學期末並全面檢討。

2. 專車管理部分設置備有專車之專權使用。

承辦人：教師兼學務組長鄭懋學　組長：教師兼學務組長鄭懋學　主任：教師兼教導主任曾瓊慧　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

表 3-7

飲食衛生管理檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
學校自辦午餐	1	廚房應有良好通風，且場所光度至少 200 度以上，並有燈罩保護。	林政君	■	未有燈罩	一年改乙次
	2	出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。	林政君	■		餐由協水國小
	3	廚具擺設之底層應與地面距離 15~20 公分，離牆至少 5 公分。	林政君	■		
	4	~~廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。~~				廚房供
	5	~~廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。~~				應.膳食留樣使
	6	~~廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。~~				用標.0
	7	冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下 18 度，冷藏庫溫度須在攝氏 7 度以下。	林政君	■		留存放2日以上
	8	庫內物品需排列整齊，容量應在 50%~60%之間，不可過滿，以利冷氣循環。	林政君	■		
	9	~~調味品應與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。~~				
	10	砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。		■		
	11	~~食品調製完成後，需加蓋或遮蔽物。~~		■		
	12	定期實施自我安全檢驗，並作記錄。		■		
	13	定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。	林政君	■		
	14	每日應留存膳食樣品，並以 PE 保鮮膜放攝氏零下 5 度以下，予以冷藏或冷凍，並保存 2 日以上，以備查驗。	林政君	■		/
餐盒訂購	1	~~對外訂製餐盒，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。~~				
	2	~~選購廠商供應家數不能太少或只限一家。~~				
	3	~~廠商與學校運送距離以不超過車程 30 分鐘為原則。~~				
	4	~~每日應妥存膳食樣品，以便查檢。~~				

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
飲用水衛生	1	飲用水源應與廁所相距15公尺以上。	林玫君	■		
	2	飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗1次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存1年。	林玫君	■		
	3	水塔與水池應加蓋密封。每學期至少清洗1次。		■		
	4	自來水與井水或其他水源管線應分裝。並使用煮沸法。		■		
	5	指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。		■		
合作社衛生	1	室內外環境保持整齊清潔。無販賣禁售物品。				
	2	包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏60度以上保溫設備內。				
	3	出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。				
	4	出售物品應標示製造廠商及保存期限。				
自帶便當	1	蒸飯設備保溫度應達攝氏60度以上。				
	2	家長送飯到校，應規劃設置場所，並請人看管。				
特殊記事：						

附註：1. 各項飲食設備，除每學期開學前實施定期檢視外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。

2. 送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

承辦人：午餐執秘 林玫君　　組長：　　主任：教師兼總務主任 陳鳳珠　　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長 許德文

表 3-8

校園公共衛生管理檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
校園環境	1	校園內的廢棄容器，能立刻清除。	陳鳳珠	■		
	2	校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。	陳鳳珠	■		
	3	能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘…)。	陳鳳珠	■		
	4	能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩…)。	陳鳳珠	■		
	5	~~校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。~~				
	6	校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。	陳鳳珠	■		
	7	校園內低窪之處無積水現象。	陳鳳珠	■		
	8	能定期清掃校園內水溝。	陳鳳珠	■		
	9	禁止使用列管殺蟲劑，避免生態環境汙染。	陳鳳珠	■		
	10	定期整修剪園花草樹木，妥適處理落葉、堆肥。	陳鳳珠	■		
	11	加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。	陳鳳珠	■		
	12	妥善安排校園打掃工作。	陳鳳珠	■		
	13	學校能立即且有效的排除各種汙染狀況（空汙、水汙、噪音等）。	陳鳳珠	■		
	14	能隨時注意校園是否有老鼠、蟑螂、蚊、蠅、蚤等容易引發疾病的動物。	陳鳳珠	■		
	15	提供適當的衛生設施與安全	陳鳳珠	■		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
		用水，並加強維護保養。				
	16	適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。	陳鳳珠	■		
計劃及應變	1	定期實施學生健康檢查。	陳鳳珠	■		
	2	定期追蹤已有病例的學生。	陳鳳珠	■		
	3	確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。	陳鳳珠	■		
	4	定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。	陳鳳珠	■		
	5	編列學校衛生保健經費並確實執行。	陳鳳珠	■		
	6	能馬上掌握傳染人數並加以隔離。	陳鳳珠	■		
	7	有防治蚊蟲措施。	陳鳳珠	■		
	8	疾病發生時能立即通報主管單位。	陳鳳珠	■		
	9	訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。	陳鳳珠	■		
	10	推行環境保護計畫，落實回收再造、節約資源及綠色消費。	陳鳳珠	■		
	11	推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。	陳鳳珠	■		
特殊記事：						

承辦人：教師兼總務主任陳鳳珠　　組長：　　主任：教師兼總務主任陳鳳珠　　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

表 3-9

校園性侵害或性騷擾防治檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
行政措施	1	對教職員工生，定期辦理校園性侵害或性騷擾防治之教育宣導活動，並評鑑其實施成效。		■		
	2	蒐集性侵害或性騷擾防治及救濟等資訊，並於處理事件時主動提供予相關人員。		■		
	3	指導對性侵害或性騷擾發生時的處理方法。		■		
	4	全體員工都知道通報系統。		■		
	5	師生知道如何使用報警電話。		■		
防範措施	1	學生上學路線上有安全顧慮因素的，檢討並條列出來，加強防範措施。		■		
	2	~~對過早到校學生訂有安全措施。~~		■		
	3	學生午間活動訂有安全防範措施。		■		
	4	~~過晚放學學生訂有安全措施。~~		■		
	5	導護到校值勤、離校等都有明確規劃。		■		
	6	~~家長志工都編組配合巡查。~~		■		
	7	偏僻地區的廁所限制使用時間。		■		
	8	廁所設有安全警鈴、門下方留有安全距離。		■		
	9	偏僻的樓梯間定時巡查。		■		
	10	屋頂樓的進出管理良好。		■		
	11	~~地下室的使用管理適當。~~		■		
	12	~~避難室管理良好。~~		■		
	13	全校偏僻隱蔽死角處都能定期巡查，或設有照明及監視錄影器。		■		
	14	門禁管理(警衛巡邏)訂有注意事項。		■		
	15	定期檢討校園空間及設施之使用情形並記錄，依需要繪製校園危險地圖。		■		
	16	~~游泳池及~~其他設備未使用時管理良好。		■		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
人員管制	1	注意常在學校附近徘徊的人。		■		
	2	對校內外工地工人進出都有管理。		■		
	3	臨時工人的進出管理良好。		■		
	4	對訪客、陌生人的進出訂有管理辦法。		■		
	5	有精神異常徵候的人進入校園有嚴密的預防措施。		■		
特殊記事：						

承辦人：　　組長：　　主任：　　校長：

表 3-10

校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
行政措施	1	擬訂相關防治實施計畫。		✓		
	2	建立防治人員編組與具體處理步驟。		✓		
	3	掌握偏差行為傾向學生名冊，實施個別輔導。		✓		
	4	針對高關懷學生不定期實施尿液篩檢。		✓		
	5	建立校園明確生活規範，並能公正有效執行。		✓		
防範與輔導	1	做好上下課期間及校園死角的巡查，防範事件發生。		✓		
	2	導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。		✓		
	3	建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。		✓		
	4	溝通教師間管教理念，避免太過於權威與嚴苛，造成師生衝突。		✓		
	5	定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。		✓		
	6	善加規畫學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。		✓		
	7	做好被害者保護及事後心理輔導。		✓		
	8	對加害者能採取有效導正方法，並防範其報復行為。		✓		
	9	做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。		✓		
	10	鼓勵教師、退休教師或社區志工參與認輔制度，協助關懷照顧學生。		✓		
導師配合	1	親師之間保持聯繫並維持良好溝通管道。		✓		
	2	導師配合實施親職教育與班級家長座談會。		✓		
	3	觀察與發覺學生精神狀況。		✓		
	4	事件發生時，導師能配合處理。		✓		
	5	建立良好師生關係，提供學生紓壓管道。		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
社會資源	1	與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。		✓		
	2	建立學生緊急就醫流程。		✓		
	3	事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。		✓		
	4	暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。		✓		
	5	情節嚴重者，能得到支援，並能妥善處理，預防事態擴大。		✓		
	6	個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之藥癮治療機構進行戒治。		✓		
特殊記事：						

附註：1. 請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。

2. 平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必定能減少學生受到傷害。

承辦人：　　組長：　　主任：　　校長：

表 3-11

校園門禁管理檢核表

校名 岸內國小　　查核日期 112 年 2 月 1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全設備	1	門窗、樓梯重要處所之安全護網定期檢修。	陳鳳珠			
	2	設置校園周邊圍籬，並定期檢修。	陳鳳珠			
	3	建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。	陳鳳珠			
	4	建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。	陳鳳珠			
	5	~~設置傳達室及會客室。~~				
	6	設置巡邏箱。	陳鳳珠			
	7	~~設置停車場並採人車分道，同受傳達室監控。~~				
	8	設置防盜警鈴~~及公共電話~~等設施。	陳鳳珠			
	9	設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。	陳鳳珠			
	10	設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。	陳鳳珠			
安全工作之執行	1	學校全體師生共識之建立與宣導。	陳鳳珠			
	2	~~訂有校舍責任區分配圖表。~~				
	3	門禁管理工作，能切實有效執行。	陳鳳珠			
	4	家長及訪客登記驗證切實。	陳鳳珠			
	5	學生離校、外出登記查證切實。	陳鳳珠			
	6	校園巡邏查堂工作執行落實。	陳鳳珠			
	7	校園偶發事件處理妥適。	陳鳳珠			
	8	校園開放管制工作妥適。	陳鳳珠			
	9	建立師生緊急聯絡資料。	陳鳳珠			
	10	與鄰近警察機關有聯繫機制。	陳鳳珠			
	11	師生車輛保管安全妥善。	陳鳳珠			
	12	建立罹患宿疾及行為特殊學生名冊。	陳鳳珠			
	13	訂定校園開放辦法，並切實執行。	陳鳳珠			
	14	~~成立學校防護團組織，並定期召開會議。~~				
	15	按時上下學與留校生之照顧。	陳鳳珠			
特殊記事：						

附註：每學期初檢核一次。

承辦人：教師兼總務主任陳鳳珠　組長：／　主任：教師兼總務主任陳鳳珠　校長：臺南市鹽水區岸內國民小學校長許德文

【除指標說明要附件3的另外表格】

臺南市111學年度岸內國民小學
健康促進相關增能活動成果表

活動名稱	水塔定期清洗
活動簡述	1. 學校有2組不鏽鋼水塔，會做定期之清理 2. 一組在廚房屋頂 ，另一組在廁所上方

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

說明：廚房上方的水塔，同時供給廚房及幼兒園的生活相關用水。

說明：廁所上方的水塔，即供應全校的所有生活用水及飲水機用水等

臺南市鹽水區岸內國民小學　　檢測確認單 □全部/■部分

採樣日期： 111/7/19　　地點： 臺南市鹽水區岸內國民小學

案號及契約號	ADPS20211015/ADPS20211015	廠商名稱	台灣檢驗科技股份有限公司
標的名稱及數量摘要	臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測勞務採購	驗收批次	第三季/共四季
採購金額	□未達公告金額■公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額		
履約期限	111年1月1日至111年11月30日		
契約金額	新台幣1,868,727元整	契約變更或加減價次數	無

依照臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測勞務採購契約履約內容辦理查驗，查驗內容如下：

一、 履約內容：

本案採書面驗收，驗收內容詳如檢測結果報告。

報告編號： NAD22700993

二、 各項缺失檢討：

（一）無

抽查驗結果尚符，准予驗收合格，給付至台灣檢驗科技股份有限公司契約價金966元(2台)。

[備註]：

紀錄與主驗人員不為同一人

廠商代表	紀錄人員	主驗人員
沈若羽 (簽章)	教師兼總務主任 陳鳳珠 (簽章)	臺南市鹽水區岸內國民小學校長 許德文 (簽章)

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

飲用水樣品檢測報告

計畫名稱：臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測

受驗單位：臺南市鹽水區岸內國民小學　　檢測目的：定期檢測

樣品特性：水樣　　採樣時間：111年07月19日11時00分

樣品編號：NAD22700993001　　至：111年07月19日11時04分

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司　　收樣時間：111年07月19日18時13分

採樣方法：NIEA W101.56A　　報告日期：111年07月25日

採樣地點：臺南市鹽水區岸內里新岸內96號　　報告編號：NAD2270099301

聯絡人：林愛苹

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100 mL)	
NAD22700993001 (一甲)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：劉士華

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士華

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 6174103

8002

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

飲用水樣品檢測報告

計畫名稱：臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測

受驗單位：臺南市鹽水區岸內國民小學　　檢測目的：定期檢測

樣品特性：水樣　　採樣時間：111年07月19日11時00分

樣品編號：NAD22700993002　　至：111年07月19日11時04分

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司　　收樣時間：111年07月19日18時13分

採樣方法：NIEA W101.56A　　報告日期：111年07月25日

採樣地點：臺南市鹽水區岸內里新岸內96號　　報告編號：NAD2270099302

聯絡人：林愛芊

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100 mL)	
NAD22700993002 (幼兒園)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：黃盈芳(IGI-11)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士芸

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：劉士芸

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 6174102

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

臺南市鹽水區岸內國民小學　　檢測確認單 □全部/■部分

採樣日期： 111年10月4日　　地點： 臺南市鹽水區岸內國民小學

案號及契約號	ADPS20211015/ADPS20211015	廠商名稱	台灣檢驗科技股份有限公司
標的名稱及數量摘要	臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測勞務採購	驗收批次	第四季/共四季
採購金額			
履約期限	111年1月1日至111年11月30日		
契約金額	新台幣1,868,727元整	契約變更或加減價次數	無

依照臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測勞務採購契約履約內容辦理查驗，查驗內容如下：

一、 履約內容：

本案採書面驗收，驗收內容詳如檢測結果報告。

報告編號： NAD22A00330

二、 各項缺失檢討：

（一）無

抽查驗結果尚符，准予驗收合格，給付至台灣檢驗科技股份有限公司契約價金966元(2台)。

[備註]：

紀錄與主驗人員不為同一人

廠商代表	紀錄人員	主驗人員
沈		臺南市鹽水區岸內國民小學校長 許德文
(簽章)	(簽章)	(簽章)

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

飲用水樣品檢測報告

計畫名稱：臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測

受驗單位：臺南市鹽水區岸內國民小學　　檢測目的：定期檢測

樣品特性：水樣　　採樣時間：111年10月04日10時12分

樣品編號：NAD22A00330001　　至：111年10月04日10時15分

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司　　收樣時間：111年10月04日18時20分

採樣方法：NIEA W101.56A　　報告日期：111年10月11日

採樣地點：臺南市鹽水區岸內里新岸內96號　　報告編號：NAD22A0033001

聯絡人：林愛苹

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100 mL)	
NAD22A00330001 (二甲)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士華

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士華

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

飲用水樣品檢測報告

計畫名稱：臺南市111年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測

受驗單位：臺南市鹽水區岸內國民小學　　檢測目的：定期檢測

樣品特性：水樣　　採樣時間：111年10月04日10時12分

樣品編號：NAD22A00330002　　至：111年10月04日10時15分

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司　　收樣時間：111年10月04日18時20分

採樣方法：NIEA W101.56A　　報告日期：111年10月11日

採樣地點：臺南市鹽水區岸內里新岸內96號　　報告編號：NAD22A0033002

聯絡人：林愛苹

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100 mL)	
NAD22A00330002 (五甲)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：黃盈芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士華

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：劉士華

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 6837581

8002

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.61, Kai Fa Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 811637, Taiwan /811637高雄市楠梓區開發路61號
t (886-7) 301-2121　f (886-7) 301-2897　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府教育局　函

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：劉峪倫
電話：(06)2991111#1142
電子信箱：yulun1218@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市鹽水區岸內國民小學
發文日期：中華民國111年11月11日
發文字號：南市教安(二)字第1111465378號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：本市112年度各級學校暨專設幼兒園飲用水設備水質檢測統一採購決標內容，詳如說明，請查照。

說明：

一、依據臺南市善化區善化國民小學111年11月8日善化小總字第1111153211號函辦理。

二、112年度本市各級學校暨專設幼兒園飲用水設備水質檢測委託善化區善化國小辦理統一招標作業，由「建利環保顧問股份有限公司」得標，決標價每臺檢驗費用(含稅)為新臺幣(以下同)480元，決標內容如下：

(一)標案案號：SHES20220916

(二)標案名稱：112年度臺南市各級學校暨專設幼兒園飲用水設備之水質檢測勞務採購

(三)得標廠商：建利環保顧問股份有限公司

(四)決標單價：每臺480元

(五)預估需求數量：4,200臺

(六)決標日期：111年10月31日

(七)總決標金額：201萬6,000元（決標金額係以預估條件估算之預估金額。估算方式：每臺480元*4,200臺=2,016,000元）

訂

線

來文

三、請各校依上開決標結果，依實際檢驗臺數辦理核銷事宜；另各校於每季收取書面檢測結果報告後，將核章之驗收紀錄寄回善化國小總務處(信封請註明飲用水檢驗收紀錄-第○季)，以作為履約保證金退還之依據。

正本：臺南市政府所屬各國民中學、臺南市政府所屬各國民小學、臺南市政府所屬各專設幼兒園
副本：本局特幼教育科、本局學輔校安科

來文

附件 1　112年

檢驗期程：依學校行政區分 A 組及 B 組

學校	行政區	採樣月份
A 組	後壁區、鹽水區、永康區、新市區 安定區、新化區、新營區、仁德區 北門區、將軍區、七股區、西港區 佳里區、東山區、白河區、柳營區 下營區、六甲區、官田區、學甲區 東　區、北　區	1、4、7、10
B 組	安平區、南　區、中西區、善化區 山上區、大內區、左鎮區、玉井區 楠西區、南化區、麻豆區、安南區 歸仁區、關廟區、龍崎區	2、5、8、11

112年度臺南市各級學校暨專設幼兒園每季飲水機設備檢測機臺位置調查表

學校名稱	岸內國小
地址	臺南市鹽水區岸內里新岸內96號
聯絡人	陳鳳珠
聯絡電話	06_6524651#13
聯絡電郵	gina28610@yahoo.com.tw

112年-第1季		112年-第2季		112年-第3季		112年-第4季	
飲水機編號	採樣地點	飲水機編號	採樣地點	飲水機編號	採樣地點	飲水機編號	採樣地點
1	四甲	1	三甲	1	一甲	1	二甲
2	視聽教室	2	辦公室	2	幼兒園	2	五甲

*請將校園所有飲水機編號（此編號必須為專一性、可辨識不可重複的編號，最多3碼）；欄位不足請自行增加

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號　地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2
電話:(07)8150815(代表號)　FAX:(07)8150816　聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD112H00325

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：臺南市鹽水區岸內國民小學
計畫名稱：※
採樣地點：臺南市鹽水區岸內里新岸內96號
採樣單位：建利環保顧問股份有限公司
業別：學校　　檢測目的：定期檢測
行程代碼：※
報告編號：112-01- H 00325
報告日期：112 年 01 月 16 日
收樣時間：112 年 01 月 11 日　18 時 00 分
註：

1. 檢驗項目有標示〝＊〞者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
   無機檢測類-☑郭叔隆(GDI-03)、□張日香(GDI-05)、□許巧文(GDI-08)、□李錫玓(GDI-09)
   本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
5. 有標示〝※〞者，係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共　3　頁，分離使用無效。
7. 依據〝飲用水水質標準〞大腸桿菌群：最大限值：6CFU/100mL。

報告專用章 建利環保顧問(股)公司 負責人:李建南 檢驗室主管:郭叔隆

聲明書:
(1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

覆核
負責人:李建南　檢驗室主管:
0918177

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號　地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號)　FAX:(07)8150816　聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD112H00325

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水　　採樣方法：NIEA W101.56A

樣品編號：H-00325-01　　採樣日期：112年01月11日10時48分

採樣位置：四甲

樣品特性：溶液

檢驗項目		檢驗值	單位	檢驗方法	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
---------- 以下空白 ----------					

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人:李建南
檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年01月11日 20時47分	112年01月12日 19時30分

0018176

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號　地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2
電話:(07)8150815(代表號)　FAX:(07)8150816　聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD112H00325

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水　　採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-00325-02　　採樣日期：112年01月11日 10時 54分
採樣位置：視聽教室
樣品特性：溶液

	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	---------- 以下空白 ----------				

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人:李建南
檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年01月11日 20時47分	112年01月12日 19時30分

0018175

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號　地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2
電話:(07)8150815(代表號)　FAX:(07)8150816　聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD112H02210

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位 :臺南市鹽水區岸內國民小學
計畫名稱 :※
採樣地點 :臺南市鹽水區岸內里新岸內96號
採樣單位 :建利環保顧問股份有限公司
業　　別 :學校　　檢測目的 :定期檢測
行程代碼 :※
報告編號 :112-04- H 02210
報告日期 :112 年 04 月 25 日
收樣時間 :112 年 04 月 20 日　17 時 00 分

註 :

1. 檢驗項目有標示〝＊〞者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
   無機檢測類-☑郭叔隆(GDI-03)、☐張日香(GDI-05)、☐許巧文(GDI-08)、☐李錫玓(GDI-09)
   本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
5. 有標示〝※〞者，係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共　3　頁，分離使用無效。
7. 依據〝飲用水水質標準〞大腸桿菌群：最大限值：6CFU/100mL。

聲明書:

(1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法主圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章
建利環保顧問股份有限公司
負責人:李建南
檢驗室主管:郭叔隆

覆　　核
負責人:李建南　　檢驗室主管:郭叔隆

045396

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號　地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2

電話:(07)8150815(代表號)　FAX:(07)8150816　聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD112H02210

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水　採樣方法:NIEA W101.56A

樣品編號:H-02210-01　採樣日期:112年04月20日11時01分

採樣位置:三甲

樣品特性:溶液

	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
---------- 以下空白 ----------					

報告專用章 建利環保顧問(股)公司 負責人:李建南 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年04月20日 18時00分	112年04月21日 18時26分

045395

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號　地址:高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2
電話:(07)8150815(代表號)　FAX:(07)8150816　聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD112H02210

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水　採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-02210-02　採樣日期：112年04月20日11時09分
採樣位置：辦公室
樣品特性：溶液

	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
---------- 以下空白 ----------					

報告專用章 建利環保顧問(股)公司 負責人:李建南 檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年04月20日 18時00分	112年04月21日 18時26分

045394

【除指標說明要附件3的另外表格】

臺南市111學年度岸內國民小學
健康促進相關增能活動成果表

活動名稱	學生參與校園美化綠化工作及無菸無毒環境營造
活動簡述	1. 學校是禁菸區域，包刮狗狗便便的主動清理，營造友善校園 2. 依學童各年級之能力，做不同掃地區域之工作分配 3. 學校校狗的活動區，社團學童會主動清理乾淨 4. 學童認真打掃學校廁所，經環保局檢查，榮獲優等

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>說明：本校致力宣導無菸環境，讓環境不受汙染，校園更為友善。</td><td>說明：校園周邊都是空曠草皮區，早晚均有愛狗人士來遛狗，藉以提醒維護校園清潔。</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>說明：學校孩子是校園環境綠美化的小助手，也讓校園更臻清潔整齊。</td><td>說明：岸內國小校園幅地大，樹木多，落葉量大，每個孩子都是打掃達人</td></tr>
</table>

說明:低年級的小朋友，以手撿落葉為止	說明:中年級打掃平坦的地面，師生一起來
說明:孩子打掃校犬的活動區，發揮愛的教育	說明:校狗活動區，孩子主動清理與照護
說明:高年級的孩子，負責打掃廁所的清潔	說明:廁所洗手台，負責的孩子認真清洗

公廁環境整潔檢查表

檢查日期：112 年 3 月 15 日 時 分~ 時 分

公廁編號	D020000184~185	管理單位	臺南市政府教育局
公廁名稱	鹽水區岸內國小-女廁	廁所類型	☐男廁 ☑女廁 ☐無障礙廁所 ☐親子廁所 ☐性別友善廁所 ☐混合廁所
主管機關	臺南市政府教育局		

類別	檢查項目	扣分項目（請於☐內打∨，____處填寫數字） 每處扣 10 分	每處扣 5 分
硬體設備	照明	☐缺電或無照明設備	☐照明設備損壞____處
	廁所	☐損壞或無法上鎖不堪使用____處 ☐上鎖不供使用____處	☑局部損壞__1__處☐廁所改做工具間 ☐環境衛生髒亂（蟲蠅孳生、蟑螂出沒等）
	大小便器	☐無法使用或嚴重破損____處	☐局部破損____處
	沖水設備	☐無沖水設備或缺水____處 ☐故障無法使用____處	☐漏水____處
	洗手設備	☐無此設備或無法使用 ☐缺水	☐局部損壞或漏水____處
	地板	☐嚴重破損	☐局部破損（900 平方公分以內）
	周邊設備(牆壁、門窗、天花板、鏡子、掛勾、廁間扶手、尿布檯)	☐嚴重破（缺）損____處 ☐公廁周圍 10 公尺設置面紙販賣機	☐局部破損（900 平方公分以內） ☐油漆剝落 ☐無(或損壞)掛勾或置物台____處 ☐女廁廁間無垃圾桶___處、或廁間外無垃圾桶 ☐廁間垃圾桶未加蓋
	標示	☐未標示廁所類型	☐廁所類型標示模糊不清 ☐未標示衛生紙丟馬桶相關圖示或標語
維護檢查紀錄	檢查紀錄表	☐逾 2 日(含)未填寫清掃或檢查出勤紀錄表	☐廁所明顯處未標示維護管理單位聯絡資訊 ☐廁所明顯處無懸掛清掃或檢查出勤紀錄表（同一處鄰近廁所可僅填一份，需標註清潔的公廁編號） ☐清掃或檢查出勤紀錄表 1 天未簽 2 次 ☐紀錄表髒亂、破損未更新
清潔維護	通風	☐有臭味或通風不佳	
	大小便器廁位	☐堵塞____處 ☐有穢物____處 ☐積垢____處(檢查方式：採目視並輔以鏡子及手電筒檢查死角處。)	☐髒污____處 ☐垃圾溢滿____處
	洗手檯	☐堵塞或髒亂、積垢（檢查方式：採目視並輔以鏡子及手電筒檢查死角處。）	☐不潔、置雜物
	地板	☐嚴重潮濕或打滑☐積垢☐地板髒污	☑局部潮濕不潔
	周邊環境	☐環境髒亂 ☐周圍雜草超過 60 公分 ☐清潔用具散亂	☐門窗不潔 ☐鏡子不潔 ☐天花板不潔 ☐牆壁不潔 ☐清潔工具任意放置 ☐堆置雜物

類別	檢查項目	加分項目（請於方格內打∨，粗線旁填寫數字），至多 10 分 加 5 分	加 3 分	加 1 分
硬體設備	照明	☐採用節水、節能省電設備		☐利用自然採光
	簡便清掃工具	☑於廁間提供使用人簡易自行清理		
	無障礙或友善設施	☐馬桶周圍設置靠背、~~急救鈴~~、廁紙架、小蓮蓬頭或小洗手盆等配備。 ☐設置扶手（蹲式廁間皆需設置）	☐設置感應式水龍頭 ☐廁所有提供尿布檯	
如廁文化標示	文宣	☐有操作型文宣(每一廁間、小便斗及洗手檯皆須設置)	☐宣導文字至少提供兩種語言說明 ☐語音或影音方式宣導如廁文化	
清潔維護	大小便器廁位	☐提供坐式便器廁間便座坐墊紙、消毒液或其他清潔用品	☐免治馬桶	☐廁所有提供衛生紙
	洗手檯		☐提供手部清潔用品 ☐提供烘(乾)手用品	
	檢查紀錄表		☐清掃或檢查出勤紀錄每日各 4 次（含）以上(上午及下午至少各 2 次)	☐清掃或檢查出勤紀錄每日各 3 次（含）以上
	周邊環境			☐綠美化 ☐地方特色

☐有菸丸☐無菸丸

現場照片(每日至少 2 張)

總評：本次檢查結果應改善項目：
1. 硬體設備共計 項。2. 維護檢查紀錄共計 項。3. 清潔維護共計 項。4. 總分：90 分。

總評綜合意見（針對總評應改善項目簡要摘錄評鑑結果，如評鑑應改善項目少於 6 項，得不予填寫）：

受檢單位簽名	檢查單位	檢查員簽(名)章
教師兼總務主任 陳鳳珠	環保局	

*註：評分達 95 分以上為特優級、86-94 分以上為優等級、76-85 分以上普通級

說明:本校是局端核定的公廁，於112.3.15經環保局派員檢查，評定分數為90分，屬於優等級，歸功於全校師生共同維護。

臺南市111學年度岸內國民小學【良好環境-照度檢查】
健康促進相關增能活動成果表

活動名稱	照度檢查
活動簡述	每學期進行照度檢查

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

說明：教室桌面照度檢查

說明：教室黑板照度檢查

110學年第2學期教室照度

說明：110學年第二學期教室照度

111學年第2學期教室照度

說明：111學年第二學期教室照度