健康促進相關增能活動成果表

活動名稱	113學年度校園安全維護工作自主檢核表
簡述活動內容	1. 每學期開學前檢核校園安全維護情形。 2. 與地方警政單位合作，提供校園安全維護情形相關資料。

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

其他	學校內有無警衛？委請保全公司人員？約僱廚工人員？上述人員是否無前科？	–	✓			
	是否已掌握學校內高關懷(前科、單親、隔代教養…)學生？	–	✓			
	校園內有無校園志工(導護家長)於假日及夜間協助巡查？	–	視情況安排			
備註	1. 每學期（開學前）應辦理檢核1次，並不定期依狀況（環境）變化重新檢核。 2. 各縣(市)政府及學校得視地理環境人文特性需要，自行增加檢核項目。倘因內、外環境因素(限制)無法執行應向縣(市)政府教育主管機關報備同意，並於檢核表內註記說明。 3. 列入待改善項目，縣(市)政府應定期辦理追蹤管考改善。 4. 檢核後，請影印一份提供警政單位。					

學校：學甲區中洲國小　　警政單位：　學甲分局偵查隊

承辦人：教師兼學務組長郭奐隃　　施檢人員職稱：

業務主管：教師兼學務主任吳麗玲　　姓名：偵查佐賴俊宇

校長：

臺南市政府警察局學甲分局 偵查隊 電話:06-7833913 傳真:06-7830626

說明：113學年度校園安全維護工作自主檢核表

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市政府警察局中洲派出所 維護校園安全支援約定書

簽定日期	114 年 2 月 10 日	簽定地點	臺南市警察局中洲派出所
簽定單位	臺南市學甲區中洲國民小學 臺南市政府警察局中洲派出所	用印處	
簽定目的	結合學校與警察力量，加強防制毒品與不良幫派勢力入侵校園，消弭校園暴力事件，共同維護校園安全，以協力營造「健康安全、溫馨祥和」之學習環境。		
約定事項	一、約定維護校園安全支援範圍： 舉凡臺南市中洲國民小學學校請求中洲派出所處理校園內發生學生霸凌恐嚇勒索、集體鬥毆打架、吸毒行為、中輟生協尋，校外不良分子入侵校園破壞、騷擾、偷竊、販毒事件及幫派侵入校園發展組織暨其他兒童與少年保護事件等問題，均屬派員支援任務範圍。 二、約定維護校園安全支援項目： （一）在校區附近廣設巡邏箱，加強巡邏查察。 （二）協助校園安全環境檢測評估，減少治安死角，淨化校園周邊安全空間，保護學生上下學安全。 （三）加強各級學校校慶、畢業典禮或其他校際活動期間之安全維護工作。 （四）協尋中輟學生，協助復學。 （五）積極偵辦毒品與不良幫派勢力侵入校園事件。 （六）加強蒐報幫派吸收學生不法事證，提報檢肅。 三、協調聯繫： （一）協請規劃結合商家、愛心商店、警察服務聯絡站及交通崗等處所，建構安心走廊，共同維護學生上、放學安全。 （二）協請學務人員參與聯合巡查小組，查察青少年學生易聚集、滋事及不當出入之娛樂、休閒場所。 （三）協請學校教師、訓輔人員、軍訓教官配合校園訪查，瞭解學生藥物濫用情形與不良幫派組織在學校活動狀況。		

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市政府警察局中洲派出所 維護校園安全支援約定書

簽定日期	113 年 8 月 27 日	簽定地點	臺南市警察局中洲派出所
簽定單位	臺南市學甲區中洲國民小學 臺南市政府警察局中洲派出所	用印處	
簽定目的	結合學校與警察力量，加強防制毒品與不良幫派勢力入侵校園，消弭校園暴力事件，共同維護校園安全，以協力營造「健康安全、溫馨祥和」之學習環境。		
約定事項	一、約定維護校園安全支援範圍： 舉凡臺南市中洲國民小學學校請求中洲派出所處理校園內發生學生霸凌恐嚇勒索、集體鬥毆打架、吸毒行為、中輟生協尋，校外不良分子入侵校園破壞、騷擾、偷竊、販毒事件及幫派侵入校園發展組織暨其他兒童與少年保護事件等問題，均屬派員支援任務範圍。 二、約定維護校園安全支援項目： （一）在校區附近廣設巡邏箱，加強巡邏查察。 （二）協助校園安全環境檢測評估，減少治安死角，淨化校園周邊安全空間，保護學生上下學安全。 （三）加強各級學校校慶、畢業典禮或其他校際活動期間之安全維護工作。 （四）協尋中輟學生，協助復學。 （五）積極偵辦毒品與不良幫派勢力侵入校園事件。 （六）加強蒐報幫派吸收學生不法事證，提報檢肅。 三、協調聯繫： （一）協請規劃結合商家、愛心商店、警察服務聯絡站及交通崗等處所，建構安心走廊，共同維護學生上、放學安全。 （二）協請學務人員參與聯合巡查小組，查察青少年學生易聚集、滋事及不當出入之娛樂、休閒場所。 （三）協請學校教師、訓輔人員、軍訓教官配合校園訪查，瞭解學生藥物濫用情形與不良幫派組織在學校活動狀況。		

說明：提供派出所校園安全維護情形相關資料-簽訂維護校園安全支援約定書

活動名稱	113學年度校園無毒環境營造
簡述活動內容	1. 每學期開學前環保局到校消毒 2. 水塔清洗, 確保校園環境安全 3. 飲水機定期檢測，確保校園師生飲用水安全

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

臺南市學甲區中洲國民小學水塔清洗紀錄表

清洗日期	水塔位置	水塔材質	清洗者	檢查者	備註
111.1.30	廚房頂	不鏽鋼	邱景成	教師兼學務組長郭奐翰	
111.8.1	廚房頂	不鏽鋼	邱景成	教師兼學務組長郭奐翰	
112.1.20	廚房頂	不鏽鋼	邱景成	教師兼學務組長郭奐翰	
112.8.5	廚房頂	不鏽鋼	邱景成	教師兼學務組長郭奐翰	
113.1.15	廚房頂	不鏽鋼	邱景成	教師兼學務組長郭奐翰	
113.8.2	廚房頂	不鏽鋼	邱景成	教師兼學務組長郭奐翰	
113.12.20	廚房頂	不鏽鋼	邱景成	教師兼學務組長郭奐翰	
114.2.5	廚房頂	不鏽鋼	邱景成	教師兼學務組長郭奐翰	

說明:水塔清洗紀錄表

說明:清洗水塔，確保飲用水安全

說明:環保局到校進行消毒，確保師生健康

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

SGS 環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)

飲 用 水 樣 品 檢 測 報 告

委託單位： 臺南市學甲區中洲國民小學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NAD24100256001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
採樣方法： NIEA W101.56A
採樣地點： 臺南市學甲區光華里645號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 113年01月29日13時00分
至： 113年01月29日13時03分
收樣時間： 113年01月30日06時32分
報告日期： 113年02月02日
報告編號： NAD24100256001
聯 絡 人： 林愛羊

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NAD24100256001 (5號 靜思書軒)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備 註 ： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：高礼璋(IGI-01)/黃嘉芳(IGI-11)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND<MDL"表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
以"<檢量線最低濃度值"表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

聲明書：(一)採樣本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測、檢驗與報告，絕無偽造、變造有關機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)善人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實罪等相關法條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
負責人：曾偉明
檢驗室主管：

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄分公司環境實驗室-高雄 負 責 人：曾 偉 明 檢驗室主管：劉 士 萍

說明:飲用水水質檢驗皆符合規定

活動名稱	113學年度學生參與校園綠美化工作
簡述活動內容	1. 每週一至週五，學童依打掃時間，整理校園室內外環境。 2. 每學期末安排1日進行全校大掃除

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

說明：學童環境整理，美化校園

說明：愛我校園環境綠美化

活動名稱	113學年度校園無菸無毒環境營造
簡述活動內容	1.校園各角落張貼無菸無毒宣導海報 2. 營造健康無菸無毒校園環境。

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

說明: 無菸環境營造

說明: 校園布告欄張貼反毒文宣

說明:校門口張貼禁菸標誌，營造無菸校園環境

健康促進相關增能活動成果表

活動名稱	113 學年度班級教室採光檢測
簡述活動內容	1. 每學期開學前，完成班級教室採光檢測。 2. 發現照度不足，立即改善設施，確保光線充足。

佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)

臺南市學甲區中洲國民小學 教室採光測量紀錄表

測量日期：114 年 04 月 24 日(113學年度第2學期)

位置	學童課桌椅部分										前粉板部分						天候		
班級	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	左上	左下	中央	右上	右下	平均	晴	陰	雨
一年甲班	786	779	702	849	875	891	799	805	728	802	761	720	887	736	750	771	V		
二年甲班	754	769	671	664	774	680	649	669	596	692	777	719	892	871	780	808	V		
三年甲班	776	752	725	757	862	840	620	659	553	727	780	688	824	820	649	752	V		
四年甲班	644	798	615	648	721	636	510	588	560	636	769	750	814	750	750	767	V		
五年甲班	1012	1258	877	1124	1024	1014	1016	1070	886	1031	1011	905	1193	988	1013	1022	V		
六年甲班	1082	1078	1011	898	974	956	891	868	747	945	1165	924	1068	953	948	1012	V		
										0						0			
										0									
照度LUX	教室照度標準為500lux										黑板照度標準為750 lux								

學童課桌椅部分

前左	前中	前右
中左	中央	中右
後左	後中	後右

前粉板部分

左上		右上
	中央	
左下		右下

測量者：護理師黃麟琇　總務處：教師兼總務主任陳心怡　校長：中洲國小校長黃文信

說明：113 學年度第 2 學期採光測量記錄

說明：護理師至各班級教室進行照度採光測量