

4-1-1 無菸無毒環境營造紀錄



說明：無菸無毒環境營造紀錄。



說明：無菸無毒環境營造紀錄。



說明：無菸無毒環境營造紀錄。



說明：無菸無毒環境營造紀錄。



說明：無菸無毒環境營造紀錄。



說明：無菸無毒環境營造紀錄。

4-1-1 學生參與校園美化綠化工作



說明：老師學生參與校園美化綠化工作



說明：老師學生參與校園美化綠化工作。



說明：老師學生參與校園美化綠化工作



說明：修剪校門口樹枝樹葉。



說明：老師學生參與校園美化綠化工作



說明：老師學生參與校園美化綠化工作

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：

臺南市仁德區仁德國民小學

檢核日期：

114.08.20

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：

教師兼
事務組長 蔡銘財

校方代表：

教師兼
總務主任 林家鴻

臺南市仁德區仁德國小校舍安全檢核小組執掌表


填表日期：114年08月20日


小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	李培瑜	統籌安全檢查事項及會議	
執行秘書	總務主任	林家鴻	負責規劃、執行彙整相關資料、定期檢查、辦理修繕工作維護校舍安全。	
成員	學務主任	李家華	校內宣導及對外聯繫窗口。	
成員	家長會長	曹雅琴	協助鑑定校舍結構及提供補強建議。	
成員	教師代表	李婷瑛	校內師生安全疏散及校安通報	
成員	教師代表	蔡銘財	辦理安全檢查相關事項。	
成員	教師代表	李佳黛	辦理安全檢查相關事項。	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

承辦人：

總務主任：

校長：

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市仁德區仁德國民小學

檢核日期：114 年 08 月 20 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考,各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	蔡銘財、李培瑜、李佳慧、林家鴻
----------	-----------------

承辦人：

教師兼
事務組長 蔡銘財

總務主任：

教師兼
總務主任 林家鴻

校長：

臺南市仁德區
仁德國民小學校長 李培瑜

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：仁德區仁德國民小學

學校人數：1032

校園安全檢核表檢核日期：114 年 08 月 20 日

填表日期：114 年 08 月 20 日

列管編號	不需填
<input type="checkbox"/> 無改善事項 缺失改善進度： <input type="checkbox"/> 已自行處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢 <input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助 <input type="checkbox"/> 尚未處理 <input type="checkbox"/> 其他:	
簡述：	
檢附照片(貼 jpg 檔)	

製表人：

單位主管：

表 2-1

校園建築管理檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	蔡銘財	✓		
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	蔡銘財	✓		
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	蔡銘財	✓		
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	蔡銘財	✓		
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	蔡銘財	✓		
	3	教室門、鎖無損壞。	蔡銘財	✓		
	4	儲藏室門無損壞。	蔡銘財	✓		
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	蔡銘財	✓		
	2	有警示標語提醒進出人員。	蔡銘財	✓		
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	蔡銘財	✓		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	蔡銘財	✓		
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	蔡銘財	✓		
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	蔡銘財	✓		
	2	安裝牢固、不易倒塌。	蔡銘財	✓		
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	蔡銘財	✓		
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	蔡銘財	✓		
	3	內牆無出現裂縫現象。	蔡銘財	✓		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	蔡銘財	✓		
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	蔡銘財	✓		
	2	天花板無龜裂現象。	蔡銘財	✓		
	3	天花板無漏水的現象。	蔡銘財	✓		
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	蔡銘財	✓		
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	蔡銘財	✓		
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	蔡銘財	✓		
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	蔡銘財	✓		
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	蔡銘財	✓		
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	蔡銘財	✓		
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	蔡銘財	✓		
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	蔡銘財	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
	4	木質欄杆無腐爛現象。	蔡銘財	✓		
樓梯	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	蔡銘財	✓		
	2	樓梯的地面無裂縫。	蔡銘財	✓		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	蔡銘財	✓		
	4	樓梯間照明設備無損壞。	蔡銘財	✓		
走廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	蔡銘財	✓		
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	蔡銘財	✓		
	3	走廊排水正常未見積水現象。	蔡銘財	✓		
屋頂	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	蔡銘財	✓		
	2	屋頂無漏水現象。	蔡銘財	✓		
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	蔡銘財	✓		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	蔡銘財	✓		
	5	屋頂無雜草雜物。	蔡銘財	✓		
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	蔡銘財	✓		
	7	女兒牆上方無堆放物品。	蔡銘財	✓		
地基圍牆	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	蔡銘財	✓		
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	蔡銘財	✓		
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	蔡銘財	✓		
	4	地下室無積水。	蔡銘財	✓		
升降設備	1	升降設備由管理人負責管理。	蔡銘財	✓		
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	蔡銘財	✓		
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	蔡銘財	✓		
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	蔡銘財	✓		
	5	已製作升降設備安全檢查表。	蔡銘財	✓		
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	蔡銘財	✓		
特殊記事：						

承辦人：

教師兼蔡銘財
事務組長

組長：

教師兼蔡銘財
事務組長

主任：

教師兼林家鴻
總務主任

校長：

臺南市仁德區李培瑜
仁德國民小學校長

表 2-2

消防安全管理要領檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	檢核要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
組 織	1	擬妥防護計畫。	蔡銘財	✓		
	2	成立消防安全防護小組。	蔡銘財	✓		
訓 練	1	定期召開會議及訓練。	蔡銘財	✓		
	2	實施防火教育宣導。	蔡銘財	✓		
	3	實施防火器材使用訓練。	蔡銘財	✓		
	4	實施避難逃生方法及逃生路線演練。	蔡銘財	✓		
	5	教職員工會使用防火避難逃生設備。	蔡銘財	✓		
	6	教職員工會操作滅火器(滅火器及消防栓)。	蔡銘財	✓		
警 報 設 備	1	火警警報設備可正常操作。	蔡銘財	✓		
	2	緊急廣播設備可正常操作。	蔡銘財	✓		
	3	緊急照明設備可正常操作。	蔡銘財	✓		
	4	定期維護警報設備。	蔡銘財	✓		
	5	設有專人管理。	蔡銘財	✓		
滅 火 設 備	1	消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	蔡銘財	✓		
	2	滅火器無過期，壓力充足。	蔡銘財	✓		
	3	設有專人管理。	蔡銘財	✓		
	4	定期保養及檢查。	蔡銘財	✓		
避 難 逃 生 設 備	1	有避難逃生路線圖。	蔡銘財	✓		
	2	緊急避難路線指標無損壞或脫落。	蔡銘財	✓		
	3	設置安全門且在門上設置出口標示燈。	蔡銘財	✓		
	4	安全門保持未上鎖狀態。	蔡銘財	✓		

項目	項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
避難逃生設備	5	防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。	蔡銘財	✓		
	6	逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。	蔡銘財	✓		
	7	依規定設置各項避難器具。	蔡銘財	✓		
	8	設有專人管理。	蔡銘財	✓		
	9	定期維護檢查避難逃生設備。	蔡銘財	✓		
線路	1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。	蔡銘財	✓		
	2	電壓符合規定。	蔡銘財	✓		
	3	插座使用符合規定。	蔡銘財	✓		
	4	管線設置符合規定。	蔡銘財	✓		
	5	電器用品使用符合規定負荷量。	蔡銘財	✓		
	6	專人管理。	蔡銘財	✓		
	7	定期保養及檢查。	蔡銘財	✓		
危險物品管理	1	易燃物品按照規定儲存與管理。	蔡銘財	✓		
	2	化學藥品按照規定儲存與管理。	蔡銘財	✓		
	3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	蔡銘財	✓		
	4	廢棄物按照規定處理。	蔡銘財	✓		
	5	設有專人管理。	蔡銘財	✓		
	6	定期保養及檢查。	蔡銘財	✓		
防縱火	1	假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。	蔡銘財	✓		
	2	整理或保存場所內之可燃物。	蔡銘財	✓		
特殊記事：						

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：**蔡銘財** 組長 **蔡銘財** 主任：

校長 **李培瑜**

防火管理人：**蔡銘財**

林家鴻

表 2-3

水電設備管理檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬體設備	1	水電安全設備符合規定。	蔡銘財	✓		
	2	安全開關正常。	蔡銘財	✓		
	3	線路絕緣良好。	蔡銘財	✓		
	4	燈具電器使用量合乎負載量。	蔡銘財	✓		
	5	線路無任意延長加裝。	蔡銘財	✓		
	6	燈具懸掛牢固。	蔡銘財	✓		
	7	水池、水塔清潔定期清洗。	蔡銘財	✓		
	8	管線水龍頭無漏水。	蔡銘財	✓		
	9	管道線路設施定期維護保養。	蔡銘財	✓		
	10	消防設備符合規定。	蔡銘財	✓		
行政措施	1	校園開放區與非開放區有隔離措施。	蔡銘財	✓		
	2	電力公司如期檢視用電負載量。	蔡銘財	✓		
	3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	蔡銘財	✓		
	4	有編列維護經費。	蔡銘財	✓		
	5	維護保養正常。	蔡銘財	✓		
	6	危險區域明確標示。	蔡銘財	✓		
	7	水電安全教育隨機配合教學。	蔡銘財	✓		
	8	飲用水水質檢驗定期送檢。	蔡銘財	✓		
特殊記事：						

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：



組長：



主任：


校長 

表 2-4

天然災害管理檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項 目	項 次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	檢 核 人 員	檢 核 結 果		備 註
				符 合	待 改 進 事 項	
硬 體 設 備	1	各項安全設備應符合規定。	蔡銘財	✓		
	2	安全逃生標誌標示清楚。	蔡銘財	✓		
	3	滅火器無過期、失壓、失效。	蔡銘財	✓		
	4	有適當地點可設置緊急避難場所。	蔡銘財	✓		
防 (救) 災 作 為	1	成立防災救援組織，且可隨時動員。	蔡銘財	✓		
	2	有緊急應變計畫。	蔡銘財	✓		
	3	防救任務適當編配。	蔡銘財	✓		
	4	有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)	蔡銘財	✓		
	5	定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。	蔡銘財	✓		
	6	儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。	蔡銘財	✓		
	7	震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。	蔡銘財	✓		
	8	颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。	蔡銘財	✓		
	9	颱風前門窗是否關緊。	蔡銘財	✓		
	10	颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。	蔡銘財	✓		
	11	颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。	蔡銘財	✓		
	12	颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。	蔡銘財	✓		
	13	颱風後低窪地或地下室積水立即排除。	蔡銘財	✓		
	14	颱風後地下蓄水池是否受到污染。	蔡銘財	✓		
特殊記事：						

承辦人：

教師兼
事務組長 蔡銘財

組長：

教師兼
事務組長 蔡銘財

主任：

教師兼
總務主任 林家鴻

校長：

臺南市仁德區
仁德國民小學校長 李培瑜

表 2-5

運動遊戲器材管理檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	選擇安全材質之遊戲器材。	蔡銘財	✓		
	2	適時指導遊戲器材之使用方法。	蔡銘財	✓		
	3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象。	蔡銘財	✓		
	4	遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。	蔡銘財	✓		
	5	遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。	蔡銘財	✓		
	6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。	蔡銘財	✓		
	7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道。	蔡銘財	✓		
	8	器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。	蔡銘財	✓		
隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。	蔡銘財	✓		
	2	地樁穩固，且不突出地面。	蔡銘財	✓		
	3	鋼架平穩未腐蝕。	蔡銘財	✓		
蹺蹺板	1	兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。	蔡銘財	✓		
	2	木板未斷裂變形。	蔡銘財	✓		
	3	支架及栓扣牢固。	蔡銘財	✓		
	4	地樁穩固，且不突出地面。	蔡銘財	✓		
	5	扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。	蔡銘財	✓		
攀登架	1	地樁牢固，且不突出地面。	蔡銘財	✓		
	2	鋼管焊接牢固未腐蝕。	蔡銘財	✓		
平衡木	1	放置穩固。	蔡銘財	✓		
	2	支柱安全，無斷裂危險。	蔡銘財	✓		
	3	平衡木之正面平整。	蔡銘財	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
輪胎	1	輪胎裝置固定妥當。	蔡銘財		無此設備	
	2	輪胎表面平整無破損。	蔡銘財		無此設備	
	3	輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。	蔡銘財		無此設備	
迴轉地球	1	輪軸穩定。	蔡銘財		無此設備	
	2	鐵鏈、鋼管未銹損。	蔡銘財		無此設備	
	3	底台未破裂、鬆落。	蔡銘財		無此設備	
	4	有足夠潤滑劑，轉動無異聲。	蔡銘財		無此設備	
鞦韆	1	扶手處鍵孔未太大。	蔡銘財	✓		
	2	鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。	蔡銘財	✓		
	3	坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。	蔡銘財	✓		
	4	地面有保護墊或物。	蔡銘財	✓		
滑梯	1	著地處地面已做安全維護設施。	蔡銘財	✓		
	2	著地處與地面保持適當高度。	蔡銘財	✓		
	3	斜度以 40° 內為限。	蔡銘財	✓		
	4	爬梯梯階未破裂或鬆脫。	蔡銘財	✓		
搖椅	1	底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。	蔡銘財		無此設備	
	2	支架與座椅兩邊，有適當距離。	蔡銘財		無此設備	
	3	座椅附設安全帶。	蔡銘財		無此設備	
	4	座椅下之踏板，有適當距離。	蔡銘財		無此設備	
	5	結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。	蔡銘財		無此設備	
	6	吊鈎環扣未鬆開。	蔡銘財		無此設備	
爬杆	1	爬竿的結構完整。	蔡銘財		無此設備	
	2	爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。	蔡銘財		無此設備	
	3	爬竿下方鋪面材料且平坦。	蔡銘財		無此設備	
特殊記事：						

承辦人：

教師兼事務組長 蔡銘財

組長：

教師兼事務組長 蔡銘財

主任：

教師兼總務主任 林家鴻

校長：

臺南市仁德區仁德國民小學校長 李培瑜

表 2-6-1

一般專科教室安全檢核表

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、
美術教室、音樂教室…)

校名 臺南市仁德區仁德國民小學查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	蔡銘財	✓		
	2	訂定管理規則。	蔡銘財	✓		
	3	通風採光良好。	蔡銘財	✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。	蔡銘財	✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。	蔡銘財	✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。	蔡銘財	✓		
	7	消防設施可正常使用。	蔡銘財	✓		
	8	防盜措施可正常運作。	蔡銘財	✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。	蔡銘財	✓		
教學安全 工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	蔡銘財	✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。	蔡銘財	✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。	蔡銘財	✓		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。	蔡銘財	✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。	蔡銘財	✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。	蔡銘財	✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。	蔡銘財	✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。	蔡銘財	✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。	蔡銘財	✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。	蔡銘財	✓		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。	蔡銘財	✓		
	12	回收能再利用之物品。	蔡銘財	✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。	蔡銘財	✓		

特殊記事：

承辦人：



組長：



主任：



校長：



表 2-6-2

電腦資訊教室安全檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學 查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
電腦資訊教室安全設備	1	設有專人管理。	陳承謙	✓		
	2	訂定管理規則。	陳承謙	✓		
	3	穩定安全的電源、電壓。	陳承謙	✓		
	4	完善的防熱、防曬、防潮、防塵。	陳承謙	✓		
	5	建立檢修容易，使用方便之網路。	陳承謙	✓		
	6	有防範電腦病毒之措施。	陳承謙	✓		
	7	注意消防安全。	陳承謙	✓		
	8	有防盜設施。	陳承謙	✓		
	9	各種軟體置放設有專用櫥櫃。	陳承謙	✓		
	10	(不)定期維修、檢查，並建立紀錄。	陳承謙	✓		
電腦資訊教學安全工作執行	1	注意指導學生視力保健。	陳承謙	✓		
	2	指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。	陳承謙	✓		
	3	注意防範電腦病毒。	陳承謙	✓		
	4	指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。	陳承謙	✓		
	5	建立電腦設備使用紀錄。	陳承謙	✓		
	6	飲料、食物未帶入。	陳承謙	✓		
	7	指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。	陳承謙	✓		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師兼
資訊組長 陳承謙教師兼
事務組長 蔡銘財教師兼
總務主任 林家鴻臺南市仁德區
仁德國民小學校長 李培瑜

表 2-6-3

學校公共場所安全檢核表

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	蔡銘財	✓		
	2	訂定管理規則。	蔡銘財	✓		
	3	電源供應安全穩定	蔡銘財	✓		
	4	完善的防曬、防塵、防潮。	蔡銘財	✓		
	5	隔音空調設備良好。	蔡銘財	✓		
	6	窗簾布幕無破損。	蔡銘財	✓		
	7	消防器材無過期、失效。	蔡銘財	✓		
	8	防盜設備正常。	蔡銘財	✓		
	9	出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	蔡銘財	✓		
安全工作執行	1	字幕、焦距、音量控制適當。	蔡銘財	✓		
	2	不可隨意搬動器材。	蔡銘財	✓		
	3	建立使用紀錄。	蔡銘財	✓		
	4	注意學生秩序，安全維護。	蔡銘財	✓		
特殊記事：						

承辦人：

教師兼
事務組長 蔡銘財

組長：

教師兼
事務組長 蔡銘財

主任：

教師兼
總務主任 林家鴻

校長

臺南市仁德區
仁德國民小學校長 李培瑜

表 2-6-4

各科實驗教室安全檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般管理規則	1	設有專人管理。	蔡銘財	✓		
	2	訂定使用規則。	蔡銘財	✓		
	3	備有安全護目鏡供學生使用。	蔡銘財	✓		
	4	實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。	蔡銘財	✓		
	5	設置借用或使用紀錄簿。	蔡銘財	✓		
	6	定期與不定期維護，並有紀錄。	蔡銘財	✓		
門窗	1	門窗無破損，且可上鎖。	蔡銘財	✓		
	2	牢固的門鎖。	蔡銘財	✓		
電源	1	完整的開關。	蔡銘財	✓		
	2	完整的線路。	蔡銘財	✓		
排供水	1	暢通的管線。	蔡銘財	✓		
	2	完整的水龍頭。	蔡銘財	✓		
櫥櫃	1	裝鎖。	蔡銘財	✓		
	2	完整無損壞。	蔡銘財	✓		
藥品	1	放置定位。	蔡銘財	✓		
	2	加貼標示，分類存放。	蔡銘財	✓		
危險物品	1	定期檢視，妥善儲存。	蔡銘財	✓		
	2	易燃品低溫放置。	蔡銘財	✓		
	3	有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。	蔡銘財	✓		
	4	定期造冊列報。	蔡銘財	✓		
廢棄物	1	按規定貯存。	蔡銘財	✓		
	2	定期處理。	蔡銘財	✓		
急救藥品	1	放置適當位置，定期更換。	蔡銘財	✓		
	2	適當設置洗眼、沖水設備。	蔡銘財	✓		
	3	指導學生簡易急救常識。	蔡銘財	✓		
消防設備	1	消防器材滅火器無過期、失壓、失效。	蔡銘財	✓		
	2	指導學生消防常識及消防器材使用方法。	蔡銘財	✓		
特殊記事：						

承辦人：



組長：



主任：



校長：



表 3-1

一般教學安全管理自我檢視表

檢視日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
教師素養	1	避免宗教性、政治性語言的灌輸。	✓		
	2	避免性別、種族等偏見。	✓		
	3	克制個人的好惡，理性處理學生問題及家長的質疑。	✓		
	4	教學活動如具危險性，應注意防範措施。	✓		
	5	避免不適當之身體接觸及有違專業倫理之師生互動。	✓		
	6	教室安全設備缺損應立即通報。	✓		
輔導與管教技巧	1	善用同理心及輔導技巧。	✓		
	2	積極妥善處理學生問題並追蹤輔導。	✓		
	3	善用群體力量（避免衝突時老師對全班同學）。	✓		
	4	善用激勵性語言（避免羞辱性字眼）。對學生所表現之良好行為與逐漸減少之不良行為，應多予讚賞、鼓勵及表揚。	✓		
	5	遇學生身心狀況特殊，需專業協助時，應主動要求輔導單位或其他相關單位協助。	✓		
	6	學生人數控管確實。如缺席或中途離席時須詳細登記。	✓		
	7	賞罰分明，主持正義及公平性，防止排擠現象。	✓		
	8	留意學生的日記言談，特別是消極性語言或有輕生念頭。	✓		
	9	違禁品列入暫時保管切勿沒收侵害學生的財產權。	✓		
	10	注意於班規、班會或其他班級會議所為決議，不得訂定對學生科處罰款或其他侵害財產權之規定。	✓		
	11	警覺偶發事件的徵兆如情緒、言語、行為等異常。	✓		
	12	柔性勸導語言（避免語言暴力—挑釁、羞辱、謾罵、翻舊帳）。	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
	13	避免因學生個人或少數人之錯誤而處罰全班學生。	✓		
	14	遇低學業成就學生時，應積極瞭解學生情況（如是否為學習能力不佳、對課業沒有興趣、或家庭因素等）並針對成因給予有效之輔導與管教方式，如仍無效，必要時應尋求社政或輔導相關專業機構支援或協助。	✓		
	15	特殊問題學生處理盡量採取一對一方式（私下）。	✓		
	16	遇學生衝突或師生嚴重衝突時立即通報尋求支援（勿單獨面對以求自保）。	✓		
要求及宣導	1	教室內不嬉鬧、追逐、推擠、惡作劇。	✓		
	2	學生上室外課應派專門同學關閉門戶以防遭竊。	✓		
	3	教室設備定期安全巡視。	✓		
	4	具備帶領學生緊急逃生的能力（熟悉逃生動線）。	✓		
	5	培養愛物惜物的價值觀，能正確使用物品。	✓		
	6	衛生疾病的宣導。	✓		
特殊記事：					

註：本表供教師自我檢視。

填表人：_____

教師兼劉時斌
教務主任

表 3-2

實驗安全管理檢核表

校名：臺南市仁德區仁德國民小學 實驗室名稱：自然與生活科技教室

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全 教育 之 執 行	1	定期舉辦實驗器材、教具及個人防護具使用說明。	蔡銘財	✓		
	2	定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演示。	蔡銘財	✓		
	3	保健室有完備之急救設備。	蔡銘財	✓		
	4	建立緊急救護人員名冊。	蔡銘財	✓		
	5	建立送醫管道，以應意外發生及時救助。	蔡銘財	✓		
	6	寬列預算補充安全衛生設備。	蔡銘財	✓		
	7	組訓學生，協助推展安全衛生工作。	蔡銘財	✓		
	8	建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。	蔡銘財	✓		
	9	個人防護設備置於固定明確位置。	蔡銘財	✓		
	10	建立實驗室廢棄物之污染防治。	蔡銘財	✓		
實 驗 設 施	1	通風良好。	蔡銘財	✓		
	2	採光良好。	蔡銘財	✓		
	3	實驗室環境整潔乾淨。	蔡銘財	✓		
	4	實驗室出入通道通暢。	蔡銘財	✓		
	5	實驗室用水、排水設置專用管線。	蔡銘財	✓		
	6	實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。	蔡銘財	✓		
	7	實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。	蔡銘財	✓		
	8	實驗桌間隔安全空間適當。	蔡銘財	✓		
	9	實驗桌穩固牢靠。	蔡銘財	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
實驗室安全措施	1	定期檢查消防器材、滅火器。	蔡銘財	✓		
	2	易燃藥品低溫放置。	蔡銘財	✓		
	3	訂定實驗室安全衛生工作守則。(依據教育部學校實驗室場所安全衛生管理要點)	蔡銘財	✓		
	4	危險物品集中放置，並加強安全裝置。	蔡銘財	✓		
	5	非危險物品放置固定明確的位置。	蔡銘財	✓		
	6	急救設備定期更新。	蔡銘財	✓		
	7	個人防護設備置於固定明確位置。	蔡銘財	✓		
實驗室管理	1	訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。	蔡銘財	✓		
	2	實驗室有專人管理，清點實驗設備的狀況。	蔡銘財	✓		
	3	各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。	蔡銘財	✓		
	4	實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。	蔡銘財	✓		
	5	飼養之活生物兼顧安全性。	蔡銘財	✓		
	6	定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換、建立紀錄	蔡銘財	✓		
	7	備妥物質安全資料表(MSDS)。	蔡銘財	✓		
	8	化學品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。	蔡銘財	✓		
特殊記事：						

註：1. 請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次。
2. 請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

承辦人：

教師兼事務組長 蔡銘財

組長：

教師兼事務組長 蔡銘財

主任：

教師兼總務主任 林家鴻

校長：

臺南市仁德區仁德國民小學校長 李培瑜

表 3-3

游泳安全管理檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
游泳池設施	1	池水常保持清澈，並定期消毒。	李佳黛	✓	
	2	泳池四周表面鋪設止滑材料。	李佳黛	✓	
	3	分設男女更衣室、淋浴室、廁所等設施。	李佳黛	✓	
	4	泳池旁至少有二座洗腳池。	李佳黛	✓	
	5	池壁四周標示深度。	李佳黛	✓	
	6	池邊設置救護勾、救生索、救生圈等救生設備。	李佳黛	✓	
	7	室外游泳池範圍之最高點應設置避雷針，以防雷電。	李佳黛	✓	
	8	裝設自動過濾器，以清除水面雜物及塵埃。	李佳黛	✓	
	9	公佈游泳注意事項於明顯位置。	李佳黛	✓	
	10	指定就近醫院作為傷害事故之防備，並取得直接連絡方式及電話。	李佳黛	✓	
	11	設救護站、置擔架、氧氣筒、外傷及止血藥品。	李佳黛	✓	
	12	現場需有合格救生員。	李佳黛	✓	
定期檢查	1	每學期開始前檢視各項設施及池壁四周磁磚。	李佳黛	✓	
	2	更衣室門窗及淋浴設備每月檢視一次。	李佳黛	✓	
	3	男女更衣室、淋浴室、廁所應設安全警鈴，並定期檢測。	李佳黛	✓	
	4	水質每週檢視一次。水質含菌量(1cc 樣水不超過 5 個大腸菌)，PH 值(在 7.2~7.5 之間)，餘氯量(在 0.2~0.5p.p.m 之間)。	李佳黛	✓	
	5	池水至少每兩週換一次，以確保水質乾淨	李佳黛	✓	
	6	池底雜物於換水時同時清理。	李佳黛	✓	
	7	過濾器濾芯定期更換。	李佳黛	✓	

游 冰 活 動 注 意 事 項	1	帶隊老師應於學生下水前實施安全說明。	李佳黛	✓		
	2	患有心臟、高血壓、眼疾、皮膚病、貧血、傳染病、癲癇者、惡性腫瘤、多發性硬化症嚴禁入池。	李佳黛	✓		
	3	入水前應淋浴去除污垢。	李佳黛	✓		
	4	精神或身體狀況欠佳者禁止入水。	李佳黛	✓		
	5	空腹、飯後一小時內不可入水。	李佳黛	✓		
	6	充份作暖身運動。	李佳黛	✓		
	7	點眼藥水預防眼疾。	李佳黛	✓		
	8	除泳鏡、浮板及助浮器物外，禁止攜帶食物、物品、寵物入水。	李佳黛	✓		
	9	室外泳池在雨天不可下水。	李佳黛	✓		
	10	學生予以編組，以利互相照應。	李佳黛	✓		
	11	帶隊老師及救生員隨時注意池中秩序及安全。	李佳黛	✓		
	12	池內禁止擤涕、吐痰、噴水、嬉戲、打鬥等行為。	李佳黛	✓		
	13	禁止將人推入水中、將別人頭臉壓入水中、或將池邊的人拉入池中等惡作劇。	李佳黛	✓		
	14	感到身體疲倦、不舒服、口唇發紫、發抖、抽筋應立即出池。	李佳黛	✓		
	15	游泳時應有睜開眼睛的習慣，以避免衝撞。	李佳黛	✓		
	16	不使用鼻夾、耳塞等物，以避免影響換氣、聽力。	李佳黛	✓		
	17	跳水時應注意水的深度，禁止不當跳水。	李佳黛	✓		
	18	注意潛水者情況。	李佳黛	✓		
	19	隨時注意同伴或其他同學身體狀況，並隨時報告。	李佳黛	✓		
	20	未入水之同學除特殊情形外，應於池邊指導老師視線內休息，不可擅離。	李佳黛	✓		
	21	淋浴並以乾淨浴巾擦拭全身，亦可實施緩和的體操。	李佳黛	✓		
	22	耳腔有水可頭側傾，單足跳數次，使水流出，亦可以棉花棒吸出。	李佳黛	✓		
	23	游泳池應有女性工作人員。	李佳黛	✓		
	24	隨時清點人數。	李佳黛	✓		
	25	遇空襲警報或打雷，應接受管理人員或教師之指揮迅速疏散或避難。	李佳黛	✓		

特殊記事：

承辦人：

教師兼體育組長 李佳黛

組長：

教師兼事務組長 蔡銘財

主任：

教師兼總務主任 林家鴻

校長：

臺南市仁德區仁德國民小學校長 李培瑜

表 3-4-1

校外教學安全檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學 查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
學校安全措施	1	計畫經校務會議或訓導(學務)會議研討通過。	李婷瑛	✓		
	2	氣候、交通、特殊疫情、衛生條件均適合辦理活動。	李婷瑛	✓		
	3	召開工作會議，工作人員編組分工妥當。	李婷瑛	✓		
	4	編印校外教學活動手冊，分發師生參閱遵行。	李婷瑛	✓		
	5	訂定校外教學活動安全衛生保健守則。	李婷瑛	✓		
	6	乘車用餐、住宿、參觀有編組，並要求集體行動。	李婷瑛	✓		
	7	身體孱弱不適學生有特別安排。	李婷瑛	✓		
	8	參加學生均經家長書面同意。	李婷瑛	✓		
	9	未參加活動學生有適當安排，並通知家長。	李婷瑛	✓		
	10	有發文給參觀單位，請求解說或協助。	李婷瑛	✓		
	11	有辦理旅行平安保險。	李婷瑛	✓		
	12	選定會計、出納，專人保管經費。	李婷瑛	✓		
	13	各車備有簡易急救藥品及清潔袋。	李婷瑛	✓		
	14	各車備有緊急支援聯絡電話資料。	李婷瑛	✓		
	15	餐飲安排衛生良好。	李婷瑛	✓		
	16	住宿安排安全妥適。	李婷瑛	✓		
	17	訂有車輛租用契約，內容合宜。	李婷瑛	✓		
	18	行前有實施安全講習或行前說明會。	李婷瑛	✓		
	19	開車前點名。	李婷瑛	✓		
	20	行前學生車上座位規定。	李婷瑛	✓		
	21	發現有不宜按原計畫辦理之情況時，備有替代方案。	李婷瑛	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
租車安全措施	1	承包廠商有合法營業登記證，信譽良好。	李婷瑛	✓		
	2	車輛經監理單位最近一期檢驗合格。	李婷瑛	✓		
	3	車齡符合主管教育機關之規定。	李婷瑛	✓		
	4	車輛行車執照為營業用，並在有效期內。	李婷瑛	✓		
	5	駕駛人具有該車種之合格及符合年資之職業駕駛執照。	李婷瑛	✓		
	6	車輛檢修保養記錄良好。	李婷瑛	✓		
	7	車輛制動設備功能良好。	李婷瑛	✓		
	8	車輛燈具(前後燈、尾燈、方向燈、煞車燈)功能良好。	李婷瑛	✓		
	9	車輛雨刷、喇叭功能良好。	李婷瑛	✓		
	10	車輛備胎、隨車工具、故障警告標誌均堪用。	李婷瑛	✓		
	11	車輛滅火器在期效內。	李婷瑛	✓		
	12	車輛安全門功能正常，未受封閉，未堆積物品。	李婷瑛	✓		
	13	車輛未存放危險易燃物品。	李婷瑛	✓		
	14	車輛乘員人數未超載。	李婷瑛	✓		
	15	駕駛員精神體力狀態正常。	李婷瑛	✓		
	16	車上安裝警告標示及注意設備(例如：閃爍紅燈、貼「停止」標示)。	李婷瑛	✓		
	17	出發前應對駕駛員實施酒測。	李婷瑛	✓		
	18	行前應實施師生車輛防火及逃生演練。	李婷瑛	✓		
特殊記事：						

附註：本表配合學校辦理校外教學活動前，作全面安全檢核填表。

承辦人：

教師兼
生教組長 李婷瑛

組長：

教師兼
事務組長 蔡銘財

主任：

教師兼
總務主任 林家鴻

校長

臺南市仁德區
仁德國民小學校長 李培瑜

表 3-4-2

車輛安全檢查表

檢查日期：113年 月 日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛基本資料	車號		
	出廠年份	年 月	年 月
	廠牌		
	座位數(含駕駛及服務員)	位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符	位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期： 年 月 日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input type="checkbox"/> 淨寬32公分以上	<input type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限： 年 月 日	<input type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	<input type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落
檢查人員簽章：			
車主代表簽章：			

附註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站(<http://www2.thb.gov.tw/>)。
2. 出車前務請依上表檢查、填具，並請事先作逃生演練。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

表 3-5-1

嬉戲安全檢視表

檢視日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
安 全 宣 導	1	指導學生正確使用掃具方式。	✓		
	2	宣導危險性工具（如美工刀）使用時之注意事項。	✓		
	3	提醒學生嬉戲應避免身體上的過度觸碰、拉扯（多人拉扯、阿魯吧...）。	✓		
	4	提醒學生教室內、走廊及樓梯間嚴禁奔跑、追逐、丟擲物品等。	✓		
	5	勿惡意挑撥中傷或結夥取笑他人。	✓		
	6	上下樓梯應保持距離勿推擠衝撞。	✓		
	7	切勿惡作劇如拉開椅子、以腳絆人等。	✓		
	8	教室內飲用水、營養午餐的提取，注意切勿燙傷或添加他物。	✓		
	9	教室內物品擺放整潔，未堆積於走道或樓梯。	✓		
	10	勿攜帶寵物到校。	✓		
	11	勿攜帶及使用違禁品。	✓		
	12	不可故意驚嚇他人。	✓		
	13	不可模仿電視、電影情節以致傷害自身或他人。	✓		
特殊記事：					

註：本表提供師生自我檢視。

填表人： 

表 3-5-2

運動傷害防治安全檢視表

檢視日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
運動傷害防治	1	至適宜場所運動，切勿在教室、走廊、樓梯、陽台進行運動。	✓		
	2	運動前務必暖身。	✓		
	3	正確使用運動器材，切勿攀爬或搖晃運動器材。	✓		
	4	穿著適宜的服裝、球鞋以防運動傷害。	✓		
	5	遵守運動規則與師長的指示，切勿擅自行動。	✓		
	6	身體不適應立即向師長反應，切勿勉強為之。	✓		
	7	檢查運動場所是否安全無虞（如跳遠的沙坑是否鬆軟）。	✓		
	8	各類運動場所應有安全檢核措施及操作說明。	✓		
	9	盪鞦韆、溜滑梯、體能運動場或類似的戶外設備是否提供軟墊以避免摔傷（如海綿墊或沙堆等）。	✓		
	10	勿過度競爭、動作粗暴。	✓		
	11	運動場所之通風、採光應充足。	✓		
	12	容許適當的活動量差異，勿做過度要求。	✓		
特殊記事：					

註：本表供師生自我檢視。

填表人：

教師兼體育組長 李佳黛

表 3-6

交通安全管理檢核表

校名__臺南市仁德區仁德國民小學__

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般行政	1	成立交通安全教育推行委員會。	李婷瑛	✓		
	2	定期召開委員會議。	李婷瑛	✓		
	3	詳擬推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。	李婷瑛	✓		
	4	校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。	李婷瑛	✓		
	5	檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。	李婷瑛	✓		
	6	設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。	李婷瑛	✓		
	7	實施校外交通安全巡查。	李婷瑛	✓		
	8	期末召開工作檢討會。	李婷瑛	✓		
	9	訂有獎懲辦法，切實執行。	李婷瑛	✓		
教學活動	1	各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。	李婷瑛	✓		
	2	適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。	李婷瑛	✓		
	3	適時辦理交通規則講解。	李婷瑛	✓		
	4	定期舉行交通安全常識測驗。	李婷瑛	✓		
	5	充實視聽教具，改進教材教法。	李婷瑛	✓		
	6	加強輔導違規學生。	李婷瑛	✓		
設施	1	校內人車分道，停車設施安全。	李婷瑛	✓		
	2	警示標誌設置地點恰當，維護良好。	李婷瑛	✓		
	3	重要設施能顧及殘障者需求。	李婷瑛	✓		
	4	行人穿越道畫有明顯標線。	李婷瑛	✓		
	5	上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。	李婷瑛	✓		
	6	行人地下道或陸橋發揮功能。	李婷瑛	✓		
	7	家長接送區規劃得宜。	李婷瑛	✓		
	8	宣導自行雇用車輛之家長應注意交通安全相關規定。	李婷瑛	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
器材	1	專用背心、膠盔、臂章保管及使用良好。	李婷瑛	✓		
	2	指揮棒、哨子保管及使用良好。	李婷瑛	✓		
	3	擋車號誌及器材保管使用良好。	李婷瑛	✓		
	4	使用具有警示效果之裝備器材、專用背心等物品，反光警示效果良好。	李婷瑛	✓		
	5	黃色雨衣、雨膠鞋、手電筒保管及使用良好。	李婷瑛	✓		
服務	1	放學路隊編組情況良好。	李婷瑛	✓		
	2	學生交通服務隊組訓、值勤狀況良好。	李婷瑛	✓		
	3	老師輪值導護，認真負責。	李婷瑛	✓		
	4	導護老師及隨車人員熟悉車禍現場處理流程。	李婷瑛	✓		
	5	志工家長能發揮導護功能。	李婷瑛	✓		
	6	學校附近設愛心商店協助學生安全。	李婷瑛	✓		
專車管理	1	購置(租用)的專車性能良好。	李婷瑛	✓		
	2	專車有定期的檢修、保養和維護。	李婷瑛	✓		
	3	遴選合格優良的司機。	李婷瑛	✓		
	4	(特教)設有隨車人員。	李婷瑛	✓		
	5	開車前做好例行檢查並作成紀錄。	李婷瑛	✓		
	6	學生專車停靠位置適當安全。	李婷瑛	✓		
	7	載送人數，切實依規定辦理。	李婷瑛	✓		
特殊記事：						

附註：1. 依各校實際需要，自訂檢查間隔期，並能指派專人負責檢查，惟每學期開學前宜全面檢核，學期末並全面檢討。
2. 專車管理部分設置備有專車之專權使用。

承辦人：

教師兼
生教組長
李婷瑛

組長：

教師兼
事務組長
蔡銘財

主任：

教師兼
總務主任
林家鴻

校長

臺南市仁德區
仁德國民小學校長
李培瑜

表 3-7

飲食衛生管理檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
學校 自辦 午餐	1	廚房應有良好通風，且場所光度至少 200 度以上，並有燈罩保護。	楊麗蓉	✓		
	2	出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。	楊麗蓉	✓		
	3	廚具擺設之底層應與地面距離 15~20 公分，離牆至少 5 公分。	楊麗蓉	✓		
	4	廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。	楊麗蓉	✓		
	5	廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。	楊麗蓉	✓		
	6	廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。	楊麗蓉	✓		
	7	冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下 18 度，冷藏庫溫度須在攝氏 7 度以下。	楊麗蓉	✓		
	8	庫內物品需排列整齊，容量應在 50%~60% 之間，不可過滿，以利冷氣循環。	楊麗蓉	✓		
	9	調味品應與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。	楊麗蓉	✓		
	10	砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。	楊麗蓉	✓		
	11	食品調製完成後，需加蓋或遮蔽物。	楊麗蓉	✓		
	12	定期實施自我安全檢驗，並作記錄。	楊麗蓉	✓		
	13	定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。	楊麗蓉	✓		
	14	每日應留存膳食樣品，並以 PE 保鮮膜放攝氏零下 5 度以下，予以冷藏或冷凍，並保存 2 日以上，以備查驗。	楊麗蓉	✓		
餐盒訂購	1	對外訂製餐盒，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。	楊麗蓉	✓		
	2	選購廠商供應家數不能太少或只限一家。	楊麗蓉	✓		
	3	廠商與學校運送距離以不超過車程 30 分鐘為原則。	楊麗蓉	✓		
	4	每日應妥存膳食樣品，以便查檢。	楊麗蓉	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
飲用水衛生	1	飲用水源應與廁所相距 15 公尺以上。	蔡銘財	✓		
	2	飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗 1 次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存 1 年。	蔡銘財	✓		
	3	水塔與水池應加蓋密封。每學期至少清洗 1 次。	蔡銘財	✓		
	4	自來水與井水或其他水源管線應分裝。並使用煮沸法。	蔡銘財	✓		
	5	指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。	蔡銘財	✓		
合作社衛生	1	室內外環境保持整齊清潔。無販賣禁售物品。	蔡銘財	✓		
	2	包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏 60 度以上保溫設備內。	蔡銘財	✓		
	3	出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。	蔡銘財	✓		
	4	出售物品應標示製造廠商及保存期限。	蔡銘財	✓		
自帶便當	1	蒸飯設備保溫度應達攝氏 60 度以上。	蔡銘財		無此設備	
	2	家長送飯到校，應規劃設置場所，並請人看管。	蔡銘財	✓		
特殊記事：						

- 附註：1. 各項飲食設備，除每學期開學前實施定期檢視外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。
2. 送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

承辦人：

午餐楊麗蓉
午執秘

組長：

教師兼蔡銘財
事務組長

主任：

教師兼林家鴻
總務主任

校

長
南市仁德區
仁德國民小學校長李培瑜

教師兼蔡銘財
事務組長

表 3-8

校園公共衛生管理檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學 查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
校園環境	1	校園內的廢棄容器，能立刻清除。	邱朋賢	✓		
	2	校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。	邱朋賢	✓		
	3	能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘…)	邱朋賢	✓		
	4	能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩…)	邱朋賢	✓		
	5	校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。	邱朋賢	✓		
	6	校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。	邱朋賢	✓		
	7	校園內低窪之處無積水現象。	邱朋賢	✓		
	8	能定期清掃校園內水溝。	邱朋賢	✓		
	9	禁止使用列管殺蟲劑，避免生態環境汙染。	邱朋賢	✓		
	10	定期整修剪園花草樹木，妥適處理落葉、堆肥。	邱朋賢	✓		
	11	加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。	邱朋賢	✓		
	12	妥善安排校園打掃工作。	邱朋賢	✓		
	13	學校能立即且有效的排除各種汙染狀況(空汙、水汙、噪音等)。	邱朋賢	✓		
	14	能隨時注意校園是否有老鼠、蟑螂、蚊、蠅、蚤等容易引發疾病的動物。	邱朋賢	✓		
	15	提供適當的衛生設施與安全	邱朋賢	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
		用水，並加強維護保養。				
	16	適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。	邱朋賢	✓		
計 劃 及 應 變	1	定期實施學生健康檢查。	邱朋賢	✓		
	2	定期追蹤已有病例的學生。	邱朋賢	✓		
	3	確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。	邱朋賢	✓		
	4	定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。	邱朋賢	✓		
	5	編列學校衛生保健經費並確實執行。	邱朋賢	✓		
	6	能馬上掌握傳染人數並加以隔離。	邱朋賢	✓		
	7	有防治蚊蟲措施。	邱朋賢	✓		
	8	疾病發生時能立即通報主管單位。	邱朋賢	✓		
	9	訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。	邱朋賢	✓		
	10	推行環境保護計畫，落實回收再造、節約資源及綠色消費。	邱朋賢	✓		
	11	推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。	邱朋賢	✓		
特殊記事：						

承辦人：

教師兼衛生組長 邱朋賢

組長：

教師兼事務組長 蔡銘財

主任：

教師兼總務主任 林家鴻

校長：

臺南市仁德區仁德國民小學校長 李培瑜

表 3-9

校園性侵害或性騷擾防治檢核表


校名 臺南市仁德區仁德國小

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
行政措施	1	對教職員工生，定期辦理校園性侵害或性騷擾防治之教育宣導活動，並評鑑其實施成效。	李婷瑛	✓		
	2	蒐集性侵害或性騷擾防治及救濟等資訊，並於處理事件時主動提供予相關人員。	李婷瑛	✓		
	3	指導對性侵害或性騷擾發生時的處理方法。	李婷瑛	✓		
	4	全體員工都知道通報系統。	李婷瑛	✓		
	5	師生知道如何使用報警電話。	李婷瑛	✓		
防範措施	1	學生上學路線上有安全顧慮因素的，檢討並條列出來，加強防範措施。	李婷瑛	✓		
	2	對過早到校學生訂有安全措施。	李婷瑛	✓		
	3	學生午間活動訂有安全防範措施。	李婷瑛	✓		
	4	過晚放學學生訂有安全措施。	李婷瑛	✓		
	5	導護到校值勤、離校等都有明確規劃。	李婷瑛	✓		
	6	家長志工都編組配合巡查。	李婷瑛	✓		
	7	偏僻地區的廁所限制使用時間。	李婷瑛	✓		
	8	廁所設有安全警鈴、門下方留有安全距離。	李婷瑛	✓		
	9	偏僻的樓梯間定時巡查。	李婷瑛	✓		
	10	屋頂樓的進出管理良好。	李婷瑛	✓		
	11	地下室的使用管理適當。	李婷瑛	✓		
	12	避難室管理良好。	李婷瑛	✓		
	13	全校偏僻隱蔽死角處都能定期巡查，或設有照明及監視錄影器。	李婷瑛	✓		
	14	門禁管理(警衛巡邏)訂有注意事項。	李婷瑛	✓		
	15	定期檢討校園空間及設施之使用情形並記錄，依需要繪製校園危險地圖。	李婷瑛	✓		
	16	游泳池及其他設備未使用時管理良好。	李婷瑛	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
人員管制	1	注意常在學校附近徘徊的人。	李婷瑛	✓		
	2	對校內外工地工人進出都有管理。	李婷瑛	✓		
	3	臨時工人的進出管理良好。	李婷瑛	✓		
	4	對訪客、陌生人的進出訂有管理辦法。	李婷瑛	✓		
	5	有精神異常徵候的人進入校園有嚴密的預防措施。	李婷瑛	✓		
特殊記事：						

承辦人：


組長：


主任：


校長：


表 3-10

校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
行政措施	1	擬訂相關防治實施計畫。	李婷琪	✓		
	2	建立防治人員編組與具體處理步驟。	李婷琪	✓		
	3	掌握偏差行為傾向學生名冊，實施個別輔導。	李婷琪	✓		
	4	針對高關懷學生不定期實施尿液篩檢。	李婷琪	✓		
	5	建立校園明確生活規範，並能公正有效執行。	李婷琪	✓		
防範與輔導	1	做好上下課期間及校園死角的巡查，防範事件發生。	李婷琪	✓		
	2	導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。	李婷琪	✓		
	3	建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。	李婷琪	✓		
	4	溝通教師間管教理念，避免太過於權威與嚴苛，造成師生衝突。	李婷琪	✓		
	5	定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。	李婷琪	✓		
	6	善加規畫學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。	李婷琪	✓		
	7	做好被害人保護及事後心理輔導。	李婷琪	✓		
	8	對加害者能採取有效導正方法，並防範其報復行為。	李婷琪	✓		
	9	做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。	李婷琪	✓		
	10	鼓勵教師、退休教師或社區志工參與認輔制度，協助關懷照顧學生。	李婷琪	✓		
導師配合	1	親師之間保持聯繫並維持良好溝通管道。	李婷琪	✓		
	2	導師配合實施親職教育與班級家長座談會。	李婷琪	✓		
	3	觀察與發覺學生精神狀況。	李婷琪	✓		
	4	事件發生時，導師能配合處理。	李婷琪	✓		
	5	建立良好師生關係，提供學生紓壓管道。	李婷琪	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
社會資源	1	與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。	李婷瑛	✓		
	2	建立學生緊急就醫流程。	李婷瑛	✓		
	3	事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。	李婷瑛	✓		
	4	暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。	李婷瑛	✓		
	5	情節嚴重者，能得到支援，並能妥善處理，預防事態擴大。	李婷瑛	✓		
	6	個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之藥癮治療機構進行戒治。	李婷瑛	✓		
特殊記事：						

附註：1. 請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。

2. 平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必定能減少學生受到傷害。

承辦人：

教師兼
生教組長 李婷瑛

組長：

教師兼
事務組長 蔡銘財

主任：

教師兼
總務主任 林家鴻

校長 李培瑜

表 3-11

校園門禁管理檢核表

校名 臺南市仁德區仁德國民小學

查核日期 114 年 08 月 20 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全設備	1	門窗、樓梯重要處所之安全護網定期檢修。	蔡銘財			
	2	設置校園周邊圍籬，並定期檢修。	蔡銘財			
	3	建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。	蔡銘財			
	4	建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。	蔡銘財			
	5	設置傳達室及會客室。	蔡銘財			
	6	設置巡邏箱。	蔡銘財			
	7	設置停車場並採人車分道，同受傳達室監控。	蔡銘財			
	8	設置防盜警鈴及公共電話等設施。	蔡銘財			
	9	設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。	蔡銘財			
	10	設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。	蔡銘財			
安全工作之執行	1	學校全體師生共識之建立與宣導。	蔡銘財			
	2	訂有校舍責任區分配圖表。	蔡銘財			
	3	門禁管理工作，能切實有效執行。	蔡銘財			
	4	家長及訪客登記驗證切實。	蔡銘財			
	5	學生離校、外出登記查證切實。	蔡銘財			
	6	校園巡邏查堂工作執行落實。	蔡銘財			
	7	校園偶發事件處理妥適。	蔡銘財			
	8	校園開放管制工作妥適。	蔡銘財			
	9	建立師生緊急聯絡資料。	蔡銘財			
	10	與鄰近警察機關有聯繫機制。	蔡銘財			
	11	師生車輛保管安全妥善。	蔡銘財			
	12	建立罹患宿疾及行為特殊學生名冊。	蔡銘財			
	13	訂定校園開放辦法，並切實執行。	蔡銘財			
	14	成立學校防護團組織，並定期召開會議。	蔡銘財			
	15	按時上下學與留校生之照顧。	蔡銘財			
特殊記事：						

附註：每學期初檢核一次。

承辦人：



組長



主任：



校長



建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H00552

樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市仁德區仁德國民小學
計畫名稱:※
採樣地點:臺南市仁德區中正路二段806號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)
業別:學校 檢測目的:定期檢測
行程代碼:※
報告編號:114-01-H 00552
報告日期:114年01月22日
收樣時間:114年01月20日 17時00分

註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 5 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核

檢驗室主管:

郭叔隆
0117871

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號


地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H02524

樣品檢驗報告

受驗單位:臺南市仁德區仁德國民小學
計畫名稱:※
採樣地點:臺南市仁德區中正路二段806號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部國環檢證字第055號)
業別:學校 檢測目的:定期檢測
行程代碼:※
報告編號:114-04-H 02524
報告日期:114年04月28日
收樣時間:114年04月23日 18時30分
註:

1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下:
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)
本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 5 頁,分離使用無效。
7. 採樣方法為※時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。



聲明書:

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

覆核
檢驗室主管:

郭叔隆

0090736

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第055號

地址:高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰

專案編號: GD114H02524

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水	採樣方法:NIEA W101.57A
樣品編號:H-02524-04	採樣日期:114年04月23日 10時40分
採樣位置:德善樓1F北	
樣品特性:溶液	

檢	驗	項	目	檢	驗	值	單	位	檢	驗	方	法	備	註
*			大腸桿菌群			<1	CFU/100mL				NIEA E230.55B			

----- 以 下 空 白 -----

報告專用章

建利環保顧問(股)公司

負責人:李建函

檢驗室主管:郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年04月23日 20時58分	114年04月24日 20時24分

0090732

台南市仁德區仁德國小 114學年度各班教室採光測量紀錄表

班級	課桌部分實際照度									黑板部分實際照度									當日測量情形		
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	左上	左中	左下	中上	中央	中下	右上	右中	右下	天氣	日期	
101	944	678	733	878	716	606	721	591	533	1726	1208	967	1622	1097	930	1766	1055	820	晴	114.08.20	開燈
	430	149	209	279	105	120	282	111	117	284	266	184	233	194	131	199	160	152	晴	114.08.20	沒開燈
102	634	610	616	625	570	693	606	777	709	1059	819	778	1274	911	822	1386	930	731	晴	114.08.20	開燈
	212	71	126	311	78	84	374	88	87	183	140	115	111	107	80	100	93	106	晴	114.08.20	沒開燈
103	788	674	462	737	544	431	721	511	592	1131	721	595	1869	1137	854	1741	1033	719	晴	114.08.20	開燈
	302	97	122	240	133	75	244	103	72	248	187	175	147	122	99	121	95	83	晴	114.08.20	沒開燈
104	777	619	731	792	623	705	590	603	582	1761	1144	911	1486	1106	946	1720	1114	860	晴	114.08.20	開燈
	214	86	90	192	76	93	211	73	88	144	130	127	114	112	85	91	77	62	晴	114.08.20	沒開燈
105	566	719	755	635	600	522	610	658	665	1132	840	751	1210	971	780	1290	846	688	晴	114.08.20	開燈
	231	96	155	224	63	96	238	82	71	244	161	137	166	137	96	138	116	91	晴	114.08.20	沒開燈
106	406	516	523	555	560	440	421	602	490	1288	847	805	1210	933	820	1692	862	690	晴	114.08.20	開燈
	133	63	84	234	65	66	277	50	69	153	70	78	133	117	93	111	81	72	晴	114.08.20	沒開燈
107	1124	646	755	1240	766	743	1134	741	811	977	734	600	533	526	544	633	556	500	晴	114.08.20	開燈
	999	380	613	1100	460	616	822	391	420	316	282	277	359	326	280	474	490	544	晴	114.08.20	沒開燈
201	1285	691	869	1433	659	650	630	511	505	755	659	577	777	698	722	770	662	550	陰雨	114.08.21	開燈
	914	240	371	1341	203	340	209	119	168	152	140	120	144	152	150	190	200	270	陰雨	114.08.21	沒開燈
202	851	664	629	700	493	589	891	603	812	1088	770	673	836	807	658	774	612	525	晴	114.08.20	開燈
	200	132	186	299	180	234	174	151	217	171	165	155	160	141	131	158	162	166	晴	114.08.20	沒開燈
203	629	685	573	548	671	803	576	522	835	901	710	634	870	803	771	762	664	570	晴	114.08.20	開燈
	115	135	213	119	135	400	127	162	379	88	90	87	87	90	96	129	144	265	晴	114.08.20	沒開燈
204	680	390	777	719	469	804	600	419	606	776	631	509	532	503	490	590	570	528	晴	114.08.20	開燈
	336	205	611	354	331	500	207	174	255	131	133	126	139	240	261	190	224	311	晴	114.08.20	沒開燈
205	1312	375	851	1101	425	600	1009	411	805	904	782	731	905	856	733	722	826	852	晴	114.08.20	開燈
	767	350	566	780	356	586	930	371	470	371	358	311	270	298	248	372	415	484	晴	114.08.20	沒開燈
206	714	453	761	898	546	870	922	511	879	1122	801	628	588	512	507	711	614	601	晴	114.08.20	開燈
	311	183	244	280	253	299	365	233	400	180	146	121	166	184	131	179	244	200	晴	114.08.20	沒開燈

附註：教室桌面照度不低於350LUX，且燈光不閃爍；黑板照度不低於500LUX，且黑板不反光。

測量者：

教師兼事務組長 蔡銘財

總務主任：

教師兼總務主任 林家鴻

校長：

台南市仁德區仁德國小校長 李培瑜

台南市仁德區仁德國小 114學年度各班教室採光測量紀錄表

班級	課桌部分實際照度									黑板部分實際照度									當日測量情形		
	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	左上	左中	左下	中上	中央	中下	右上	右中	右下	天氣	日期	
207	614	408	721	671	430	779	609	355	741	999	700	532	530	515	511	650	534	520	晴	114.08.20	開燈
	289	152	311	261	210	390	259	177	425	193	217	160	166	192	206	167	251	310	晴	114.08.20	沒開燈
301	606	466	804	679	513	782	710	506	802	944	668	574	538	502	544	608	611	612	晴	114.08.20	開燈
	319	264	434	609	306	380	390	330	525	161	197	182	198	249	240	190	308	340	晴	114.08.20	沒開燈
302	629	751	641	671	830	831	618	717	679	1269	766	711	1299	909	783	940	682	571	晴	114.08.20	開燈
	312	206	212	333	200	195	305	185	249	211	258	189	176	170	142	151	142	125	晴	114.08.20	沒開燈
303	669	579	655	725	771	787	638	756	724	1295	805	783	1088	846	771	990	679	599	晴	114.08.20	開燈
	414	178	145	306	171	153	293	178	130	249	250	201	172	165	189	140	132	150	晴	114.08.20	沒開燈
304	500	616	659	509	725	670	491	566	622	1003	711	618	1257	903	822	1006	651	645	晴	114.08.20	開燈
	274	153	112	170	144	100	133	137	115	144	162	151	131	136	117	111	106	89	晴	114.08.20	沒開燈
305	629	555	481	666	803	773	715	774	791	1240	799	640	1066	747	752	841	632	570	晴	114.08.20	開燈
	321	195	130	243	216	146	233	184	110	174	206	151	147	137	162	119	113	106	晴	114.08.20	沒開燈
306	504	637	725	541	752	689	527	611	649	1175	745	731	1250	924	870	996	670	631	晴	114.08.20	開燈
	147	130	111	297	141	123	162	131	121	100	107	106	100	97	84	95	96	86	晴	114.08.20	沒開燈
307	408	396	411	480	436	450	414	408	412	178	194	213	362	351	350	311	315	333	陰雨	114.08.21	開燈
	126	114	146	225	108	233	122	130	222	110	115	105	96	81	80	85	100	124	陰雨	114.08.21	沒開燈
308	378	493	358	378	399	400	357	401	351	406	430	413	622	550	540	410	411	420	陰雨	114.08.21	開燈
	40	47	106	85	67	133	75	65	80	50	53	66	63	51	44	46	50	77	陰雨	114.08.21	沒開燈
401	423	550	468	370	399	350	401	416	355	430	446	418	628	580	513	413	410	430	陰雨	114.08.21	開燈
	64	55	88	53	65	68	87	52	77	63	50	57	51	56	42	52	67	70	陰雨	114.08.21	沒開燈
402	350	493	428	398	451	355	407	471	358	442	480	533	647	628	597	391	407	433	陰雨	114.08.21	開燈
	85	68	146	116	51	93	198	69	55	83	90	79	63	67	75	56	40	70	陰雨	114.08.21	沒開燈
403	357	418	380	385	441	388	358	364	351	400	422	445	665	602	576	412	438	464	陰雨	114.08.21	開燈
	125	40	53	180	59	77	56	44	95	54	60	70	41	44	42	40	46	51	陰雨	114.08.21	沒開燈
501	399	492	339	39	355	264	356	388	370	352	388	433	700	590	577	387	372	379	陰雨	114.08.21	開燈
	54	31	33	81	29	25	70	26	20	24	29	31	17	18	20	50	37	41	陰雨	114.08.21	沒開燈

附註：教室桌面照度不低於350LUX，且燈光不閃爍；黑板照度不低於500LUX，且黑板不反光。

測量者：

教師兼
事務組長
蔡銘財

總務主任：

教師兼
總務主任
林家鴻

校長

台南市仁德區
仁德國小校長
李培瑜

