

## 「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市善化區大成國民小學

檢核日期：115年2月26日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input checked="" type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：

教師兼林傳捷  
事務組長

校方代表：

臺南市善化區劉協成  
大成國民小學校長

## 校園安全檢核表

學校名稱：臺南市善化區大成國民小學

檢核日期：115年2月26日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	林傳捷 鄭憲國 曾怡貞
----------	-------------

承辦人：**教師兼事務組長林傳捷**

總務主任：**教師兼總務主任鄭憲國**

校長：**臺南市善化區大成國民小學校長劉協成**

# 臺南市善化區大成國民小學

## 114 學年度健康促進績優學校評選

### 4-1-1 2. 水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄



▲說明： 幼兒園水塔清洗前後對照圖



▲說明： 頂樓水塔清洗前後對照圖



▲說明： 廚房水塔清洗前後對照圖



# 臺南市善化區大成國民小學

## 114 學年度健康促進績優學校評選

### 4-1-1 3. 學生參與校園美化綠化工作



▲說明：寒假學生志工綠美化服務 115.01.26-115.02.06(國中生服務學習)



▲說明：校網公告-寒假學生環境綠美化志工招募及錄取名單



▲說明：學生參與校園綠美化工作定期澆花

# 臺南市善化區大成國民小學

## 114 學年度健康促進績優學校評選

### 4-1-1 3. 學生參與校園美化綠化工作



▲說明：學生參與校園綠美化工作定期澆花



▲說明：校園綠色小角落



▲說明：校園綠意盎然-一定時灑水系統澆灌養護草皮

# 臺南市善化區大成國民小學

## 114 學年度健康促進績優學校評選

### 4-1-1 4. 每學期教室照度檢查紀錄



▲說明：事務組長與護理師至教室量測照度



▲說明：事務組長量測班級教室桌面照度

臺南市大成國民小學 114學年度第1學期教室採光測量紀錄表

班級教室編號	粉板部分實際照度(750lux以上)							課桌部分實際照度(500lux以上)										當日測量情形		
	左上	左下	中上	中央	中下	右上	右下	平均	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	天氣	日期
4101	1814	1034	2000	1120	934	1813	764	1354.1	561	776	546	632	693	688	669	543	528	626.2	晴	8月11日
4102	1461	1142	1689	813	978	1218	840	1163.0	530	658	625	644	791	759	592	739	627	662.8	晴	8月11日
4103	1158	869	1870	1435	841	1139	789	1157.3	839	713	731	880	1015	831	753	967	733	829.1	晴	8月11日
4104	1380	970	1108	1025	851	761	849	992.0	943	903	800	779	1013	811	694	880	826	849.9	晴	8月11日
4105	1358	1063	1954	1383	1065	1309	938	1295.7	849	801	731	806	1014	988	962	1039	1002	910.2	晴	8月11日
4106	1587	1004	2000	1429	1085	1473	1121	1385.6	1448	1298	1283	1312	1523	1387	1232	1407	1654	1393.8	晴	8月11日
4107	1251	877	1760	1306	1250	1216	967	1232.4	722	718	823	924	1048	921	967	1013	978	901.6	晴	8月11日
4201	1143	770	1255	910	764	1039	802	954.4	900	926	688	616	845	698	1052	1455	1085	918.3	晴	8月11日
4202	1252	856	1370	1100	980	1215	928	1100.1	1092	1160	1098	913	968	930	1323	1351	1221	1117.3	晴	8月11日
4203	1264	893	1659	1321	948	1264	984	1190.4	1054	1037	1002	943	977	905	1278	1334	1235	1085.0	晴	8月12日
4204	1121	901	1961	1575	1031	1071	764	1203.4	929	1018	906	751	1009	889	875	910	856	904.8	晴	8月11日
4205	1186	894	1548	1301	961	1160	843	1127.6	911	918	858	1013	1107	961	1147	1151	1092	1017.6	晴	8月11日
4206	1261	1002	1655	1376	1003	1051	790	1162.6	930	1020	791	1089	1012	849	747	909	901	916.4	晴	8月11日
4207	1308	953	2000	1507	1151	1546	911	1339.4	980	1131	910	1276	1301	1259	1202	1011	1212	1142.4	晴	8月11日
3101	1473	980	1649	1315	996	1598	1154	1309.3	730	735	740	637	888	769	680	720	683	731.3	晴	8月11日
3102	1520	1095	1780	1368	966	1578	1003	1330.0	775	786	705	1031	831	708	630	651	708	758.3	晴	8月11日
3103	1711	1133	1813	1326	991	1699	1016	1384.1	707	833	726	836	871	718	606	755	602	739.3	晴	8月11日
3104	1203	790	1327	980	864	1275	825	1037.7	781	788	725	756	893	783	754	758	730	774.2	晴	8月11日
3201	1027	880	1190	1014	839	1087	868	982.1	805	926	902	1336	1009	965	1213	936	764	984.0	晴	8月11日
3202	1080	880	1280	1061	861	1119	855	1019.4	907	1071	885	989	1183	1089	1309	1051	1001	1053.9	晴	8月11日
3203	1085	938	1010	993	864	1017	859	966.6	953	880	841	1020	969	830	925	948	851	913.0	晴	8月11日
3204	1816	1295	2000	1431	988	1638	941	1444.1	668	892	835	710	928	881	623	828	803	796.4	晴	8月11日
3205	1112	826	1458	1088	839	1352	855	1075.7	774	865	769	830	911	810	823	846	758	820.7	晴	8月11日
2101	1183	835	1780	1068	893	845	843	1063.9	808	842	553	821	827	801	670	945	880	794.1	晴	8月12日

▲說明：114 學年度教室採光測量紀錄表

# 臺南市善化區大成國民小學

## 114 學年度健康促進績優學校評選

### 4-1-1 4. 每學期教室照度檢查紀錄

臺南市大成國民小學 114學年度第1學期教室採光測量紀錄表

班級教室編號	粉板部分實際照度(750lux以上)								課桌部分實際照度(500lux以上)								當日測量情形			
	左上	左下	中上	中央	中下	右上	右下	平均	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	天氣	日期
2102	1228	969	2000	1399	1025	1508	952	1297.3	993	1089	1032	887	1035	965	735	792	780	923.1	晴	8月12日
2201	1285	931	1789	1317	1008	1200	867	1199.6	1009	1101	1058	860	1085	1300	986	925	1283	1067.4	晴	8月12日
2202	1159	802	1660	1087	785	931	779	1029.0	680	859	709	615	803	700	699	620	651	704.0	晴	8月12日
2203	1014	801	1571	1036	808	1031	783	1006.3	732	868	731	766	803	965	795	805	970	826.1	晴	8月12日
2204	1200	848	1702	1200	869	1201	862	1126.0	1221	1002	826	1273	1091	901	1146	982	961	1044.8	晴	8月12日
2205	1443	1138	1795	1395	1099	1196	958	1289.1	1257	1259	1493	1237	1125	1020	1069	1125	1365	1216.7	晴	8月12日
2206	1138	921	1809	1421	1038	1246	938	1215.9	956	1054	788	1042	1085	1063	950	1025	1045	1000.9	晴	8月12日
2207	1293	945	1916	1306	971	1083	796	1187.1	1057	1074	1301	1220	1227	1375	949	1202	1371	1197.3	晴	8月12日
2208	1165	897	1718	1467	839	1152	841	1154.1	1265	1298	952	1319	1225	1187	1166	1232	1536	1242.2	晴	8月12日
2209	1247	1003	1705	1247	806	1201	863	1153.1	909	1053	1197	1080	1040	1163	1031	821	814	1012.0	晴	8月12日
2210	1009	831	1783	1244	824	1202	839	1104.6	1088	1020	1105	1033	1062	727	1000	778	781	954.9	晴	8月12日
2211	1570	1197	2000	1600	928	1257	851	1343.3	1535	1393	1250	1683	1337	1221	1266	1274	1299	1362.0	晴	8月12日
2301	1525	1165	1321	1408	1010	963	1006	1199.7	841	919	776	791	849	845	742	1004	755	835.8	陰雨	7月10日
2302	1822	1536	1943	1605	1292	1845	1195	1605.4	870	931	757	800	867	776	821	858	687	818.6	陰雨	7月10日
2303	1702	821	1849	1458	947	1401	865	1291.9	729	889	721	797	830	653	759	673	604	739.4	陰雨	7月10日
2304	1275	988	1854	1421	1033	1932	1261	1394.9	968	951	782	829	914	784	776	852	769	847.2	陰雨	7月10日
2305	1544	1039	1827	1551	1006	1577	947	1355.9	768	856	734	757	680	702	749	734	805	753.9	陰雨	7月10日
2306	863	759	1509	1328	911	1412	803	1083.6	567	826	695	678	736	759	644	701	768	708.2	陰雨	7月10日
2307	1231	857	1812	1429	1123	1883	1057	1341.7	612	753	624	723	776	521	776	634	610	669.9	陰雨	7月10日
2308	1298	1054	1527	1393	1141	1010	895	1149.7	863	883	849	814	892	792	876	713	583	807.2	陰雨	7月10日
2309	1711	1002	1840	1559	1092	1692	1091	1426.7	892	1120	904	740	885	846	705	827	825	860.4	陰雨	7月10日
2310	1792	1016	1815	1612	1137	1720	1068	1451.4	723	1003	829	794	941	820	831	886	878	856.1	陰雨	7月10日
2401	1605	1171	1609	1634	1368	1402	1162	1421.6	707	840	702	756	853	746	721	780	619	747.1	陰雨	7月10日
2402	1072	941	1421	1310	978	1565	1084	1195.9	795	912	834	860	904	850	825	913	757	850.0	陰雨	7月10日

### ▲說明：114 學年度教室採光測量紀錄表

臺南市大成國民小學 114學年度第1學期教室採光測量紀錄表

班級教室編號	粉板部分實際照度(750lux以上)								課桌部分實際照度(500lux以上)								當日測量情形			
	左上	左下	中上	中央	中下	右上	右下	平均	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	天氣	日期
2403	1727	1070	1742	1576	1561	1973	1089	1534.0	830	1024	831	794	954	712	683	908	684	824.4	陰雨	7月10日
2404	1522	925	1376	1390	991	1493	1029	1246.6	795	935	826	978	1065	928	880	947	837	910.1	陰雨	7月10日
2405	884	770	1408	1452	949	1302	821	1083.7	811	925	803	811	874	780	864	936	764	840.9	陰雨	7月10日
2406	787	876	1402	1454	1190	1245	1049	1143.3	842	813	770	793	776	707	816	867	549	770.3	陰雨	7月10日
2407	1027	788	1583	1596	1022	1377	984	1196.7	709	871	694	759	817	566	867	803	543	736.6	陰雨	7月10日
2408	1351	920	1405	1542	1054	1309	986	1223.9	738	796	699	749	834	740	783	904	765	778.7	陰雨	7月10日
2409	1767	1073	1238	1459	1121	913	764	1190.7	731	902	702	783	930	759	867	750	738	795.8	陰雨	7月10日
2410	1698	1161	1742	1536	1243	1004	820	1314.9	750	909	740	674	936	816	841	890	854	823.3	陰雨	7月10日
2411 (電腦教室)	1550	1257	1518	1212	1141	1165	984	1261.0	1188	1180	1386	936	1076	921	965	931	879	1051.3	晴	8月12日
5101	951	883	1240	1188	1021	1019	1083	1055.0	1184	1038	1195	1578	1302	1578	1395	1062	1225	1284.1	晴	8月12日
5102	1047	845	1449	1177	909	1168	858	1064.7	1108	1069	1105	1333	1158	1203	1015	949	1176	1124.0	晴	8月12日
5103	1133	826	1259	934	788	759	759	922.6	851	1186	949	1039	1397	1102	895	1098	1016	1059.2	晴	8月12日
5104	1083	880	1220	1050	822	1156	818	1004.1	889	871	926	868	990	1060	903	1033	982	946.9	晴	8月12日
5201 (南棟電腦教室)	電腦教室	1254	1149	1008	995	896	1060.4	864	1107	943	1003	1304	1057	934	1009	978	1022.1	晴	8月13日	
5202	1280	910	1328	1047	845	848	763	1003.0	1405	841	851	1149	1098	1364	895	772	1238	1068.1	晴	8月12日
5203	1077	755	1366	1004	802	1037	796	976.7	751	703	830	831	745	826	781	716	776	773.2	晴	8月12日
5204	1310	1010	1765	1303	1001	1186	868	1206.1	1312	1303	1080	1453	1562	1365	1458	1202	1085	1313.3	晴	8月12日
6202	1028	951	1556	1207	941	1041	780	1072.0	1429	1556	1205	1921	1779	1401	1679	1460	1380	1534.4	晴	8月12日

附註：教室桌面照度不低於500lux，且燈光不閃爍；粉板照度不低於750lux，且粉板不反光

說明：1.紅色部分為實測結果平均照度低於標準值

製表：

學務主任：

總務主任：

校長：

### ▲說明：114 學年度教室採光測量紀錄表

# 臺南市善化區大成國民小學

## 114 學年度健康促進績優學校評選

### 4-1-1 5. 無菸無毒環境營造紀錄



▲說明：校門口禁菸標示



▲說明：教師反毒守門員培訓



▲說明：校門口禁菸標示



▲說明：教師反毒守門員培訓



▲說明：校園內禁菸標示



▲說明：教師反毒守門員培訓

# 臺南市善化區大成國民小學

## 114 學年度健康促進績優學校評選

### 4-1-1 5. 無菸無毒環境營造紀錄



▲說明：友善校園宣導-反毒反詐騙



▲說明：王藝明布袋戲到校反毒宣導



▲說明：善化分局到校宣導-反毒、防詐騙、防空避難