

1. 項目	安全檢核表
簡述內容	學校定期進行遊戲場與場地…等安全檢核，提供學生安全的學習環境。

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市北區公園國民小學

檢核日期：115年2月13日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗室教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：張新義 游仕揚
校方代表：臺南市北區公園國民小學 朱英芳

校舍安全檢核小組執掌表

臺南市北區公園國民小學校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：115年2月13日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	朱英芳	綜理決策、檢查、維修事宜，危機處理總指揮。	
執行秘書	總務主任	游仕揚	負責規劃、執行彙整相關資料、協助勘驗及辦理修繕工作。	
成員	教務主任	江儀	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與相關填報事宜。	
成員	學務主任	程國	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與相關填報事宜。	
成員	輔導主任	蕭芬	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與相關填報事宜。	
成員	幼兒園主任	楊花	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與相關填報事宜。	
成員	事務組長	鄭昀	彙整資料、勘檢建物、填列校園建築管理檢核表及維修聯繫工作。	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。
 ※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

校園安全檢核表

校園安全檢核表			檢核日期：115年2月13日	
學校名稱：臺南市北區公園國民小學	檢核日期：115年2月13日	檢核人員：鄭昀昀	單位主管：游仕揚	備註：無
1	校舍結構安全	1. 校舍結構安全 2. 校舍設施安全 3. 校舍設施安全 4. 校舍設施安全 5. 校舍設施安全	1. 校舍結構安全 2. 校舍設施安全 3. 校舍設施安全 4. 校舍設施安全 5. 校舍設施安全	1. 校舍結構安全 2. 校舍設施安全 3. 校舍設施安全 4. 校舍設施安全 5. 校舍設施安全
2	消防安全	1. 消防安全 2. 消防安全 3. 消防安全 4. 消防安全 5. 消防安全	1. 消防安全 2. 消防安全 3. 消防安全 4. 消防安全 5. 消防安全	1. 消防安全 2. 消防安全 3. 消防安全 4. 消防安全 5. 消防安全
3	交通安全	1. 交通安全 2. 交通安全 3. 交通安全 4. 交通安全 5. 交通安全	1. 交通安全 2. 交通安全 3. 交通安全 4. 交通安全 5. 交通安全	1. 交通安全 2. 交通安全 3. 交通安全 4. 交通安全 5. 交通安全
4	衛生安全	1. 衛生安全 2. 衛生安全 3. 衛生安全 4. 衛生安全 5. 衛生安全	1. 衛生安全 2. 衛生安全 3. 衛生安全 4. 衛生安全 5. 衛生安全	1. 衛生安全 2. 衛生安全 3. 衛生安全 4. 衛生安全 5. 衛生安全
5	其他	1. 其他 2. 其他 3. 其他 4. 其他 5. 其他	1. 其他 2. 其他 3. 其他 4. 其他 5. 其他	1. 其他 2. 其他 3. 其他 4. 其他 5. 其他

校園安全檢查後續缺失改善調查表

校園安全檢查後續缺失改善調查表	
學校名稱：北區公園國小	填表日期：115年02月13日
學校人數：581	填表日期：115年02月13日
校園安全檢核表檢核日期：115年2月13日	填表日期：115年02月13日
列管編號	不需填
<p>■無改善事項</p> <p>缺失改善進度：</p> <p><input type="checkbox"/> 已自行處理完畢</p> <p><input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費處理完畢</p> <p><input type="checkbox"/> 已向上級爭取經費尚未補助</p> <p><input type="checkbox"/> 尚未處理</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：</p>	
簡述：	
檢附照片(貼 jpg 檔)	
製表人：鄭昀昀	單位主管：游仕揚

2-1 校園建築管理檢核表

表 2-1

校園建築管理檢核表 2月13日

項目次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
一般性要點	1 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警語標示以保安全。	鄭昀昀	V		
	2 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	鄭昀昀	V		
	3 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	鄭昀昀	V		
門	1 校門鎖無損壞，操作使用正常。	鄭昀昀	V		
	2 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	鄭昀昀	V		
	3 教室門、鎖無損壞。	鄭昀昀	V		
	4 儲藏室門無損壞。	鄭昀昀	V		
捲門	1 有防火及警音警示裝置。	鄭昀昀	V		
	2 有警語標示提醒進出人員。	鄭昀昀	無		
	3 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	鄭昀昀	V		
窗	1 窗戶無損壞、故障。	鄭昀昀	V		
	2 非安全玻璃之窗戶加貼防碎膠膜。	鄭昀昀	V		
防盜窗	1 網架無鏽蝕、斷裂現象。	鄭昀昀	V		
	2 安裝牢固、不易倒塌。	鄭昀昀	V		
牆	1 具有傷害性之銳利角已妥善處理。	鄭昀昀	V		
	2 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	鄭昀昀	V		
	3 內牆無出現裂縫現象。	鄭昀昀	V		
	4 圍牆無傾斜、裂縫現象。	鄭昀昀	V		
天花板	1 線無傾斜、龜裂現象。	鄭昀昀	V		
	2 天花板無龜裂現象。	鄭昀昀	V		
	3 天花板無漏水的現象。	鄭昀昀	V		
	4 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	鄭昀昀	V		
懸吊物	1 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	鄭昀昀	V		
	2 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆脫現象。	鄭昀昀	V		
柱	1 柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	鄭昀昀	V		
	2 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	鄭昀昀	V		
欄杆	1 鐵質和不鏽鋼欄杆無斷裂情況。	鄭昀昀	V		
	2 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	鄭昀昀	V		
	3 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	鄭昀昀	V		

項目次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註	
			符合	待改進事項		
樓	4 木質欄杆無腐爛現象。	鄭昀昀	V			
	1 梯面止滑磚、止滑條無脫落。	鄭昀昀	V			
	2 樓梯的地面無裂縫。	鄭昀昀	V			
	3 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	鄭昀昀	V			
梯	4 樓梯間照明設備無損壞。	鄭昀昀	V			
	1 走廊地面平坦，無縫隙凹洞情形。	鄭昀昀	V			
	2 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	鄭昀昀	V			
廊	3 走廊排水正管未見積水現象。	鄭昀昀	V			
	1 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	鄭昀昀	V			
	2 屋頂無漏水現象。	鄭昀昀	V			
	3 屋頂無裂縫、倒塌的現象。	鄭昀昀	V			
	4 屋頂落水頭無阻塞。	鄭昀昀	V			
屋	5 屋頂無雜草雜物。	鄭昀昀	V			
	6 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	鄭昀昀	V			
	7 女兒牆上方無堆放物品。	鄭昀昀	V			
	地	1 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	鄭昀昀	V		
		2 牆上牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	鄭昀昀	V		
		3 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	鄭昀昀	V		
	基	4 地下室無積水。	鄭昀昀	V		
1 升降設備由管理人負責管理。		鄭昀昀	V			
昇	2 已委請專業廠商負責維護保養。	鄭昀昀	V			
	3 已由專業技術人員從事維護保養。	鄭昀昀	V			
	4 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	鄭昀昀	V			
	5 已製作升降設備安全檢查表。	鄭昀昀	V			
設	6 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	鄭昀昀	V			
	備註：特殊記事：					

承辦人：鄭昀昀 組長：鄭昀昀 主任：游仕揚 校長：朱英男

鄭昀昀

鄭昀昀

游仕揚

朱英男

2-2 消防安全管理要領檢核表

表 2-2

消防安全管理要領檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期：115年2月13日

項目次	檢核要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
組	1 擬妥防護計畫。	游仕揚	V		
	2 成立消防安全防護小組。	游仕揚	V		
訓	1 定期召開會議及訓練。	游仕揚	V		
	2 實施防火教育宣導。	游仕揚	V		
	3 實施防火器材使用訓練。	游仕揚	V		
	4 實施避難逃生方法及逃生路線演練。	游仕揚	V		
練	5 教職員工會使用防火避難逃生設備。	游仕揚	V		
	6 教職員工會操作滅火器(滅火器及消防栓)。	游仕揚	V		
警	1 火警警報設備可正常操作。	游仕揚	V		
	2 緊急廣播設備可正常操作。	游仕揚	V		
	3 緊急照明設備可正常操作。	游仕揚	V		
	4 定期維護警報設備。	游仕揚	V		
備	5 設有專人管理。	游仕揚	V		
	1 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	游仕揚	V		
滅	2 滅火器無過期，壓力充足。	游仕揚	V		
	3 設有專人管理。	游仕揚	V		
設	4 定期保養及檢查。	游仕揚	V		
	1 有避難逃生路線圖。	游仕揚	V		
避	2 緊急避難路線指標無損壞或脫落。	游仕揚	V		
	3 設置安全門且在門上設置出口標示燈。	游仕揚	V		
	4 安全門保持未上鎖狀態。	游仕揚	V		

項目次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註	
			符合	待改進事項		
避	5 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。	鄭昀昀	V			
	6 逃生通道暢通且在適當位置上設置避難方向指示燈及緊急照明設備。	游仕揚	V			
	7 依規定設置各項避難器具。	游仕揚	V			
	8 設有專人管理。	游仕揚	V			
	9 定期維護檢查避難逃生設備。	游仕揚	V			
	線	1 電線符合規定有加強更新及防止漏電。	游仕揚	V		
		2 電壓符合規定。	游仕揚	V		
		3 插座使用符合規定。	游仕揚	V		
		4 管線設置符合規定。	游仕揚	V		
器	5 電器用品使用符合規定負荷量。	游仕揚	V			
	6 專人管理。	游仕揚	V			
危	7 定期保養及檢查。	游仕揚	V			
	1 易燃物品按照規定儲存與管理。	游仕揚	V			
	2 化學藥品按照規定儲存與管理。	游仕揚	無			
	3 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	游仕揚	無			
品	4 廢棄物按照規定處理。	游仕揚	V			
	5 設有專人管理。	游仕揚	V			
理	6 定期保養及檢查。	游仕揚	V			
	1 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。	游仕揚	V			
史	2 整理或保存場所內之可燃物。	游仕揚	V			
	備註：特殊記事：					

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：鄭昀昀 組長：鄭昀昀 主任：游仕揚 校長：朱英男

防火管理人：游仕揚

游仕揚

鄭昀昀

游仕揚

朱英男

2-3 水電設備管理檢核表

表 2-3 水電設備管理檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115 年 2 月 13 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
硬 設 備	1 水電安全設備符合規定。	鄭昀昀	V		
	2 安全開關正常。	鄭昀昀	V		
	3 線路絕緣良好。	鄭昀昀	V		
	4 燈具電器使用量合乎負載量。	鄭昀昀	V		
	5 線路無任意延長加裝。	鄭昀昀	V		
	6 燈具懸掛牢固。	鄭昀昀	V		
	7 水池、水塔清潔定期清洗。	鄭昀昀	V		
	8 管線水龍頭無漏水。	鄭昀昀	V		
	9 管道路路地定期維護保養。	鄭昀昀	V		
	10 消防設備符合規定。	鄭昀昀	V		
行 政 措 施	1 校園開放區與非開放區有隔離措施。	鄭昀昀	V		
	2 電力公司如期檢視用電負載量。	鄭昀昀	V		
	3 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	鄭昀昀	V		
	4 有編列維護經費。	鄭昀昀	V		
	5 維護保養正常。	鄭昀昀	V		
	6 危險區域明確標示。	鄭昀昀	V		
	7 水電安全教育隨機配合教學。	鄭昀昀	V		
	8 飲用水水質檢驗定期送檢。	鄭昀昀	V		
特殊記事：					

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：鄭昀昀 組長：鄭昀昀 主任：游仕揚 校長：朱英男

鄭昀昀 游仕揚 朱英男

2-4 天然災害管理檢核表

表 2-4 天然災害管理檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115 年 2 月 13 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註	
			符合	待改進事項		
硬 體 設 備	1 各項安全設備符合規定。	鄭昀昀	V			
	2 安全逃生標誌標示清楚。	鄭昀昀	V			
	3 滅火器無過期、失壓、失效。	鄭昀昀	V			
	4 有適當地點可設置緊急避難場所。	鄭昀昀	V			
	防 災 作 業	1 成立防災救護組織，且可隨時動員。	鄭昀昀	V		
		2 有緊急應變計畫。	鄭昀昀	V		
		3 防救任務適當編配。	鄭昀昀	V		
		4 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)	鄭昀昀	V		
		5 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。	鄭昀昀	V		
		6 儲備、書架、實驗室等處有適當之防災固定措施。	鄭昀昀	V		
		7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。	鄭昀昀	V		
	為	8 颶風前低窪地設備物品是否移到適當地點。	鄭昀昀	V		
		9 颶風前門窗是否關緊。	鄭昀昀	V		
		10 颶風前招牌、懸吊物等是否加以固定。	鄭昀昀	V		
11 颶風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(折)落危險。		鄭昀昀	V			
12 颶風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。		鄭昀昀	V			
13 颶風後低窪地或地下室積水立即排除。		鄭昀昀	V			
14 颶風後地下水蓄水池是否受到污染。		鄭昀昀	V			
特殊記事：						

承辦人：鄭昀昀 組長：鄭昀昀 主任：游仕揚 校長：朱英男

鄭昀昀 游仕揚 朱英男

2-5 運動遊戲器材管理檢核表

表 2-5 運動遊戲器材管理檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115 年 2 月 13 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
一 般 性 要 點	1 選擇安全材質之遊戲器材。	楊嘉惠	V		
	2 適時指導遊戲器材之使用方法。	楊嘉惠	V		
	3 於適當地點公告遊戲方法及適用對象。	楊嘉惠	V		
	4 遊戲器材有地格支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。	楊嘉惠	V		
	5 遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。	楊嘉惠	V		
	6 遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。	楊嘉惠	V		
	7 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。	楊嘉惠	V		
	8 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。	楊嘉惠	V		
障 礙	1 焊接點牢固未鬆脫。	楊嘉惠			無視設備
	2 地格穩固，且不突出地面。	楊嘉惠			同上
	3 鋼架平穩未腐蝕。	楊嘉惠			同上
玩 具 板	1 兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。	楊嘉惠			同上
	2 木板未斷裂變形。	楊嘉惠			同上
	3 支架及扣扣牢固。	楊嘉惠			同上
	4 地格穩固，且不突出地面。	楊嘉惠			同上
	5 扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。	楊嘉惠			同上
攀 登 架	1 地格牢固，且不突出地面。	楊嘉惠			同上
	2 鋼管焊接牢固未腐蝕。	楊嘉惠			同上
	1 放置穩固。	楊嘉惠			同上
其 他 木 材	2 支柱安全，無斷裂危險。	楊嘉惠			同上
	3 平衡木之正面平整。	楊嘉惠			同上
	1 輪胎裝置固定妥當。	楊嘉惠			同上

承辦人：楊嘉惠 組長：楊嘉惠 主任：程銘國 校長：朱英男

楊嘉惠 程銘國 朱英男

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
輪 胎	2 輪胎表面平整無破損。	楊嘉惠			同上
	3 輪胎內槽不積水，也無雜亂之物。	楊嘉惠			同上
	1 輪軸穩定。	楊嘉惠			同上
鋼 絲	2 鋼絲、鋼管未銹蝕。	楊嘉惠			同上
	3 底台未破裂、鬆落。	楊嘉惠			同上
	4 有足夠潤滑劑，轉動無異聲。	楊嘉惠			同上
	1 扶手處縫孔未太大。	楊嘉惠			同上
繩 索	2 鞵繩一組以兩個為原則，保持安全距離。	楊嘉惠			同上
	3 坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。	楊嘉惠			同上
	4 地面有保護墊或物。	楊嘉惠			同上
	1 著地處地面已做安全維護設施。	楊嘉惠			同上
梯 架	2 著地處與地面保持適當高度。	楊嘉惠			同上
	3 斜度以 40° 內為限。	楊嘉惠			同上
	4 爬梯階層未破裂或鬆脫。	楊嘉惠			同上
	1 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。	楊嘉惠			同上
椅 座	2 支架與座椅兩邊，有適當距離。	楊嘉惠			同上
	3 座椅附設安全帶。	楊嘉惠			同上
	4 座椅下之踏板，有適當距離。	楊嘉惠			同上
	5 結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。	楊嘉惠			同上
	6 吊鉤環扣未鬆開。	楊嘉惠			同上
飛 杆	1 飛竿的結構完整。	楊嘉惠			同上
	2 飛竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。	楊嘉惠			同上
	3 飛竿下方鋪面材料且平坦。	楊嘉惠			同上
特殊記事：					

2-6-1 一般專科教室安全檢核表

表 2-6-1
一般專科教室安全檢核表
(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、美術教室、音樂教室...)
校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115 年 2 月 13 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註	
			符合	待改進事項		
備	1 設有專人管理。	歐雅玲	V			
	2 訂定管理規則。	歐雅玲	V			
	3 通風採光良好。	歐雅玲	V			
	4 各種工具器材置放或收藏整齊有序。	歐雅玲	V			
	5 訂定安全使用說明、規則或圖示。	歐雅玲	V			
	6 注意防塵、防潮、防風、防蛀。	歐雅玲	V			
	7 消防設施可正常使用。	歐雅玲	V			
	8 防盜設施可正常運作。	歐雅玲	V			
	9 (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。	歐雅玲	V			
	教學安全 工作執行	1 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	歐雅玲	V		
		2 教學時向學生說明使用工具安全規定。	歐雅玲	V		
		3 爐具、烤箱使用時人員須在一旁監督。	歐雅玲	V		
		4 各種工具、專具專用，不得做為代用品。	歐雅玲	V		
5 使用設備後須置原在，歸「零」或加封有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		歐雅玲	V			
6 使用各項設備發現異狀，即停止使用。	歐雅玲	V				
7 使用後妥當清潔、擦拭。	歐雅玲	V				
8 工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。	歐雅玲	V				
9 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。	歐雅玲	V				
10 工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。	歐雅玲	V				
11 回收能再利用之物品。	歐雅玲	V				
12 用後場地回復原狀、清潔。	歐雅玲	V				

特殊記事：
承辦人：歐雅玲 組長：歐雅玲 主任：江芊儀 校長：朱英男

2-6-2 電腦資訊教室安全檢核表

表 2-6-2
電腦資訊教室安全檢核表
校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115 年 2 月 13 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
備	1 設有專人管理。	廖英智	V		
	2 訂定管理規則。	廖英智	V		
	3 穩定安全的電源、電壓。	廖英智	V		
	4 完善的防熱、防曬、防潮、防塵。	廖英智	V		
	5 建立檢修容易、使用方便的網路。	廖英智	V		
	6 有防範電腦病毒之措施。	廖英智	V		
	7 注意消防安全。	廖英智	V		
	8 有防盜設施。	廖英智	V		
	9 各種軟體置放設有專用櫃體。	廖英智	V		
	10 (不)定期維修、檢查，並建立紀錄。	廖英智	V		
電腦資訊 教學安全 工作執行	1 注意指導學生視力保健。	廖英智	V		
	2 指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。	廖英智	V		
	3 注意防範電腦病毒。	廖英智	V		
	4 指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。	廖英智	V		
	5 建立電腦設備使用紀錄。	廖英智	V		
	6 飲料、食物未帶入。	廖英智	V		
	7 指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。	廖英智	V		

特殊記事：
承辦人：廖英智 組長：廖英智 主任：江芊儀 校長：朱英男

2-6-3 學校公共場所安全檢核表

表 2-6-3
學校公共場所安全檢核表
(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)
校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115 年 2 月 13 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
備	1 設有專人管理。	鄭昀昀	V		
	2 訂定管理規則。	鄭昀昀	V		
	3 電源供應安全穩定。	鄭昀昀	V		
	4 完善的防塵、防塵、防潮。	鄭昀昀	V		
	5 隔音空調設備良好。	鄭昀昀	V		
	6 窗簾有幕無破損。	鄭昀昀	V		
	7 消防器材無過期、失效。	鄭昀昀	V		
	8 防盜設備正常。	鄭昀昀	V		
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	鄭昀昀	V		
安全 工作執行	1 字幕、焦距、音量控制適當。	鄭昀昀	V		
	2 不可隨意搬動器材。	鄭昀昀	V		
	3 建立使用紀錄。	鄭昀昀	V		
	4 注意學生秩序，安全維護。	鄭昀昀	V		

特殊記事：
承辦人：鄭昀昀 組長：鄭昀昀 主任：游仕揚 校長：朱英男

2-6-4 各科實驗教室安全檢核表

表 2-6-4
各科實驗教室安全檢核表
校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115 年 2 月 13 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
一般 管理 規則	1 設有專人管理。	歐雅玲	V		
	2 訂定使用規則。	歐雅玲	V		
	3 備有安全護目鏡供學生使用。	歐雅玲	V		
	4 實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。	歐雅玲	V		
	5 設置借用或使用紀錄簿。	歐雅玲	V		
	6 定期與不定期維護，並有紀錄。	歐雅玲	V		
門窗	1 門窗無破損，且可上鎖。	歐雅玲	V		
	2 牢固的門鎖。	歐雅玲	V		
電源	1 完整的開關。	歐雅玲	V		
	2 完整的線路。	歐雅玲	V		
排供水	1 暢通的管線。	歐雅玲	V		
	2 完整的水龍頭。	歐雅玲	V		
櫃體	1 裝鎖。	歐雅玲	V		
	2 完整無損壞。	歐雅玲	V		
藥品	1 放置定位。	歐雅玲	V		
	2 加貼標示，分類存放。	歐雅玲	V		
	3 定期檢視，妥善儲存。	歐雅玲	V		
	4 易燃品低溫放置。	歐雅玲	V		
危險 物品	1 有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。	歐雅玲	V		
	2 定期連冊列報。	歐雅玲	V		
	3 按規定貯存。	歐雅玲	V		
	4 定期處理。	歐雅玲	V		
危險 廢棄物	1 放置適當位置，定期更換。	歐雅玲	V		
	2 適當設置洗眼、沖水設備。	歐雅玲	V		
	3 指導學生簡易急救常識。	歐雅玲	V		
消防 設備	1 消防器材滅火器無過期、失壓、失效。	歐雅玲	V		
	2 指導學生消防常識及消防器材使用方法。	歐雅玲	V		

特殊記事：
承辦人：歐雅玲 組長：歐雅玲 主任：江芊儀 校長：朱英男

3-1 一般教學安全管理自我檢視表

表 3-1

一般教學安全管理自我檢視表

檢視日期 115年2月13日

項目	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
		符合	待改進事項	
教師素養	1 避免宗教性、政治性語言的灌輸。	V		
	2 避免性別、種族等偏見。	V		
	3 克制個人的好惡，理性處理學生問題及家長的質疑。	V		
	4 教學活動如具危險性，應注意防範措施。	V		
	5 避免不適當之身體接觸及有違專業倫理之師生互動。	V		
	6 教室安全設備損壞應立即通報。	V		
輔導與管教技巧	1 善用同理心及輔導技巧。	V		
	2 積極妥善處理學生問題並追蹤輔導。	V		
	3 善用團體力量（避免衝突時老師對全班同學）。	V		
	4 善用激勵性語言（避免羞辱性字眼）。對學生所表現之良好行為為逐漸減少之不良行為，應多予讚賞、鼓勵及表揚。	V		
	5 遇學生身心狀況特殊，需專業協助時，應主動要求輔導單位或其他相關單位協助。	V		
	6 學生人數控管確實。如缺席或中途離席時須詳加登記。	V		
	7 賞罰分明，主持正義及公平性，防止排擠現象。	V		
	8 留意學生的日記言談，特別是消極性語言或有輕生念頭。	V		
	9 違禁品列入暫時保管切勿沒收侵害學生的財產權。	V		
	10 注意於班規、班會或其他班級會議所為決議，不得訂定對學生科處罰款或其他侵害財產權之規定。	V		
	11 警覺偶發事件的徵兆如情緒、言語、行為等異常。	V		
	12 柔性勸導語言（避免語言暴力一挑釁、羞辱、謾罵、翻舊帳）。	V		

項目	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
		符合	待改進事項	
要求及宣導	13 避免因學生個人或少數人之錯誤而處罰全班學生。	V		
	14 遇低學業成就學生時，應積極瞭解學生情況（如是否為學習能力不佳、對課業沒有興趣、或家庭因素等）並針對成因給予有效之輔導與管教方式，如仍無效，必要時應尋求社政或輔導相關專業機構支援或協助。	V		
	15 特殊問題學生處理盡量採取一對一方式（私下）。	V		
	16 遇學生衝突或師生嚴重衝突時立即通報尋求支援（勿單獨面對以求自保）。	V		
	1 教室內不嬉鬧、追逐、推擠、惡作劇。	V		
	2 學生上室外課應派專門同學關閉門戶以防建竊。	V		
特殊記事：	3 教室設備定期安全巡視。	V		
	4 具備帶領學生緊急逃生的能力（熟悉逃生動線）。	V		
	5 培養愛物惜物的價值觀，能正確使用物品。	V		
	6 衛生疾病的宣導。	V		
	特殊記事：			

註：本表供教師自我檢視。

填表人：江芊儀

江芊儀

3-2 實驗安全管理檢核表

表 3-2

實驗安全管理檢核表

校名臺南市北區公園國民小學實驗室名稱：無 查核日期 115年2月13日

項目	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
		符合	待改進事項	
安全教育之執行	1 定期舉辦實驗器材、教具及個人防護具使用說明。	V		每自然科教室
	2 定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演示。	V		每自然科教室
	3 保健室有完備之急救設備。	V		每自然科教室
	4 建立緊急救護人員名冊。	V		每自然科教室
	5 建立迷宮管道，以應意外發生及時救助。	V		每自然科教室
	6 寬列預算補充安全衛生設備。	V		每自然科教室
	7 細訓學生，協助推廣安全衛生工作。	V		每自然科教室
	8 建立實驗室室內、室外逃生路徑圈。	V		每自然科教室
	9 個人防護設備置於固定明確位置。	V		每自然科教室
	10 建立實驗室廢棄物之污染防治。	V		每自然科教室
實驗設施	1 通風良好。			無此設備
	2 採光良好。			同上
	3 實驗室環境整潔乾淨。			同上
	4 實驗室出入口通道通暢。			同上
	5 實驗室用水、排水設置專用管線。			同上
	6 實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。			同上
	7 實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。			同上
	8 實驗室間隔安全空間適當。			同上
	9 實驗室穩固牢靠。			同上

項目	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
		符合	待改進事項	
實驗室安全措施	1 定期檢查消防器材、滅火器。			同上
	2 易燃藥品低溫放置。			同上
	3 訂定實驗室安全衛生工作守則。(依據教育部學校實驗室場所安全衛生管理要點)			同上
	4 危險物品集中放置，並加強安全裝置。			同上
	5 非危險物品放置固定明確的位置。			同上
	6 急救設備定期更新。			同上
實驗室管理	7 個人防護設備置於固定明確位置。			同上
	1 訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。	V		每自然科教室
	2 實驗室有專人管理，清楚實驗設備的狀況。	V		每自然科教室
	3 各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。	V		每自然科教室
	4 實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。	V		每自然科教室
	5 飼養之活生物業顧安全性。	V		每自然科教室
	6 定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換、建立紀錄。	V		每自然科教室
	7 備妥物質安全資料表(MSDS)。	V		每自然科教室
8 化學品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。	V		每自然科教室	
特殊記事：				

註：1.請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次。
2.請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

承辦人：歐雅玲 組長：歐雅玲 主任：江芊儀 校長：朱英男

歐雅玲

歐雅玲

江芊儀

朱英男

3-3 游泳安全管理檢核表

表 3-3

游泳安全管理檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115年2月13日

項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
1	池水當保持清潔，並定期消毒。	黃國明	V		
2	泳池四周表面鋪設止滑材料。	黃國明	V		
3	分設男女更衣室、淋浴室、廁所等設施。	黃國明	V		
4	泳池旁至少有二座洗腳池。	黃國明	V		
5	池壁四周標示深度。	黃國明	V		
6	池邊設置救護勾、救生索、救生圈等救生設備。	黃國明	V		
7	室外游泳池範圍之最高點應設置避雷針，以防雷電。	黃國明	V		
8	裝設自動過濾器，以清除水面雜物及塵埃。	黃國明	V		
9	公佈游泳注意事項於明顯位置。	黃國明	V		
10	指定就近醫院作為傷害事故之防備，並取得直接連絡方式及電話。	黃國明	V		
11	救護站、置糖架、氧氣筒、外傷及止血藥品。	黃國明	V		
12	現場當有合格救生員。	黃國明	V		
1	每學期開始前檢視各項設施及池壁四周磁磚。	黃國明	V		
2	更衣室門窗及淋浴設備每月檢視一次。	黃國明	V		
3	男女更衣室、淋浴室、廁所應設安全警鈴，並定期檢測。	黃國明	V		
4	水質每週檢測一次，水質含菌量(CCC 樣本不超過 5 個大腸菌)，PH 值(在 7.2-7.5 之間)，餘氯量(在 0.2-0.5pp.m 之間)。	黃國明	V		
5	池水至少每週換一次，以確保水質乾淨。	黃國明	V		
6	池底雜物於換水時同時清理。	黃國明	V		
7	過濾器滤芯定期更換。	黃國明	V		

1	帶隊老師應於學生下水前實施安全說明。	楊嘉惠	V		
2	患有心臟、高血壓、眼疾、皮膚病、黃水、傳染病、癩瘡者、急性腦痛、多發性硬化症嚴禁入池。	楊嘉惠	V		
3	入水前應淋浴去除污垢。	楊嘉惠	V		
4	精神或身體狀況不佳者禁止入水。	楊嘉惠	V		
5	空腹、飽後一小時內不可入水。	楊嘉惠	V		
6	充分作暖身運動。	楊嘉惠	V		
7	點眼藥水預防眼疾。	楊嘉惠	V		
8	除泳鏡、耳板及助浮器物外，禁止攜帶食物、物品、遊物入水。	楊嘉惠	V		
9	室外泳池在雨天不可下水。	楊嘉惠	V		
10	學生予以編組，以利互相照應。	楊嘉惠	V		
11	帶隊老師及救生員隨時注意池中秩序及安全。	楊嘉惠	V		
12	池內禁止攝菸、吐痰、噴水、嬉戲、打鬥等行為。	楊嘉惠	V		
13	禁止將人推入水中、將別人頭臉壓入水中、或將池邊的人拉入池中等等惡作劇。	楊嘉惠	V		
14	感到身體疲倦、不舒服、口唇發紫、發抖、抽筋應立即出水。	楊嘉惠	V		
15	游泳時應有時間眼睛的習慣，以避免衝撞。	楊嘉惠	V		
16	不使用鼻夾、耳塞等物，以避免影響換氣、聽力。	楊嘉惠	V		
17	跳水時應注意水的深度，禁止不當跳水。	楊嘉惠	V		
18	注意潛水者情況。	楊嘉惠	V		
19	隨時注意同伴或其他同學身體狀況，並隨時報告。	楊嘉惠	V		
20	未入水之同學除特殊情形外，應於池邊指導老師視線內休息，不可擅離。	楊嘉惠	V		
21	淋浴室以乾淨浴巾擦乾全身，亦可實施擦乾的體操。	楊嘉惠	V		
22	詳細有穿耳洞鋼釘、單足跳戲次，使水滲出，亦可將棉花塞出。	楊嘉惠	V		
23	游泳池應有女性工作人員。	楊嘉惠	V		
24	隨時清點人數。	楊嘉惠	V		
25	遇警警報或打雷，應接受管理人員或教師之指揮迅速疏散或避難。	楊嘉惠	V		

承辦人：楊嘉惠 組長：楊嘉惠 主任：程銘國 校長：朱英男

楊嘉惠 楊嘉惠 程銘國 朱英男

3-4-1 校外教學安全檢核表

表 3-4-1

校外教學安全檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115年2月13日

項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
1	計畫經核務會議或訓導(學務)會議研訂通過。	翁千驊	V		
2	氣候、交通、特殊民情、衛生條件均適合辦理活動。	翁千驊	V		
3	召開工作會議，工作人員編組分工妥當。	翁千驊	V		
4	編印校外教學活動手冊，分發師生參閱進行。	翁千驊	V		
5	訂定校外教學活動安全衛生保健守則。	翁千驊	V		
6	乘車用餐、住宿、參觀有編組，並要求集體行動。	翁千驊	V		
7	身體孱弱不適學生有特別安排。	翁千驊	V		
8	參加學生均經家長書面同意。	翁千驊	V		
9	未參加活動學生有適當安排，並通知家長。	翁千驊	V		
10	有發文給參觀單位，請求解說或協助。	翁千驊	V		
11	有辦理旅行平安保險。	翁千驊	V		
12	選定會計、出納，專人保管經費。	翁千驊	V		
13	各車備有簡易急救藥品及清潔袋。	翁千驊	V		
14	各車備有緊急支援聯絡電話資料。	翁千驊	V		
15	餐飲安排衛生良好。	翁千驊	V		
16	住宿安排安全妥適。	翁千驊	V		
17	訂有車輛租用契約，內容含宜。	翁千驊	V		
18	行前有實施安全講習或行前說明會。	翁千驊	V		
19	開車前點名。	翁千驊	V		
20	行前學生車上座位規定。	翁千驊	V		
21	發現有不妥按原計畫辦理之情況時，備有替代方案。	翁千驊	V		
1	承包廠商有合法營業登記證，信譽良好。	翁千驊	V		

2	車輛經監理單位最近一期檢驗合格。	翁千驊	V		
3	車輛符合主管教育機關之規定。	翁千驊	V		
4	車輛行車執照為營業用，並在有效期內。	翁千驊	V		
5	駕駛人具有該車種之合格及符合年資之職業駕駛執照。	翁千驊	V		
6	車輛檢修保養記錄良好。	翁千驊	V		
7	車輛制動設備功能良好。	翁千驊	V		
8	車輛燈具(前後燈、尾燈、方向燈、煞車燈)功能良好。	翁千驊	V		
9	車輛喇叭、喇叭功能良好。	翁千驊	V		
10	車輛備胎、隨車工具、故障警告標誌均堪應用。	翁千驊	V		
11	車輛滅火器在有效期內。	翁千驊	V		
12	車輛安全門功能正常，未受封閉，未堆積物品。	翁千驊	V		
13	車輛未存放危險易燃物品。	翁千驊	V		
14	車輛乘員人數未超載。	翁千驊	V		
15	駕駛員精神體力狀態正常。	翁千驊	V		
16	車上安裝警告標示及注意設備(例如：閃紅燈、貼「停止」標示)。	翁千驊	V		
17	出發前應對駕駛員實施酒測。	翁千驊	V		
18	行前應實施師生車輛防火及逃生演練。	翁千驊	V		

附註：未表配合學校辦理校外教學活動前，作全面安全檢核填表。

承辦人：翁千驊 組長：翁千驊 主任：程銘國 校長：朱英男

翁千驊 翁千驊 程銘國 朱英男

3-4-2 車輛安全檢查表

表 3-4-2

車輛安全檢查表

檢查日期： 年 月 日

車輛資料	編號一		編號二		
	車號	506-V8	510-V8		
出廠年份	2013年 6月	2013年 6月			
廠牌	國瑞		國瑞		
座位數(含駕駛及服務員)	43位 ■ 與行車執照相符	43位 ■ 與行車執照相符			
已行駛里程	150455公里	170466公里			
合格定檢紀錄	下次定檢日期：105年9月11日	下次定檢日期：105年9月11日			
強制汽車責任保險	保險證號碼：050615KCG0036075 有效期限：105年9月9日	保險證號碼：01-05002788-1 有效期限：106年2月1日			
其他附加保險	200萬乘客險	200萬乘客險			
車輛安全資料	安全門	■ 可徒手開啟 ■ 標示及使用說明清楚	■ 可徒手開啟 ■ 標示及使用說明清楚		
	安全門通道	■ 已淨空，無座椅無蓋板 ■ 淨寬32公分以上	■ 已淨空，無座椅無蓋板 ■ 淨寬32公分以上		
	滅火器	■ 至少2具，前後各一具 ■ 有效期限：105年8月 日	■ 至少2具，前後各一具 ■ 有效期限：105年8月 日		
	車窗擊破器	■ 至少3具，位置明顯 ■ 標示清楚，可徒手取用	■ 至少3具，位置明顯 ■ 標示清楚，可徒手取用		
	駕駛室上方最前方座位	■ 距離風玻璃70公分以上 ■ 設有欄杆或保護板	■ 距離風玻璃70公分以上 ■ 設有欄杆或保護板		
	行李廂	■ 未設置座椅或臥鋪	■ 未設置座椅或臥鋪		
	輪胎胎紋	■ 胎紋深度1.0公釐以上 ■ 膠皮無脫落	■ 胎紋深度1.0公釐以上 ■ 膠皮無脫落		
	檢查人員簽章：				
	車主代表簽章：				

附註：
1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站(<http://www2.thb.gov.tw/>)。
2. 出車前務請依上表檢查、填具，並請事先作適生訓練。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合情事者，務請將檢查表傳達各地公路監理機關，俾依規定處理。

3-5-1 嬉戲安全檢視表

表 3-5-1

嬉戲安全檢視表

檢視日期 115年2月13日

項目	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
		符合	待改進事項	
安全 安 導	1 指導學生正確使用掃具方式。	V		
	2 宣導危險性工具(如美工刀)使用時之注意事項。	V		
	3 提醒學生嬉戲應避免身體上的過度碰撞、拉扯(多人拉扯、阿魯吧...)	V		
	4 提醒學生教室內、走廊及樓梯間嚴禁奔跑、追逐、丟擲物品等。	V		
	5 勿惡意挑撥中傷或結夥取笑他人。	V		
	6 上下樓梯應保持距離勿推擠衝撞。	V		
	7 切勿惡作劇如拉開椅子、以腳絆人等。	V		
	8 教室內飲用水、營養午餐的提取，注意切勿燙傷或添加他物。	V		
	9 教室內物品擺放整潔，未堆積於走道或樓梯。	V		
	10 勿攜帶寵物到校。	V		
	11 勿攜帶及使用違禁品。	V		
	12 不可故意驚嚇他人。	V		
	13 不可模仿電視、電影情節以致傷害自身或他人。	V		

特殊記事：

註：本表提供師生自我檢視。

填表人： 翁千翔



3-5-2 運動傷害防治安全檢視表

表 3-5-2

運動傷害防治安全檢視表

檢視日期 115年2月13日

項目	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
		符合	待改進事項	
運 動 傷 害 防 治	1 至適宜場所運動，切勿在教室、走廊、樓梯、陽台進行運動。	V		
	2 運動前務必暖身。	V		
	3 正確使用運動器材，切勿攀爬或搖晃運動器材。	V		
	4 穿著適宜的服裝、球鞋以防運動傷害。	V		
	5 遵守運動規則與師長的指示，切勿擅自行動。	V		
	6 身體不適應立即向師長反應，切勿勉強為之。	V		
	7 檢查運動場所是否安全無虞(如跳遠的沙坑是否鬆軟)。	V		
	8 各類運動場所應有安全檢核措施及操作說明。	V		
	9 運動場所之通風、採光應充足。	V		
	10 勿過度競爭、動作粗魯。	V		
	11 運動場所之通風、採光應充足。	V		
	12 容許適當的活動量差異，勿做過度要求。	V		

特殊記事：

註：本表供師在自我檢視。

填表人： 楊嘉惠



3-6 交通管理檢核表

表 3-6

交通安全管理檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115 年 2 月 13 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
一般行政	1 成立交通安全教育推行委員會。	翁千輝	V		
	2 定期召開委員會會議。	翁千輝	V		
	3 詳細推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。	翁千輝	V		
	4 校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、增設標線，進行情境教學。	翁千輝	V		
	5 檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。	翁千輝	V		
	6 設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。	翁千輝	V		
	7 實施校外交通安全巡邏。	翁千輝	V		
	8 期末召開工作檢討會。	翁千輝	V		
	9 訂有懲罰辦法，切實執行。	翁千輝	V		
教學活動	1 各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。	翁千輝	V		
	2 適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。	翁千輝	V		
	3 適時辦理交通規則講解。	翁千輝	V		
	4 定期舉行交通安全常識測驗。	翁千輝	V		
	5 充實視聽教具，改進教材教法。	翁千輝	V		
	6 加強輔導違規學生。	翁千輝	V		
設施	1 校內人車分道，停車設施安全。	翁千輝	V		
	2 警示標誌設置地點恰當，維護良好。	翁千輝	V		
	3 重要設施能觸及感障者需求。	翁千輝	V		
	4 行人穿越道畫有明顯標線。	翁千輝	V		
	5 上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。	翁千輝	V		
	6 行人地下道或陸橋發揮功能。	翁千輝	V		
	7 家長接送區規劃得宜。	翁千輝	V		
8 宣導自行乘用車輛之家長應注意交通安全相關規定。	翁千輝	V			

項目	安全檢視應注意要點	負責人	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
第一類	1 專用背心、膠盔、背袋保管及使用良好。	翁千輝	V		
	2 指揮棒、哨子保管及使用良好。	翁千輝	V		
	3 擋車號誌及器材保管使用良好。	翁千輝	V		
	4 使用具有警示效果之裝備器材，專用背心等物品，反光警示效果良好。	翁千輝	V		
	5 背心雨衣、雨膠鞋、手電筒保管及使用良好。	翁千輝	V		
第二類	1 放學路隊編組情況良好。	翁千輝	V		
	2 學生交通服務隊編組、值勤狀況良好。	翁千輝	V		
	3 老師輪值導護，認真負責。	翁千輝	V		
	4 導護老師及隨車人員熟悉車輛現場處理流程。	翁千輝	V		
	5 志工家長能發揮導護功能。	翁千輝	V		
	6 學校附近愛心商店協助學生安全。	翁千輝	V		
第三類	1 購置(租用)的專車性能良好。				在此欄備
	2 專車有定期的檢修、保養和維護。				同上
	3 選擇合格優良的司機。				同上
	4 (特教)設有隨車人員。				同上
	5 開車前做好例行檢查並作成紀錄。				同上
	6 學生專車停靠位置適當安全。				同上
	7 載送人數，切實依規定辦理。				同上
特殊記事：					

附註：1. 依各校實際需要，自訂檢查間隔期，並能指派專人負責檢查，惟每學期開學前宜全面檢核，學期末並全面檢核。
2. 專車管理部分設置備有專車之專報使用。

承辦人：翁千輝 組長：翁千輝 主任：程銘國 校長：朱英男

翁千輝 翁千輝 程銘國 朱英男

3-7 飲食衛生管理檢核表

表 3-7

飲食衛生管理檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115 年 2 月 13 日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
學校自辦午餐	1 廚房應有良好通風，且場所高度至少 200 度以上，並有擋單保護。				無廚房
	2 出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止蚊媒侵入設施。				無廚房
	3 廚具櫃檯之底層應與地面距離 15-20 公分，離地至少 5 公分。				無廚房
	4 廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。				無廚房
	5 廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲、塗抹指甲油及佩戴飾物。				無廚房
	6 廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。				無廚房
	7 冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下 18 度，冷藏庫溫度須在攝氏 7 度以下。				無廚房
	8 庫內物品需排列整齊，容置應在 50%-80% 之間，不可過滿，以利冷氣循環。				無廚房
	9 調味品應與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。				無廚房
	10 砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。				無廚房
	11 食品調製完成後，需加蓋或遮蓋物。				無廚房
	12 定期實施白蟻安全檢核，並作記錄。				無廚房
	13 定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。				無廚房
	14 每日應留存膳食品，並以 P/E 保鮮膜或攝氏零下 5 度以下，予以冷藏或冷凍，並保存 2 日以上，以備查驗。				無廚房
校外午餐	1 對外訂製餐食，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。				協進國小便餐
	2 選購廠商供應家數不能太少或只限一家。				同上
	3 廠商與學校運送距離以不超過車程 30 分鐘為原則。				同上
	4 每日應妥存膳食品，以便查核。				同上

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
飲用水衛生	1 飲用水源應與廁所相距 15 公尺以上。	謝文琦	V		
	飲用水源應採用自來水，亦使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗，繼續使用時，每年至少重新申請檢驗 1 次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存 1 年。	謝文琦	V		
	水塔與水池應加蓋密封，每學期至少清洗 1 次。	謝文琦	V		
	自來水與井水或其他水源管線應分裝，並使用煮沸法。	謝文琦	V		
	指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。	謝文琦	V		
合作社會衛生	1 室內外環境保持整齊清潔，無販賣禁售物品。	謝文琦	V		
	2 包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏 60 度以上保溫設備內。	謝文琦	V		無熱食
	3 出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。	謝文琦	V		
自備設備	1 蒸飯設備保溫度應達攝氏 60 度以上。	謝文琦	V		無此項
	2 家長送飯到校，應規劃設置場所，並請人看管。				同上
特殊記事：					

附註：1. 各項飲食設備，除每學期開學前實地定期檢核外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。
2. 送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

承辦人：謝文琦 組長：謝文琦 主任：程銘國 校長：朱英男

謝文琦 謝文琦 程銘國 朱英男

3-8 校園公共衛生管理檢核表

表 3-8

校園公共衛生管理檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115年2月13日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員		檢核結果	備註
			符合	待改進事項		
校園環境	1	校園內的廢棄容器，能立刻清除。	謝文琦	V		
	2	校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。	謝文琦	V		
	3	能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘...)	謝文琦	V		
	4	能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩...)	謝文琦	V		
	5	校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。	謝文琦	V		
	6	校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。	謝文琦	V		
	7	校園內低窪之處無積水現象。	謝文琦	V		
	8	能定期清掃校園內水溝。	謝文琦	V		
	9	禁止使用列管殺菌劑，避免生態環境汙染。	謝文琦	V		
	10	定期修剪園內花草樹木，妥適處理落葉、堆肥。	謝文琦	V		
	11	加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。	謝文琦	V		
	12	妥善安排校園打掃工作。	謝文琦	V		
	13	學校能立即且有效的排除各種汙染物(空汙、水汙、噪音等)。	謝文琦	V		
	14	能隨時注意校園內是否有老鼠、蟑螂、蚊、蟻等容易引發疾病的動物。	謝文琦	V		
	15	提供適當的衛生設施與安全用水，並加強維護保養。	謝文琦	V		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
校 園 及 環 境	16	適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。	謝文琦	V		
	1	定期實施學生健康檢查。	謝文琦	V		
	2	定期追蹤已有病例的學生。	謝文琦	V		
	3	確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。	謝文琦	V		
	4	定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。	謝文琦	V		
	5	編列學校衛生保健經費並確實執行。	謝文琦	V		
	6	能馬上掌握傳染人數並加以隔離。	謝文琦	V		
	7	有防治蚊蟲措施。	謝文琦	V		
	8	疾病發生時能立即通報主管單位。	謝文琦	V		
	9	訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。	謝文琦	V		
	10	推行環境保護計畫，落實回收再送、節約資源及綠色消費。	謝文琦	V		
11	推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。	謝文琦	V			

承辦人：謝文琦 組長：謝文琦 主任：程銘國 校長：朱英男






3-9 校園性侵害或性騷擾防治檢核表

表 3-9

校園性侵害或性騷擾防治檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學 查核日期 115年2月13日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員		檢核結果	備註
			符合	待改進事項		
行政措施	1	對教職員工生，定期辦理校園性侵害或性騷擾防治之教育宣導活動，並評鑑其實施成效。	翁千驊	V		
	2	蒐集性侵害或性騷擾防治及救濟等資訊，並於處理事件時主動提供予相關人員。	翁千驊	V		
	3	指導對性侵害或性騷擾發生時的處理方法。	翁千驊	V		
	4	全體員工都知道通報系統。	翁千驊	V		
	5	師生知道如何使用報警電話。	翁千驊	V		
防 護 措 施	1	學生上學路線上有安全顧慮因素的，檢討並條列出來，加強防範措施。	翁千驊	V		
	2	對過早到校學生訂有安全措施。	翁千驊	V		
	3	學生午間活動訂有安全防範措施。	翁千驊	V		
	4	過晚放學學生訂有安全措施。	翁千驊	V		
	5	導護到校校勤、離校等都有明確規劃。	翁千驊	V		
	6	家長志工都編組配合巡查。	翁千驊	V		
	7	偏僻地區的廁所限制使用時間。	翁千驊	V		
	8	廁所設有安全警鈴、門下方留有安全距離。	翁千驊	V		
	9	偏僻的樓梯間定時巡查。	翁千驊	V		
	10	屋頂樓的進出管理良好。	翁千驊	V		
	11	地下室的使用管理適當。	翁千驊	V		
防 護 措 施	12	避難室管理良好。	翁千驊	V		
	13	全校偏僻隱蔽死角處都能定期巡查，或設有照明及監視錄影器。	翁千驊	V		
	14	門禁管理(警衛巡邏)訂有注意事項。	翁千驊	V		
	15	定期檢討校園空間及設施之使用情形並記錄，依需要繪製校園危險地圖。	翁千驊	V		
	16	游泳池及其他設備未使用時管理良好。	翁千驊	V		

承辦人：翁千驊 組長：翁千驊 主任：程銘國 校長：朱英男






3-10 校園暴力、霸凌及藥物濫用防制管理檢核表

表 3-10

校園暴力、霸凌及藥物濫用防制管理檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學

查核日期 115年2月13日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
行政措施	1 擬訂相關防治實施計畫。	翁千驊	V		
	2 建立防治人員編組與具體處理步驟。	翁千驊	V		
	3 掌握編組行為傾向學生名冊，實施個別輔導。	翁千驊	V		
	4 針對高關懷學生不定期實施座談。	翁千驊	V		
	5 建立校園明確生活規範，並能公正有效執行。	翁千驊	V		
防範與輔導	1 做好上下課期間及校園死角的巡查，防範事件發生。	翁千驊	V		
	2 導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。	翁千驊	V		
	3 建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。	翁千驊	V		
	4 溝通教師間管教理念，避免太過於權威或嚴苛，造成師生衝突。	翁千驊	V		
	5 定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。	翁千驊	V		
	6 善加規畫學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。	翁千驊	V		
	7 做好被害者保護及事後心理輔導。	翁千驊	V		
	8 對加害者能採取有效正方法，並防範其報復行為。	翁千驊	V		
	9 做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。	翁千驊	V		
	10 鼓勵教師、退休教師或社區志工參與編組制度，協助關懷照顧學生。	翁千驊	V		
導師配合	1 導師之間保持聯繫並維持良好溝通管道。	翁千驊	V		
	2 導師配合實施親職教育與班級家長座談會。	翁千驊	V		
	3 觀察與發覺學生精神狀況。	翁千驊	V		
	4 事件發生時，導師能配合處理。	翁千驊	V		
	5 建立良好師生關係，提供學生抒壓管道。	翁千驊	V		

項目	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
社會資源	1 與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。	翁千驊	V		
	2 建立學生緊急就醫流程。	翁千驊	V		
	3 事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。	翁千驊	V		
	4 暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。	翁千驊	V		
	5 情節嚴重者，能得到支援，並能妥善處理，預防事態擴大。	翁千驊	V		
	6 個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之醫療治療機構進行救治。	翁千驊	V		

附註：1. 請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。

2. 平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必能減少學生受到傷害。

承辦人：翁千驊 組長：翁千驊 主任：程銘國 校長：朱英男

翁千驊 翁千驊 程銘國 朱英男

3-11 校園門禁管理檢核表

表 3-11

校園門禁管理檢核表

校名：臺南市北區公園國民小學

查核日期 115年2月13日

項目	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
安全設備	1 門窗、樓梯重要處所之安全鎖定期檢修。	郭明均	V		
	2 設置校園周圍圍籬，並定期檢修。	郭明均	V		
	3 建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。	郭明均	V		
	4 建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。	郭明均	V		
	5 設置傳達室及會客室。	郭明均	V		
	6 設置巡邏箱。	郭明均	V		
	7 設置停車場並採人車分道，同受傳達室監控。	郭明均	V		
	8 設置防盜警鈴及公共電話等設施。	郭明均	V		
	9 設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。	郭明均	V		
	10 設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。	郭明均	V		
安全工作之執行	1 學校全體師生共識之建立與宣導。	翁千驊	V		
	2 訂有校舍責任區分配圖表。	翁千驊	V		
	3 門禁管理工作，能切實有效執行。	翁千驊	V		
	4 家長及訪客登記證切實。	翁千驊	V		
	5 學生離校、外出登記證切實。	翁千驊	V		
	6 校園巡邏查察工作執行落實。	翁千驊	V		
	7 校園偶發事件處理妥適。	翁千驊	V		
	8 校園開放管制工作妥適。	翁千驊	V		
	9 建立師生緊急聯絡資料。	翁千驊	V		
	10 與鄰近警察機關聯繫機制。	翁千驊	V		
	11 師生車輛保管安全妥適。	翁千驊	V		
	12 建立隱患宿舍及行為特殊學生名冊。	翁千驊	V		
	13 訂定校園開放辦法，並切實執行。	翁千驊	V		
	14 成立學校防護團組織，並定期召開會議。	翁千驊	V		
	15 按時上下學與留校生之照顧。	翁千驊	V		

特殊記事：

附註：每學期初檢核一次。


承辦人：翁千驊 組長：翁千驊 主任：程銘國 校長：朱英男

翁千驊 翁千驊 程銘國 朱英男


2. 項目	水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄
簡述內容	學校定期請廠商進行水塔清洗及飲用水定期檢驗。

公園國小報告書


作業位置



作業前



作業後成果紀錄





作業位置：(東園樓水塔清洗-3)

作業日期：民國 114 年 10 月 24 日

安得富除蟲清潔行 服務專線：06-2656645

公園國小清洗報告書


(公園樓-3)水塔清洗前

(公園樓-3)水塔清洗後


作業日期：114 年 10 月 24 日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務專線：06-2656645

公園國小報告書


作業位置



作業前



作業後成果紀錄





作業位置：(公園樓水塔清洗-2)

作業日期：民國 114 年 10 月 24 日

安得富除蟲清潔行 服務專線：06-2656645

公園國小清洗報告書

清洗準備區

管路檢查作業中

作業日期：114 年 10 月 24 日
永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
永豐餘聯合服務有限公司
服務電話：06-2656645

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部環檢字第055號
 地址:高雄市中區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
 專業編號: GD114H06268

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
 樣品編號:H-06268-02 採樣日期:114年10月01日 09時 47分
 採樣位置:活動中心 面公園路大門 南側樓梯間
 樣品特性:溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李連南
 檢驗室主管:郭福隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年10月01日 19時18分	114年10月02日 19時00分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部環檢字第055號
 地址:高雄市中區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
 專業編號: GD114H06268

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
 樣品編號:H-06268-03 採樣日期:114年10月01日 09時 55分
 採樣位置:公園樓1樓 一年一班走廊
 樣品特性:溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李連南
 檢驗室主管:郭福隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年10月01日 19時18分	114年10月02日 19時00分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部環檢字第055號
 地址:高雄市中區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
 專業編號: GD114H06268

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
 樣品編號:H-06268-04 採樣日期:114年10月01日 10時 02分
 採樣位置:游泳池館內
 樣品特性:溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李連南
 檢驗室主管:郭福隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年10月01日 19時18分	114年10月02日 19時00分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部環檢字第055號
 地址:高雄市中區新街路286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
 專業編號: GD114H06268

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
 樣品編號:H-06268-05 採樣日期:114年10月01日 10時 09分
 採樣位置:彩虹餐廳內
 樣品特性:溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

報告專用章
 建利環保顧問(股)公司
 負責人:李連南
 檢驗室主管:郭福隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年10月01日 19時18分	114年10月02日 19時00分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部環檢字第055號
地址:高雄市府路新街286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
專案編號: GD114H00005

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
樣品編號:H-00005-01 採樣日期:114年01月02日11時50分
採樣位置:南園樓1樓幼兒園辦公室內
樣品特性:溶液

Table with 5 columns: 檢驗項目, 檢驗值, 單位, 檢驗方法, 備註. Row 1: 大腸桿菌群, <1, CFU/100mL, NIEA E230.55B

以下空白

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人:李建南
檢驗室主管:郭叔隆

Table with 4 columns: 檢驗項目, 培養基名稱, 開始培養時間, 結束培養時間. Row 1: 大腸桿菌群, M-ENDO, 114年01月02日 18時08分, 114年01月03日 17時26分

0112004

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部環檢字第055號
地址:高雄市府路新街286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
專案編號: GD114H00005

樣品檢驗報告

檢驗單位:臺南市北區公園國民小學
計畫名稱:空
採樣地點:臺南市北區公園路180號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部環檢字第055號)
類別:學校 檢測目的:定期檢測
行程代碼:空
報告編號:114-01-H 00005
報告日期:114年01月08日
收樣時間:114年01月02日 16時50分

- 1. 檢驗項目有標示 "*" 者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已獲行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分發使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司辦理檢驗項目之報告書簽字人如下:
無機檢驗類:郭叔隆(GD1-03)、張日香(GD1-05)、許巧文(GD1-08)、李瑞均(GD1-09)
本報告已由核可報告書人審核無誤,並簽署於內附報告文件。
5. 有標示 "※" 者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 5 頁,分發使用無效。
7. 採樣方法為密時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據"飲用水水質標準"大腸桿菌群;最大限值:6CFU/100mL。

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人:李建南
檢驗室主管:郭叔隆

- 聲明書:
(1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測,絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

檢驗室主管:郭叔隆
0112005

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部環檢字第055號
地址:高雄市府路新街286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
專案編號: GD114H00005

樣品檢驗報告

樣品名稱:飲用水 採樣方法:NIEA W101.57A
樣品編號:H-00005-04 採樣日期:114年01月02日12時14分
採樣位置:北園樓1樓學務處西向走廊前
樣品特性:溶液

Table with 5 columns: 檢驗項目, 檢驗值, 單位, 檢驗方法, 備註. Row 1: 大腸桿菌群, <1, CFU/100mL, NIEA E230.55B

以下空白

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人:李建南
檢驗室主管:郭叔隆

Table with 4 columns: 檢驗項目, 培養基名稱, 開始培養時間, 結束培養時間. Row 1: 大腸桿菌群, M-ENDO, 114年01月02日 13時08分, 114年01月03日 17時26分

0112001

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部環檢字第055號
地址:高雄市府路新街286-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
專案編號: GD114H00005

樣品檢驗報告

檢驗單位:臺南市北區公園國民小學
計畫名稱:空
採樣地點:臺南市北區公園路180號
採樣單位:建利環保顧問股份有限公司(許可證字號:環境部環檢字第055號)
類別:學校 檢測目的:定期檢測
行程代碼:空
報告編號:114-01-H 00005
報告日期:114年01月08日
收樣時間:114年01月02日 16時50分

- 1. 檢驗項目有標示 "*" 者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已獲行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分發使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司辦理檢驗項目之報告書簽字人如下:
無機檢驗類:郭叔隆(GD1-03)、張日香(GD1-05)、許巧文(GD1-08)、李瑞均(GD1-09)
本報告已由核可報告書人審核無誤,並簽署於內附報告文件。
5. 有標示 "※" 者,係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 5 頁,分發使用無效。
7. 採樣方法為密時,表示此採樣方法未經許可數據僅供參考。
8. 依據"飲用水水質標準"大腸桿菌群;最大限值:6CFU/100mL。

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人:李建南
檢驗室主管:郭叔隆

- 聲明書:
(1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測,絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:李建南

檢驗室主管:郭叔隆
0112005

3. 項目	學生參與校園美化綠化工作
簡述內容	學生參與校園清掃，保持校園整潔美觀；成立環保志工，協助進行環境登革熱巡查與美化綠化工作。



學生參與校園清掃，維持校園整潔美觀



學生擔任健康環保志工，協助進行環境登革熱巡查與盆栽照顧工作。

4. 項目	每學期教室照度檢查紀錄
簡述內容	護理師進行各班照度檢查，另外總務處也請廠商測量教室內自然光線的數值。



護理師進行學生桌面照度檢查。

護理師進行教室黑板照度檢查。



總務處也請廠商測量教室內自然光線的數值。

台南市北區公園國小教室採光測量記錄表

測量日期: 115年2月12日 天氣: 晴 時段: 早上□下午 10:40

位置 照度 班別	黑板部分						講桌部分											
	左		中		右		前			中			後			後		
	上	下	上	下	上	下	左	中	右	左	中	右	左	中	右	左	中	右
101	1290	920	1765	1085	1200	975	900	1010	900	1210	1113	1145	1120	975	945			
102	1025	920	1650	1295	1290	950	1005	1050	1250	1110	1150	1095	1002	995	1105			
103	1305	955	1480	1205	1280	900	970	1180	945	1145	1124	1088	1002	900	950			
201	1778	1594	1700	1460	1168	1159	1121	1205	1115	1301	1280	1094	1252	1180	1210			
202	1595	925	1800	1124	1481	950	1168	950	1320	1125	1085	1098	955	1278	1170			
203	1350	1142	1675	1290	1255	1001	1085	1220	955	1250	1150	1205	1250	1265	985			
301	1580	920	1485	1203	1298	1274	960	1090	1228	1120	1177	1250	950	1302	1380			
302	1354	978	1395	1248	1420	1304	957	1290	1195	985	1195	1050	980	1148	1250			
303	1295	1003	1399	1186	1470	1120	922	1085	982	1070	1048	932	1250	1153	986			
401	1304	1020	1495	1285	1450	920	954	1012	940	984	1060	1275	840	942	1190			
402	1190	1004	1505	1180	1394	940	1004	862	789	785	850	750	904	790	788			
403	1300	980	1806	1295	1290	950	994	987	1190	1220	1265	1192	1350	1064	1250			

執行者: [林雪月] 學務主任: [程紹德] 校長: [朱英秀]

台南市北區公園國小教室採光測量記錄表

測量日期: 115年2月12日 天氣: 晴 時段: 早上□下午 10:20

位置 照度	黑板部分						講桌部分											
	左		中		右		前			中			後			後		
	上	下	上	下	上	下	左	中	右	左	中	右	左	中	右	左	中	右
501	1400	1102	1290	1108	1280	1010	975	1106	1120	945	1158	1168	1048	1140	1250			
502	1355	1050	1150	1100	1163	950	1040	1027	1205	1205	1051	1175	1525	1105	1200			
503	1490	1020	1530	1180	1480	1040	1095	1185	1115	1098	1128	1240	1495	950	1112			
504	1520	1005	1420	1124	1520	950	1185	1204	945	1207	1165	1135	1210	980	1112			
601	1350	1005	1281	1005	1280	950	1050	954	958	1098	1070	895	1195	870	1485			
602	1330	1050	1275	1095	1305	957	1198	1230	1035	1050	1175	894	1270	1105	1055			
603	1148	1084	1090	950	1498	1200	980	1065	1380	1103	1085	1187	1104	945	1075			

執行者: [林雪月] 學務主任: [程紹德] 校長: [朱英秀]

台南市北區公園國小教室採光測量記錄表

測量日期: 114年8月28日 天氣: 晴 時段: 早上□下午 11:30

位置 照度 班別	黑板部分						講桌部分											
	左		中		右		前			中			後			後		
	上	下	上	下	上	下	左	中	右	左	中	右	左	中	右	左	中	右
101	1320	900	1976	1160	1150	900	880	1030	872	1150	1133	1140	1040	980	952			
102	1042	900	1756	1365	1360	928	980	996	1130	1082	1080	1120	970	960	1080			
103	1320	928	1530	1150	1310	889	954	1018	937	1075	1044	1128	996	882	942			
201	1810	1654	1730	1460	1168	1159	1121	1159	1212	1297	1230	1014	1366	1128	1090			
202	1653	911	1729	1074	1511	938	1028	929	1121	1135	1118	1097	868	1128	1090			
203	1430	1052	1715	1300	1115	985	1165	1020	972	1258	1120	1043	1120	1125	928			
301	1710	917	1684	1243	1480	1244	947	1130	1235	1020	1201	1193	910	1028	1160			
302	1354	981	1408	1238	1460	1244	947	1130	1235	1020	1201	1193	910	1028	1160			
303	1486	988	1555	1056	1350	1060	915	1045	962	1090	1068	957	1260	1043	896			
401	1210	980	1660	1250	1486	944	914	1003	940	896	1010	1174	830	944	1250			
402	1270	905	1555	1030	1355	910	920	876	816	765	874	726	855	826	801			
403	1320	920	1800	1310	1210	900	990	1020	1210	1230	1140	1102	1370	975	1140			

執行者: [林雪月] 學務主任: [程紹德] 校長: [朱英秀]

台南市北區公園國小教室採光測量記錄表

測量日期: 114年8月28日 天氣: 晴 時段: 早上□下午 11:00

位置 照度	黑板部分						講桌部分											
	左		中		右		前			中			後			後		
	上	下	上	下	上	下	左	中	右	左	中	右	左	中	右	左	中	右
501	1440	1002	1290	1056	1370	1020	994	1060	1016	973	1201	1240	1039	1090	1169			
502	1410	900	燈管壞了	1164	945	1002	1092	1216	1150	1002	1211	1710	1040	1185				
503	1583	1020	1730	1310	1530	1051	1102	1249	1075	1203	1270	1231	1520	980	975			
504	1560	1005	1490	1230	1610	983	1210	1204	945	1116	1230	1150	1192	919	1006			
601	1310	980	1321	1101	1320	930	1075	976	898	1110	1040	902	1080	866	1595			
602	1340	1110	1305	1165	1296	986	1213	1209	1046	1067	1135	860	1124	908	1095			
603	1560	1184	1160	928	1510	1138	920	1012	1260	1068	1125	1112	1055	986	1120			

執行者: [林雪月] 學務主任: [程紹德] 校長: [朱英秀]

5. 項目	無菸無毒環境營造
簡述內容	定期更新禁菸標誌，打造無菸環境。
	
在晨會宣導電子菸的危害	學校入口張貼禁菸號誌。
	
四年級在運動會進場的主題是「煙害防治」，大家一起喊出「我拒菸，我驕傲」的口號。	高年級學生參與北區區公所「全民動起來，菸蒂不再來」誓師活動。