

臺南市 114 學年度石門國民小學

學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及
學生學習的良好環境

活動成果表

活動名稱	控制和改善校園物質環境
簡述活動內容	提供潔淨安全的校園環境
佐證資料(宣導照片、計畫、紀錄、簽到表等)	

臺南市安平區石門國民小學清洗報告書



水塔清洗




飲用水定期檢驗

台南市石門國小教室照明檢測登記表

班級	A	B	C	D	E	F	G	平均
101	969	797	1000	998	923	967	984	993
102	943	747	1200	932	777	1052	700	907
201	970	779	1306	971	883	1054	702	951
202	1016	750	1218	900	820	1132	704	934
301	779	706	1556	995	853	850	739	924
302	1289	871	1260	1050	945	960	707	1012
401	981	997	1150	960	735	945	755	932
402	1000	820	1060	1000	930	960	770	936
403	1104	824	1350	920	980	1350	1277	1115
501	1130	851	1350	710	790	1300	850	984
502	1222	916	1270	1200	977	1075	907	1081
503	1266	895	1300	1111	1090	1050	806	1074
601	955	886	1400	1250	998	1170	883	1077
602	1300	1100	1346	1200	998	1267	719	1133
603	830	706	1215	900	710	1050	580	856

【黑板面：不低於 750lux】



教室照度檢查紀錄



無菸無毒環境營造



盆栽移走底盤，避免滋生蚊蟲



設置防蚊貼片，減少蚊蟲