

每學期教室照度檢查紀錄

台南市龍山國小教室桌面及黑板之採光及人工照明設備情形調查紀錄表

檢查日期：113年2月7日 天候：晴 窗戶窗簾打開 檢查者：鄭淑分 單位：崇光 (LUX)

班級	狀況	桌								面				板		備註
		前右	前中	前左	中右	中中	中左	後右	後中	後左	右上	右下	中間	左上	左下	
一甲	開燈	1232	1009	956	1466	1164	1109	1253	958	897	1134	1265	898	1059	961	【】 教室黑板面： 開燈：不低於 575 00 L u x 】
二甲	開燈	1527	1062	852	1437	1280	1165	1273	1155	891	1781	1529	1267	1148	1020	
三甲	開燈	1563	1249	1236	1576	1249	1201	1657	1038	1037	1629	1654	1235	1146	1038	
四甲	開燈	1147	912	879	1148	1032	938	954	1137	1012	1066	982	895	875	860	
五甲	開燈	1273	1130	997	1426	934	952	1254	1031	975	1356	1479	1007	918	955	
六甲	開燈	1275	906	958	1243	1057	1049	1210	896	873	1123	1049	799	789	851	
圖書館	開燈	1467	1263	1145	1576	1488	1462	1559	1537	1354	1108	1049	1245	1223	1166	
電腦教室	開燈	1264	1357	1297	1212	1153	1263	1228	1137	1358	1045	956	895	976	857	
音樂教室	開燈	1446	912	1057	997	892	975	952	874	976	1579	1442	1264	887	806	
專科教室	開燈	1234	950	1045	1275	961	843	893	1049	877	1203	920	928	1026	1075	
美術教室	開燈	1466	1208	1141	1064	1075	1269	1150	1264	1223	1240	1257	1348	1359	1527	

護理師 **陳淑分** 教學組長 **陳淑分** 教導主任 **周家弘** 總務主任 **陳佳彥** 校長 **方建良**

建議：人工照明設備無故障
提醒老師開燈時請務必
窗簾全開 照明打燈燈

無菸無毒環境營造紀錄

