



校園禁菸



公布菸害防制法修正重點

建利環保顧問股份有限公司
 地址：高雄市中區中正路105號(原中區分局) 電話：(07)8150811 傳真：(07)8150819 聯絡人：李建國
 地址：高雄市中區中興路105號(原中區分局) 電話：(07)8150811 傳真：(07)8150819 聯絡人：李建國

專案編號：G0112005605

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：新南學堂區區公所
 檢驗地點：新南學堂區區公所
 檢驗日期：112年10月11日
 檢驗項目：飲用水

檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	51EA 4236, 539

檢驗人員：李建國
 檢驗日期：112年10月11日

報告專用章
 建利環保顧問股份有限公司
 負責人：李建國

第 1 頁 (共 2 頁) 040130

飲用水檢驗報告

建利環保顧問股份有限公司
 地址：高雄市中區中正路105號(原中區分局) 電話：(07)8150811 傳真：(07)8150819 聯絡人：李建國
 地址：高雄市中區中興路105號(原中區分局) 電話：(07)8150811 傳真：(07)8150819 聯絡人：李建國

專案編號：G0112005605

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：新南學堂區區公所
 檢驗地點：新南學堂區區公所
 檢驗日期：112年10月11日
 檢驗項目：飲用水

檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	51EA 4236, 539

檢驗人員：李建國
 檢驗日期：112年10月11日

報告專用章
 建利環保顧問股份有限公司
 負責人：李建國

第 2 頁 (共 2 頁) 040129

飲用水檢驗報告



教室照度検査

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：

檢核日期：

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
9	表2-6-4	各科實驗教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
12	表3-3	游泳池安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢核表	每學期中不定期教師自行檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 優 <input type="checkbox"/> 佳 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 劣

檢核人員：

教師兼代理主任
陳薇
 總務主任

校方代表：

永安國小
 校長 **周明毅**



臺南市後壁區永安國小校舍安全檢核小組執掌表

填表日期：113年1月30日

小組成員	職稱	姓名	負責工作	備註欄
召集人兼會議主席	校長	周明毅	綜理校舍安全檢核事宜	
執行秘書	總務主任	陳薇	辦理校舍安全檢核事宜	
成員	教導主任	陳俊吉	協辦校舍安全檢核事宜	
成員	家長會長	蔡佩芳	協辦校舍安全檢核事宜	
成員	教師代表	呂敏華	協辦校舍安全檢核事宜	
成員	教師代表	蔡惠珊	協辦校舍安全檢核事宜	

※1. 請視實際需求自行增減小組人數。

※2. 幼兒園由園長擔任召集人兼會議主席，主任擔任執行秘書，其餘成員職稱自行調整。

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市後壁區永安國民小學




檢核日期：113 年 1 月 30 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 各類門鎖無故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時有警示管理	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
12	樑柱、牆壁、樓地板（含一樓地板）	是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是, 且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度, 建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物 附屬 設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
15	其他			
檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為				

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考, 各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置, 並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	周明毅、蔡佩芳、陳薇、陳俊吉、呂敏華、蔡蕙珊   
----------	---

承辦人：

教師兼代理
總務主任 

總務主任：

教師兼代理
總務主任 

校長：

永安國小
校長 

校園安全檢查後續缺失改善調查表

學校名稱：臺南市後壁區永安國小

學校人數：87

校園安全檢核表檢核日期：113 年 1 月 30 日

填表日期：113 年 1 月 30 日

列管編號	不需填
<p>■無改善事項</p> <p>缺失改善進度：</p> <p><input type="checkbox"/>已自行處理完畢</p> <p><input type="checkbox"/>已向上級爭取經費處理完畢</p> <p><input type="checkbox"/>已向上級爭取經費尚未補助</p> <p><input type="checkbox"/>尚未處理</p> <p><input type="checkbox"/>其他：</p>	
簡述：	
檢附照片(貼 jpg 檔)	

製表人：

單位主管：

表 2-1

校園建築管理檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	陳 薇	√		
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	陳 薇	√		
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	陳 薇	√		
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	陳 薇	√		
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	陳 薇	√		
	3	教室門、鎖無損壞。	陳 薇	√		
	4	儲藏室門無損壞。	陳 薇	√		
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	陳 薇	√		
	2	有警示標語提醒進出人員。	陳 薇	√		
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	陳 薇	√		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	陳 薇	√		
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	陳 薇	√		
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	陳 薇	√		
	2	安裝牢固、不易倒塌。	陳 薇	√		
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	陳 薇	√		
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	陳 薇	√		
	3	內牆無出現裂縫現象。	陳 薇	√		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	陳 薇	√		
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	陳 薇	√		
	2	天花板無龜裂現象。	陳 薇	√		
	3	天花板無漏水的現象。	陳 薇	√		
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	陳 薇	√		
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	陳 薇	√		
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	陳 薇	√		
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	陳 薇	√		
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	陳 薇	√		
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	陳 薇	√		
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	陳 薇	√		
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	陳 薇	√		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
	4	木質欄杆無腐爛現象。	陳薇	√		
樓梯	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	陳薇	√		
	2	樓梯的地面無裂縫。	陳薇	√		
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	陳薇	√		
	4	樓梯間照明設備無損壞。	陳薇	√		
走廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	陳薇	√		
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	陳薇	√		
	3	走廊排水正常未見積水現象。	陳薇	√		
屋頂	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	陳薇	√		
	2	屋頂無漏水現象。	陳薇	√		
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	陳薇	√		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	陳薇	√		
	5	屋頂無雜草雜物。	陳薇	√		
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	陳薇	√		
	7	女兒牆上方無堆放物品。	陳薇	√		
地基圍牆	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	陳薇	√		
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	陳薇	√		
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	陳薇	√		
	4	地下室無積水。	陳薇	√		
升降設備	1	升降設備由管理人負責管理。	陳薇	√		
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	陳薇	√		
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	陳薇	√		
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	陳薇	√		
	5	已製作升降設備安全檢查表。	陳薇	√		
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	陳薇	√		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師兼代理
總務主任 陳薇

教師兼代理
總務主任 陳薇

教師兼代理
總務主任 陳薇

永安國小 周明毅
校長

表 2-2

消防安全管理要領檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項 目	項 次	檢 核 要 點	檢 核 人 員	檢 核 結 果		備 註
				符 合	待 改 進 事 項	
組 織	1	擬妥防護計畫。	陳 薇	V		
	2	成立消防安全防護小組。	陳 薇	V		
訓 練	1	定期召開會議及訓練。	陳 薇	V		
	2	實施防火教育宣導。	陳 薇	V		
	3	實施防火器材使用訓練。	陳 薇	V		
	4	實施避難逃生方法及逃生路線演練。	陳 薇	V		
	5	教職員工會使用防火避難逃生設備。	陳 薇	V		
	6	教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。	陳 薇	V		
警 報 設 備	1	火警警報設備可正常操作。	陳 薇	V		
	2	緊急廣播設備可正常操作。	陳 薇	V		
	3	緊急照明設備可正常操作。	陳 薇	V		
	4	定期維護警報設備。	陳 薇	V		
	5	設有專人管理。	陳 薇	V		
滅 火 設 備	1	消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	陳 薇	V		
	2	滅火器無過期，壓力充足。	陳 薇	V		
	3	設有專人管理。	陳 薇	V		
	4	定期保養及檢查。	陳 薇	V		
避 難 逃 生 設 備	1	有避難逃生路線圖。	陳 薇	V		
	2	緊急避難路線指標無損壞或脫落。	陳 薇	V		
	3	設置安全門且在門上設置出口標示燈。	陳 薇	V		
	4	安全門保持未上鎖狀態。	陳 薇	V		

項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
避難逃生設備	5	防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。	陳 薇	√	
	6	逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。	陳 薇	√	
	7	依規定設置各項避難器具。	陳 薇	√	
	8	設有專人管理。	陳 薇	√	
	9	定期維護檢查避難逃生設備。	陳 薇	√	
線路	1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。	陳 薇	√	
	2	電壓符合規定。	陳 薇	√	
	3	插座使用符合規定。	陳 薇	√	
	4	管線設置符合規定。	陳 薇	√	
	5	電器用品使用符合規定負荷量。	陳 薇	√	
	6	專人管理。	陳 薇	√	
	7	定期保養及檢查。	陳 薇	√	
危險物品管理	1	易燃物品按照規定儲存與管理。	陳 薇	√	
	2	化學藥品按照規定儲存與管理。	陳 薇	√	
	3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	陳 薇	√	
	4	廢棄物按照規定處理。	陳 薇	√	
	5	設有專人管理。	陳 薇	√	
	6	定期保養及檢查。	陳 薇	√	
防縱火	1	假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。	陳 薇	√	
	2	整理或保存場所內之可燃物。	陳 薇	√	
特殊記事：					

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人  組長  主任  校長：

防火管理人：陳薇

表 2-3

水電設備管理檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬體設備	1	水電安全設備符合規定。	陳薇	√		
	2	安全開關正常。	陳薇	√		
	3	線路絕緣良好。	陳薇	√		
	4	燈具電器使用量合乎負載量。	陳薇	√		
	5	線路無任意延長加裝。	陳薇	√		
	6	燈具懸掛牢固。	陳薇	√		
	7	水池、水塔清潔定期清洗。	陳薇	√		
	8	管線水龍頭無漏水。	陳薇	√		
	9	管道線路設施定期維護保養。	陳薇	√		
	10	消防設備符合規定。	陳薇	√		
行政措施	1	校園開放區與非開放區有隔離措施。	陳薇	√		
	2	電力公司如期檢視用電負載量。	陳薇	√		
	3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	陳薇	√		
	4	有編列維護經費。	陳薇	√		
	5	維護保養正常。	陳薇	√		
	6	危險區域明確標示。	陳薇	√		
	7	水電安全教育隨機配合教學。	陳薇	√		
	8	飲用水水質檢驗定期送檢。	陳薇	√		
特殊記事：						

附註：1. 每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師兼代理
總務主任 陳薇教師兼代理
總務主任 陳薇教師兼代理
總務主任 陳薇永安國小周明毅
校長

表 2-4

天然災害管理檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
硬體設備	1	各項安全設備應符合規定。	陳 薇	v	
	2	安全逃生標誌標示清楚。	陳 薇	v	
	3	滅火器無過期、失壓、失效。	陳 薇	v	
	4	有適當地點可設置緊急避難場所。	陳 薇	v	
防(救)災作為	1	成立防災救援組織，且可隨時動員。	陳 薇	v	
	2	有緊急應變計畫。	陳 薇	v	
	3	防救任務適當編配。	陳 薇	v	
	4	有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)	陳 薇	v	
	5	定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。	陳 薇	v	
	6	儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。	陳 薇	v	
	7	震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。	陳 薇	v	
	8	颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。	陳 薇	v	
	9	颱風前門窗是否關緊。	陳 薇	v	
	10	颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。	陳 薇	v	
	11	颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。	陳 薇	v	
	12	颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。	陳 薇	v	
	13	颱風後低窪地或地下室積水立即排除。	陳 薇	v	
	14	颱風後地下蓄水池是否受到污染。	陳 薇	v	
特殊記事：					

承辦人

教師兼代理
總務主任 陳 薇

組長

教師兼代理
總務主任 陳 薇

主任

教師兼代理
總務主任 陳 薇

校長

永安國小
校長 周明毅

表 2-5

運動遊戲器材管理檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	選擇安全材質之遊戲器材。	陳 薇	V		
	2	適時指導遊戲器材之使用方法。	陳 薇	V		
	3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象。	陳 薇	V		
	4	遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。	陳 薇	V		
	5	遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。	陳 薇	V		
	6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。	陳 薇	V		
	7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道。	陳 薇	V		
	8	器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。	陳 薇	V		
隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。	陳 薇	V		
	2	地樁穩固，且不突出地面。	陳 薇	V		
	3	鋼架平穩未腐蝕。	陳 薇	V		
蹺蹺板	1	兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。	陳 薇	V		無此設施
	2	木板未斷裂變形。	陳 薇	V		無此設施
	3	支架及栓扣牢固。	陳 薇	V		無此設施
	4	地樁穩固，且不突出地面。	陳 薇	V		無此設施
	5	扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。	陳 薇	V		無此設施
攀登架	1	地樁牢固，且不突出地面。	陳 薇	V		
	2	鋼管焊接牢固未腐蝕。	陳 薇	V		
平衡木	1	放置穩固。	陳 薇	V		無此設施
	2	支柱安全，無斷裂危險。	陳 薇	V		無此設施
	3	平衡木之正面平整。	陳 薇	V		無此設施

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
輪胎	1	輪胎裝置固定妥當。	陳 薇	V		無此設施
	2	輪胎表面平整無破損。	陳 薇	V		無此設施
	3	輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。	陳 薇	V		無此設施
迴轉地球	1	輪軸穩定。	陳 薇	V		無此設施
	2	鐵鏈、鋼管未銹損。	陳 薇	V		無此設施
	3	底台未破裂、鬆落。	陳 薇	V		無此設施
	4	有足夠潤滑劑，轉動無異聲。	陳 薇	V		無此設施
鞦韆	1	扶手處鍵孔未太大。	陳 薇	V		
	2	鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。	陳 薇	V		
	3	坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。	陳 薇	V		
	4	地面有保護墊或物。	陳 薇	V		
滑梯	1	著地處地面已做安全維護設施。	陳 薇	V		
	2	著地處與地面保持適當高度。	陳 薇	V		
	3	斜度以 40° 內為限。	陳 薇	V		
	4	爬梯梯階未破裂或鬆脫。	陳 薇	V		
搖椅	1	底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。	陳 薇	V		無此設施
	2	支架與座椅兩邊，有適當距離。	陳 薇	V		無此設施
	3	座椅附設安全帶。	陳 薇	V		無此設施
	4	座椅下之踏板，有適當距離。	陳 薇	V		無此設施
	5	結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。	陳 薇	V		無此設施
	6	吊鈞環扣未鬆開。	陳 薇	V		無此設施
爬杆	1	爬竿的結構完整。	陳 薇	V		
	2	爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。	陳 薇	V		
	3	爬竿下方鋪面材料且平坦。	陳 薇	V		
特殊記事：						

承辦人：

教師兼代理
總務主任 陳 薇

組長：

教師兼代理
總務主任 陳 薇

主任：

教師兼代理
總務主任 陳 薇

校長：

永安國小
校長 周明毅

表 2-6-1

一般專科教室安全檢核表

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、
美術教室、音樂教室…)

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設 備	1	設有專人管理。	陳 薇	√		
	2	訂定管理規則。	陳 薇	√		
	3	通風採光良好。	陳 薇	√		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。	陳 薇	√		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。	陳 薇	√		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛙。	陳 薇	√		
	7	消防設施可正常使用。	陳 薇	√		
	8	防盜措施可正常運作。	陳 薇	√		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。	陳 薇	√		
教 學 安 全 工 作 執 行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	陳 薇	√		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。	陳 薇	√		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。	陳 薇	√		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。	陳 薇	√		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。	陳 薇	√		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。	陳 薇	√		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。	陳 薇	√		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。	陳 薇	√		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。	陳 薇	√		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。	陳 薇	√		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。	陳 薇	√		
	12	回收能再利用之物品。	陳 薇	√		
	13	用後場地回復原狀、清潔。	陳 薇	√		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：






表 2-6-2

電腦資訊教室安全檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
電腦資訊教室安全設備	1	設有專人管理。	網管	√		
	2	訂定管理規則。	網管	√		
	3	穩定安全的電源、電壓。	網管	√		
	4	完善的防熱、防曬、防潮、防塵。	網管	√		
	5	建立檢修容易，使用方便之網路。	網管	√		
	6	有防範電腦病毒之措施。	網管	√		
	7	注意消防安全。	網管	√		
	8	有防盜設施。	網管	√		
	9	各種軟體置放設有專用櫥櫃。	網管	√		
	10	(不)定期維修、檢查，並建立紀錄。	網管	√		
電腦資訊教學安全工作執行	1	注意指導學生視力保健。	網管	√		
	2	指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。	網管	√		
	3	注意防範電腦病毒。	網管	√		
	4	指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。	網管	√		
	5	建立電腦設備使用紀錄。	網管	√		
	6	飲料、食物未帶入。	網管	√		
	7	指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。	網管	√		
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師陳盈憲

教師陳盈憲

教師兼代理
總務主任陳薇永安國小
校長周明毅

表 2-6-3

學校公共場所安全檢核表

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	陳 薇	√		
	2	訂定管理規則。	陳 薇	√		
	3	電源供應安全穩定	陳 薇	√		
	4	完善的防曬、防塵、防潮。	陳 薇	√		
	5	隔音空調設備良好。	陳 薇	√		
	6	窗簾布幕無破損。	陳 薇	√		
	7	消防器材無過期、失效。	陳 薇	√		
	8	防盜設備正常。	陳 薇	√		
	9	出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	陳 薇	√		
安全工作執行	1	字幕、焦距、音量控制適當。	陳 薇	√		
	2	不可隨意搬動器材。	陳 薇	√		
	3	建立使用紀錄。	陳 薇	√		
	4	注意學生秩序，安全維護。	陳 薇	√		
特殊記事：						

承辦人：



組長：



主任：



校長：



表 3-1

一般教學安全管理自我檢視表

校名：臺南市後壁區永安國小

檢視日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
教師素養	1	避免宗教性、政治性語言的灌輸。	√		
	2	避免性別、種族等偏見。	√		
	3	克制個人的好惡，理性處理學生問題及家長的質疑。	√		
	4	教學活動如具危險性，應注意防範措施。	√		
	5	避免不適當之身體接觸及有違專業倫理之師生互動。	√		
	6	教室安全設備缺損應立即通報。	√		
輔導與管教技巧	1	善用同理心及輔導技巧。	√		
	2	積極妥善處理學生問題並追蹤輔導。	√		
	3	善用群體力量（避免衝突時老師對全班同學）。	√		
	4	善用激勵性語言（避免羞辱性字眼）。對學生所表現之良好行為與逐漸減少之不良行為，應多予讚賞、鼓勵及表揚。	√		
	5	遇學生身心狀況特殊，需專業協助時，應主動要求輔導單位或其他相關單位協助。	√		
	6	學生人數控管確實。如缺席或中途離席時須詳細登記。	√		
	7	賞罰分明，主持正義及公平性，防止排擠現象。	√		
	8	留意學生的日記言談，特別是消極性語言或有輕生念頭。	√		
	9	違禁品列入暫時保管切勿沒收侵害學生的財產權。	√		
	10	注意於班規、班會或其他班級會議所為決議，不得訂定對學生科處罰款或其他侵害財產權之規定。	√		
	11	警覺偶發事件的徵兆如情緒、言語、行為等異常。	√		
	12	柔性勸導語言（避免語言暴力—挑釁、羞辱、謾罵、翻舊帳）。	√		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
	13	避免因學生個人或少數人之錯誤而處罰全班學生。	V		
	14	遇低學業成就學生時，應積極瞭解學生情況（如是否為學習能力不佳、對課業沒有興趣、或家庭因素等）並針對成因給予有效之輔導與管教方式，如仍無效，必要時應尋求社政或輔導相關專業機構支援或協助。	V		
	15	特殊問題學生處理盡量採取一對一方式（私下）。	V		
	16	遇學生衝突或師生嚴重衝突時立即通報尋求支援（勿單獨面對以求自保）。	V		
要求及宣導	1	教室內不嬉鬧、追逐、推擠、惡作劇。	V		
	2	學生上室外課應派專門同學關閉門戶以防遭竊。	V		
	3	教室設備定期安全巡視。	V		
	4	具備帶領學生緊急逃生的能力（熟悉逃生動線）。	V		
	5	培養愛物惜物的價值觀，能正確使用物品。	V		
	6	衛生疾病的宣導。	V		
特殊記事：					

註：本表供教師自我檢視。

填表人：_____

表 3-4-1

校外教學安全檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
學校安全措施	1	計畫經校務會議或訓導(學務)會議研討通過。	呂敏華	V		
	2	氣候、交通、特殊疫情、衛生條件均適合辦理活動。	呂敏華	V		
	3	召開工作會議，工作人員編組分工妥當。	呂敏華	V		
	4	編印校外教學活動手冊，分發師生參閱遵行。	呂敏華	V		
	5	訂定校外教學活動安全衛生保健守則。	呂敏華	V		
	6	乘車用餐、住宿、參觀有編組，並要求集體行動。	呂敏華	V		
	7	身體孱弱不適學生有特別安排。	呂敏華	V		
	8	參加學生均經家長書面同意。	呂敏華	V		
	9	未參加活動學生有適當安排，並通知家長。	呂敏華	V		
	10	有發文給參觀單位，請求解說或協助。	呂敏華	V		
	11	有辦理旅行平安保險。	呂敏華	V		
	12	選定會計、出納，專人保管經費。	呂敏華	V		
	13	各車備有簡易急救藥品及清潔袋。	呂敏華	V		
	14	各車備有緊急支援聯絡電話資料。	呂敏華	V		
	15	餐飲安排衛生良好。	呂敏華	V		
	16	住宿安排安全妥適。	呂敏華	V		
	17	訂有車輛租用契約，內容合宜。	呂敏華	V		
	18	行前有實施安全講習或行前說明會。	呂敏華	V		
	19	開車前點名。	呂敏華	V		
	20	行前學生車上座位規定。	呂敏華	V		
	21	發現有不宜按原計畫辦理之情況時，備有替代方案。	呂敏華	V		
	1	承包廠商有合法營業登記證，信譽良好。	呂敏華	V		

項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
2	車輛經監理單位最近一期檢驗合格。	呂敏華	V		
3	車齡符合主管教育機關之規定。	呂敏華	V		
4	車輛行車執照為營業用，並在有效期內。	呂敏華	V		
5	駕駛人具有該車種之合格及符合年資之職業駕駛執照。	呂敏華	V		
6	車輛檢修保養記錄良好。	呂敏華	V		
7	車輛制動設備功能良好。	呂敏華	V		
8	車輛燈具(前後燈、尾燈、方向燈、煞車燈)功能良好。	呂敏華	V		
9	車輛雨刷、喇叭功能良好。	呂敏華	V		
10	車輛備胎、隨車工具、故障警告標誌均堪用。	呂敏華	V		
11	車輛滅火器在期效內。	呂敏華	V		
12	車輛安全門功能正常，未受封閉，未堆積物品。	呂敏華	V		
13	車輛未存放危險易燃物品。	呂敏華	V		
14	車輛乘員人數未超載。	呂敏華	V		
15	駕駛員精神體力狀態正常。	呂敏華	V		
16	車上安裝警告標示及注意設備(例如：閃爍紅燈、貼「停止」標示)。	呂敏華	V		
17	出發前應對駕駛員實施酒測。	呂敏華	V		
18	行前應實施師生車輛防火及逃生演練。	呂敏華	V		
特殊記事：					

附註：本表配合學校辦理校外教學活動前，作全面安全檢核填表。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師兼學務組長 呂敏華

教師兼學務組長 呂敏華

教師兼代理總務主任 陳 薇

永安國小 校長 周明毅

表 3-5-1

嬉戲安全檢視表

校名：臺南市後壁區永安國小

檢視日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
安 全 宣 導	1	指導學生正確使用掃具方式。	√		
	2	宣導危險性工具（如美工刀）使用時之注意事項。	√		
	3	提醒學生嬉戲應避免身體上的過度觸碰、拉扯（多人拉扯、阿魯吧…）。	√		
	4	提醒學生教室內、走廊及樓梯間嚴禁奔跑、追逐、丟擲物品等。	√		
	5	勿惡意挑撥中傷或結夥取笑他人。	√		
	6	上下樓梯應保持距離勿推擠衝撞。	√		
	7	切勿惡作劇如拉開椅子、以腳絆人等。	√		
	8	教室內飲用水、營養午餐的提取，注意切勿燙傷或添加他物。	√		
	9	教室內物品擺放整潔，未堆積於走道或樓梯。	√		
	10	勿攜帶寵物到校。	√		
	11	勿攜帶及使用違禁品。	√		
	12	不可故意驚嚇他人。	√		
	13	不可模仿電視、電影情節以致傷害自身或他人。	√		
特殊記事：					

註：本表提供師生自我檢視。

填表人：_____

表 3-5-2

運動傷害防治安全檢視表

校名：臺南市後壁區永安國小

檢視日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
運動傷害防治	1	至適宜場所運動，切勿在教室、走廊、樓梯、陽台進行運動。	V		
	2	運動前務必暖身。	V		
	3	正確使用運動器材，切勿攀爬或搖晃運動器材。	V		
	4	穿著適宜的服裝、球鞋以防運動傷害。	V		
	5	遵守運動規則與師長的指示，切勿擅自行動。	V		
	6	身體不適應立即向師長反應，切勿勉強為之。	V		
	7	檢查運動場所是否安全無虞（如跳遠的沙坑是否鬆軟）。	V		
	8	各類運動場所應有安全檢核措施及操作說明。	V		
	9	盪鞦韆、溜滑梯、體能運動場或類似的戶外設備是否提供軟墊以避免摔傷（如海綿墊或沙堆等）。	V		
	10	勿過度競爭、動作粗暴。	V		
	11	運動場所之通風、採光應充足。	V		
	12	容許適當的活動量差異，勿做過度要求。	V		
特殊記事：					

註：本表供師生自我檢視。

填表人：_____

表 3-6

交通安全管理檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般行政	1	成立交通安全教育推行委員會。	呂敏華	√		
	2	定期召開委員會議。	呂敏華	√		
	3	詳擬推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。	呂敏華	√		
	4	校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。	呂敏華	√		
	5	檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。	呂敏華	√		
	6	設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。	呂敏華	√		
	7	實施校外交通安全巡查。	呂敏華	√		
	8	期末召開工作檢討會。	呂敏華	√		
	9	訂有獎懲辦法，切實執行。	呂敏華	√		
教學活動	1	各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。	呂敏華	√		
	2	適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。	呂敏華	√		
	3	適時辦理交通規則講解。	呂敏華	√		
	4	定期舉行交通安全常識測驗。	呂敏華	√		
	5	充實視聽教具，改進教材教法。	呂敏華	√		
	6	加強輔導違規學生。	呂敏華	√		
設施	1	校內人車分道，停車設施安全。	陳薇	√		
	2	警示標誌設置地點恰當，維護良好。	陳薇	√		
	3	重要設施能顧及殘障者需求。	陳薇	√		
	4	行人穿越道畫有明顯標線。	陳薇	√		
	5	上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。	陳薇	√		
	6	行人地下道或陸橋發揮功能。	陳薇	√		
	7	家長接送區規劃得宜。	陳薇	√		
	8	宣導自行雇用車輛之家長應注意交通安全相關規定。	呂敏華	√		

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
器材	1	專用背心、膠盔、臂章保管及使用良好。	呂敏華	√		
	2	指揮棒、哨子保管及使用良好。	呂敏華	√		
	3	擋車號誌及器材保管使用良好。	陳薇	√		
	4	使用具有警示效果之裝備器材、專用背心等物品，反光警示效果良好。	呂敏華	√		
	5	黃色雨衣、雨膠鞋、手電筒保管及使用良好。	呂敏華	√		
服務	1	放學路隊編組情況良好。	呂敏華	√		
	2	學生交通服務隊組訓、值勤狀況良好。	呂敏華	√		
	3	老師輪值導護，認真負責。	呂敏華	√		
	4	導護老師及隨車人員熟悉車禍現場處理流程。	呂敏華	√		
	5	志工家長能發揮導護功能。	呂敏華	√		
	6	學校附近設愛心商店協助學生安全。	呂敏華	√		
專車管理	1	購置(租用)的專車性能良好。	本校無學校專車			
	2	專車有定期的檢修、保養和維護。				
	3	遴選合格優良的司機。				
	4	(特教)設有隨車人員。				
	5	開車前做好例行檢查並作成紀錄。				
	6	學生專車停靠位置適當安全。				
	7	載送人數，切實依規定辦理。				
特殊記事：						

附註：1. 依各校實際需要，自訂檢查間隔期，並能指派專人負責檢查，惟每學期開學前宜全面檢核，學期末並全面檢討。

2. 專車管理部分設置備有專車之專權使用。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師兼代理
總務主任 陳薇

教師兼
學務組長 呂敏華

教師兼代理
總務主任 陳薇

永安國小
校長 周明毅

教師兼
學務組長 呂敏華

表 3-7

飲食衛生管理檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
學校自辦午餐	1	廚房應有良好通風，且場所光度至少 200 度以上，並有燈罩保護。				本校由白河國小中央廚房供餐
	2	出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。				
	3	廚具擺設之底層應與地面距離 15~20 公分，離牆至少 5 公分。				
	4	廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。				
	5	廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。				
	6	廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。				
	7	冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下 18 度，冷藏庫溫度須在攝氏 7 度以下。				
	8	庫內物品需排列整齊，容量應在 50%-60% 之間，不可過滿，以利冷氣循環。				
	9	調味品應與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。				
	10	砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。				
	11	食品調製完成後，需加蓋或遮蔽物。				
	12	定期實施自我安全檢驗，並作記錄。				
	13	定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。				
	14	每日應留存膳食樣品，並以 PE 保鮮膜放攝氏零下 5 度以下，予以冷藏或冷凍，並保存 2 日以上，以備查驗。				
餐盒訂購	1	對外訂製餐盒，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。				本校無訂購午餐餐盒
	2	選購廠商供應家數不能太少或只限一家。				
	3	廠商與學校運送距離以不超過車程 30 分鐘為原則。				
	4	每日應妥存膳食樣品，以便查檢。				

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
飲用水衛生	1	飲用水源應與廁所相距 15 公尺以上。	陳 薇	√		
	2	飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗 1 次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存 1 年。	陳 薇	√		
	3	水塔與水池應加蓋密封。每學期至少清洗 1 次。	陳 薇	√		
	4	自來水與井水或其他水源管線應分裝。並使用煮沸法。	陳 薇	√		
	5	指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。	陳 薇	√		
合作社衛生	1	室內外環境保持整齊清潔。無販賣禁售物品。	本校無合作社			
	2	包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏 60 度以上保溫設備內。				
	3	出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。				
	4	出售物品應標示製造廠商及保存期限。				
自帶便當	1	蒸飯設備保溫度應達攝氏 60 度以上。	本校學生無自帶便當者			
	2	家長送飯到校，應規劃設置場所，並請人看管。				
特殊記事：						

附註：1. 各項飲食設備，除每學期開學前實施定期檢視外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。

2. 送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師兼代理
總務主任 陳 薇

教師兼代理
總務主任 陳 薇

教師兼代理
總務主任 陳 薇

永安國小
校長 周明毅

表 3-8

校園公共衛生管理檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
校 園 環 境	1	校園內的廢棄容器，能立刻清除。	呂敏華	√		
	2	校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。	呂敏華	√		
	3	能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘…)	陳薇	√		
	4	能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩…)	陳薇	√		
	5	校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。				
	6	校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。				
	7	校園內低窪之處無積水現象。	陳薇	√		
	8	能定期清掃校園內水溝。	呂敏華	√		
	9	禁止使用列管殺蟲劑，避免生態環境汙染。	呂敏華	√		
	10	定期整修剪園花草樹木，妥適處理落葉、堆肥。	陳薇	√		
	11	加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。	陳薇	√		
	12	妥善安排校園打掃工作。	呂敏華	√		
	13	學校能立即且有效的排除各種汙染狀況(空汙、水汙、噪音等)。	陳薇	√		
	14	能隨時注意校園是否有老鼠、蟑螂、蚊、蠅、蚤等容易引發疾病的動物。	呂敏華	√		
	15	提供適當的衛生設施與安全用水，並加強維護保養。	陳薇	√		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
	16	適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。	陳薇	V		
計 劃 及 應 變	1	定期實施學生健康檢查。	護理師	V		
	2	定期追蹤已有病例的學生。	護理師	V		
	3	確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。	陳薇	V		
	4	定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。	護理師	V		
	5	編列學校衛生保健經費並確實執行。	護理師	V		
	6	能馬上掌握傳染人數並加以隔離。	護理師	V		
	7	有防治蚊蟲措施。	陳薇	V		
	8	疾病發生時能立即通報主管單位。	護理師	V		
	9	訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。	呂敏華	V		
	10	推行環境保護計畫，落實回收再造、節約資源及綠色消費。	呂敏華	V		
	11	推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。	呂敏華	V		
特殊記事：						

承辦人：

教師兼代理
總務主任 陳薇

組長：

教師兼
學務組長 呂敏華

主任：

教師兼代理
總務主任 陳薇

校長：

永安國小
校長 周明毅

教師兼
學務組長 呂敏華

護理師 張淑華

表 3-9

校園性侵害或性騷擾防治檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
行政措施	1	對教職員工生，定期辦理校園性侵害或性騷擾防治之教育宣導活動，並評鑑其實施成效。	呂敏華	V		
	2	蒐集性侵害或性騷擾防治及救濟等資訊，並於處理事件時主動提供予相關人員。	呂敏華	V		
	3	指導對性侵害或性騷擾發生時的處理方法。	呂敏華	V		
	4	全體員工都知道通報系統。	呂敏華	V		
	5	師生知道如何使用報警電話。	呂敏華	V		
防範措施	1	學生上學路線上有安全顧慮因素的，檢討並條列出來，加強防範措施。	呂敏華	V		
	2	對過早到校學生訂有安全措施。	呂敏華	V		
	3	學生午間活動訂有安全防範措施。	呂敏華	V		
	4	過晚放學學生訂有安全措施。	呂敏華	V		
	5	導護到校值勤、離校等都有明確規劃。	呂敏華	V		
	6	家長志工都編組配合巡查。	呂敏華	V		
	7	偏僻地區的廁所限制使用時間。	呂敏華	V		
	8	廁所設有安全警鈴、門下方留有安全距離。	陳 薇	V		
	9	偏僻的樓梯間定時巡查。	陳 薇	V		
	10	屋頂樓的進出管理良好。	陳 薇	V		
	11	地下室的使用管理適當。				無地下室
	12	避難室管理良好。				無避難室
	13	全校偏僻隱蔽死角處都能定期巡查，或設有照明及監視錄影器。	陳 薇	V		
	14	門禁管理(警衛巡邏)訂有注意事項。	陳 薇	V		
	15	定期檢討校園空間及設施之使用情形並記錄，依需要繪製校園危險地圖。	陳 薇	V		
	16	游泳池及其他設備未使用時管理良好。				無游泳池

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
人員管制	1	注意常在學校附近徘徊的人。	陳薇	V		列入保全工作事項
	2	對校內外工地工人進出都有管理。	陳薇	V		列入保全工作事項
	3	臨時工人的進出管理良好。	陳薇	V		列入保全工作事項
	4	對訪客、陌生人的進出訂有管理辦法。	陳薇	V		
	5	有精神異常徵候的人進入校園有嚴密的預防措施。	陳薇	V		列入保全工作事項
特殊記事：						

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師兼代理
總務主任 陳薇

教師兼代理
總務主任 陳薇

教師兼代理
總務主任 陳薇

永安國小
校長 周明毅

教師兼
學務組長 呂敏華

教師兼
學務組長 呂敏華

表 3-10

校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
行政措施	1	擬訂相關防治實施計畫。	呂敏華	V		
	2	建立防治人員編組與具體處理步驟。	呂敏華	V		
	3	掌握偏差行為傾向學生名冊，實施個別輔導。	呂敏華	V		
	4	針對高關懷學生不定期實施尿液篩檢。	呂敏華	V		
	5	建立校園明確生活規範，並能公正有效執行。	呂敏華	V		
防範與輔導	1	做好上下課期間及校園死角的巡查，防範事件發生。	陳薇			列入保全工作事項
	2	導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。	呂敏華	V		
	3	建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。	呂敏華	V		
	4	溝通教師間管教理念，避免太過於權威與嚴苛，造成師生衝突。	呂敏華	V		
	5	定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。	呂敏華	V		
	6	善加規畫學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。	呂敏華	V		
	7	做好被害人保護及事後心理輔導。	呂敏華	V		
	8	對加害者能採取有效導正方法，並防範其報復行為。	呂敏華	V		
	9	做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。	呂敏華	V		
	10	鼓勵教師、退休教師或社區志工參與認輔制度，協助關懷照顧學生。	呂敏華	V		
導師配合	1	親師之間保持聯繫並維持良好溝通管道。	導師	V		
	2	導師配合實施親職教育與班級家長座談會。	導師	V		
	3	觀察與發覺學生精神狀況。	導師	V		
	4	事件發生時，導師能配合處理。	導師	V		
	5	建立良好師生關係，提供學生紓壓管道。	導師	V		

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
社會資源	1	與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。	呂敏華	V		
	2	建立學生緊急就醫流程。	呂敏華	V		
	3	事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。	呂敏華	V		
	4	暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。	呂敏華	V		
	5	情節嚴重者，能得到支援，並能妥善處理，預防事態擴大。	呂敏華	V		
	6	個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之藥癮治療機構進行戒治。	呂敏華	V		
特殊記事：						

附註：1. 請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。

2. 平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必定能減少學生受到傷害。

承辦人：

教師兼學務組長 呂敏華

組長：

教師兼學務組長 呂敏華

主任：

教師兼代理總務主任 陳薇

校長：

永安國小 校長 周明毅

表 3-11

校園門禁管理檢核表

校名：臺南市後壁區永安國小

查核日期：113 年 1 月 30 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全設備	1	門窗、樓梯重要處所之安全護網定期檢修。	陳 薇	√		
	2	設置校園周邊圍籬，並定期檢修。	陳 薇	√		
	3	建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。	陳 薇	√		
	4	建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。	陳 薇	√		
	5	設置傳達室及會客室。	陳 薇	√		
	6	設置巡邏箱。	陳 薇	√		
	7	設置停車場並採人車分道，同受傳達室監控。	陳 薇	√		
	8	設置防盜警鈴及公共電話等設施。	陳 薇	√		
	9	設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。	陳 薇	√		
	10	設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。	陳 薇	√		
安全工作之執行	1	學校全體師生共識之建立與宣導。	陳 薇	√		
	2	訂有校舍責任區分配圖表。	陳 薇	√		
	3	門禁管理工作，能切實有效執行。	陳 薇	√		
	4	家長及訪客登記驗證切實。	陳 薇	√		
	5	學生離校、外出登記查證切實。	陳 薇	√		
	6	校園巡邏查堂工作執行落實。	陳 薇	√		
	7	校園偶發事件處理妥適。	陳 薇	√		
	8	校園開放管制工作妥適。	陳 薇	√		
	9	建立師生緊急聯絡資料。	陳 薇	√		
	10	與鄰近警察機關有聯繫機制。	陳 薇	√		
	11	師生車輛保管安全妥善。	陳 薇	√		
	12	建立罹患宿疾及行為特殊學生名冊。	陳 薇	√		
	13	訂定校園開放辦法，並切實執行。	陳 薇	√		
	14	成立學校防護團組織，並定期召開會議。	陳 薇	√		
	15	按時上下學與留校生之照顧。	陳 薇	√		
特殊記事：						

附註：每學期初檢核一次。

承辦人：

教師兼代理
總務主任 陳 薇

組長：

教師兼代理
總務主任 陳 薇

主任：

教師兼代理
總務主任 陳 薇

校長：

永安國小 周明毅
校 長

臺南市後壁區永安國小水塔清洗紀錄表

日期	工作內容	備註
112.01.03	清洗水塔	
112.03.06	清洗水塔	
112.05.08	清洗水塔	
112.07.03	清洗水塔	
112.09.04	清洗水塔	
112.11.06	清洗水塔	