中山國中 水池水塔清潔報告書 工務局苗木綠美化成果 消防安全設備檢修申報書

臺南市中西區中山國民中學

水

池

水

塔

清

潔

報

告

書

永豐餘聯合服務有限公司

TEL: 06-2656645 FAX: 06-2656454

作業日期: 113年2月2日

本公司清潔標準作業流程(客戶提出意見,現場可溝通調整)


- 1. 清洗前
 - 1.1 抵達客戶指定作業區域,與客戶溝通作業項目與注意事項。
 - 1.2 放置、組裝作業設備,並放置相關工具於指定處。
 - 1.3 作業前檢查馬達、液面控制設備運作狀況。
 - 1.4 開始抽取(洩漏)殘餘水體。
- 2. 清洗中
 - 2.1 進入槽體前進行氧氣濃度監測,無虞後才可進入槽體。
 - 2.2 進行施工前拍照。
 - 2.3 清洗液面控制器(浮球、雷達控制器或三腳控制棒),並檢測其功能。
 - 2.4 清洗水池、水塔壁面並以加壓水槍沖洗。
 - 2.5 清洗水池、水塔底部、以加壓水槍沖洗,並將底層汙水(物)排出槽體。
 - 2.6 進行施工後拍照。
- 3. 清洗後
 - 3.1 進行馬達送水作業,並檢測相關設備是否正常。
 - 3.2 整理清洗設備。
 - 3.3 向客戶報告作業中發現問題,並提供改善建議。
 - 3.4 客戶簽認、作業完成。







中山國中校區供水系統佈置圖



已作廢無使用

不鏽鋼蓄水池

永豐餘聯合服務有限公司 自來水有效餘氯檢驗紀錄表

客戶名稱:臺南市中西區中山國民中學

作業場址:南市中西區南寧街 45 號

作業日期:113/02/02

測量點數:11點

聯絡方式:

TEL: 06-2656645 FAX: 06-2656454

E-mail:

yfy2656645@gmail.com

項次	測量時間	科館名稱	檢驗數據 (ppm)	檢測人員 簽章	備註
1	15:20	科學館	03	王坤謀	
2	14:53	崇學樓	03	王坤謀	
3	15:45	敬業樓	0,3	陳俊名	
4	15:23	忠孝樓	0.3	王坤謀	
5	15:57	仁愛樓	0.3	陳俊名	
6	14:55	信義樓	0.3	劉建宏	
7	14:38	和平樓	0,3	劉建宏	
8	10:52	中山館	0,3	陳俊名	
9	15:41	寧南館	0.3	王坤謀	
10	15:53	報廢室	0-3	劉建宏	
11	15:10	樂群樓	0.3	陳俊名	
12					
13					
14	T.				

注意事項:

1. 本檢驗採用「分光光度計法」,存有一定的檢驗誤差值,如需更精準之數據,建議由專業實驗室採樣送驗(可由本公司代為聯繫,需額外計費)。

2. 有效餘氯建議值(自來水公司)為 0.2-1.0ppm。

報告覆核: 如果 引力 分子



清洗準備區



管路檢查作業中

施工日期:113年2月2日 永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、 永豐餘聯合服務有限公司




清洗中作業




電控檢查中作業

施工日期:113年2月2日 永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、 永豐餘聯合服務有限公司



(中山館)水池清洗前



(中山館)水池清洗後

作業日期:113年2月2日 永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、 永豐餘聯合服務有限公司



(科學館-1)水塔清洗前



(科學館-1)水塔清洗後

作業日期:113年2月2日 永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、 永豐餘聯合服務有限公司



(崇學樓東側-2)水塔清洗前



(崇學樓東側-2)水塔清洗後

作業日期:113年2月2日 永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、 永豐餘聯合服務有限公司



(和平樓-2)水塔清洗前



(和平樓-2)水塔清洗後

作業日期:113年2月2日 永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、 永豐餘聯合服務有限公司

臺南市政府工務局提供苗木綠美化成果照片

領苗單位	臺南市立中山國民中學	2								
核准文號	113年4月12日南市コ	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [種植(拍照)日期							
	1130532103 號函		113年4月30日							
栽植地點	臺南市立中山國民中	聯絡人及電話	總務處事務組長紀彥偉							
	學校園 062134792 分機 302									

栽植前照片





栽植前照片




栽植後照片(羅漢松1株、紅花玉芙蓉 22 株、武竹 20 株)







栽植前照片







栽植前照片

栽植後照片(金露花20株、雪茄花20株)





消防安全設備種類及數量表(中山國中附幼)

	1/4 1/4 >	MAC 17/3 ·	12 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	以里衣(十		111 -717	
樓層	117	1.F					合計
設備種類 數量	- 1F	電腦教室					(D. B)
滅火器	1						1
消防幫浦							
室內消防栓	<u> </u>						
测試用出水口							
室外消防栓							
撒水頭							
蜂鳴器							
自動警報逆止閥							
末端查驗閱							
撒水送水口							
泡沫原液槽							
比例混合器							
一齊開放閥						!	
泡沫噴頭					3		
感知撒水頭							
泡沫消防栓箱							
火警受信總機		1					1
手動報警機	<i>-</i>						
探測器	3						 3
住宅用火災警報器							
緊急廣播主機							
揚聲器							
出口標示燈	1						11
避難方向指示燈							
緊急照明燈	1						1
緩降機							
避難方向標示牌							
連結送水口							
水帶箱					.,		
排煙機							
排煙口							
啟動裝置							
緊急電源插座	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
發電機							
•••							
NA LL a							

備註:

- 1.本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。
- 2.本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足,得依檢修場所之實際狀況予以增修。

			滅		火		器	***	檢		查		表			
							檢	修	結	果						
檢	修項目		滅	火	器的) 種	別		مراد (رار			جد.	111-	n	處置拍	
		A	B	X.	B	E	F	Ø	判定		小	义	狀	九		
					夕		觀		檢	•	查					
設	設置數量	0							0							
置	設置場所	0							0							
狀	設置間隔	\circ							0							
况	適用性	\circ							\bigcirc							
杉	栗赤	0							0							
	本體容器	0							0				·			
•	安全插梢	0							0							
	壓把(壓板)	0							0							
. 15	護蓋(加壓式)	0							0							
滅	皮 管	0							0							
	噴嘴等	0							0	,						
火	壓力指示計	0							0							
	壓力調整器															
	(輪架型)		,	•												
器	安全閥															
L L	保持裝置 (掛勾或放置箱)	0						ĺ	\circ							
	車輪(輪架型)								/				·			
	氣體導入管	/														
	(輪架型)	/														
ļ			,		性		能		檢		查					
本體	本體容器								/	······						
容器	內筒															
內筒	液面指示	/							/							
滅火	性狀															
藥劑	滅火藥劑量	/							/							
加壓	用氣體容器	/										***				
壓	把(壓板)	/														
	皮管	/														
開閉	引式噴嘴等	/														
壓	力指示計								/							
	間整器(輪架型)	/							/							
	安全閥								/							
	封 板	/							/							
	墊 圏	/														

虹	吸管及氣體	導入管	/							/							
	過濾絲	罔	/							1							
備																	
註							=										
檢	機器名	稱	型:	式	校正-	年月日	製製	造歷	敬商	機器	名稱	型	式	校正年	三月日	製造廠	商
查	扳手		HW-1	15			S	SUP:	ER	固定	巨台					臺製	
器	量稱							臺灣	製								
材	內視針	滰	G81	2				AX	IS								
1	檢查日期	自自	民	國	1 1 3	年	0 2	月	0	6 日	至民	、國	1 1 3	年 (2	月 06	日
檢	姓名	許	壹郎	*	消防	7設備	師(-	士)	證書	字號	消士言	登字	1092 號	簽章	濱	<u> </u>	312
修	姓名				消防	7設備	師(-	士)	證書	字號				簽章	設備	士计宜	严
人	姓名				消防	7設備	師(-	士)	證書	字號				簽章			
員	姓名				消防	設備	師(-	士)	證書	字號				簽章			

備註:A:乾粉滅火器、B:泡沫滅火器、C:二氧化碳滅火器、D:海龍滅火器、E:水滅火器、F:強化液滅火器、G:大型滅火器。。

- 應於「種別,容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」;有不良情形時於判定欄內打「x」,並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

	樓層	場所	器具種類名稱	設置數量	檢修數量	合格數量	放射能力 測試數量	要修理數目	廢棄數量
外	1F	中山國中附幼	乾粉(蓄)	1	1	1	/	0	0
觀									
檢		7							
查									

			火警自動警報設	備檢了	至 表	(崇學樓)	
	修設	火警受	製造廠: 永揚				
储	自名稱	信總機	型 號: YF-1				
		1/5 -25 TJ	檢	修結	果		声吸以
	枚 1	修項目	種別、容量等內容	判定		不良狀況	─ 處置措施
			外 觀	檢	查	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
預併	電源	、緊急 外 形					
電池	原 (內	藏型) 標 示	24V1.2Ah*1	0			
		周圍狀況	設於1樓電腦教室	0			
受		外 形	壁掛型			•	
信		表示裝置	1L/5L	0			
總		電壓表	DC26V	0			
機		開 關		0			
等	,	標示		0			
	:	預備零件	保險絲	0			
	夕	形	·	0			
探	警	未警戒部分		0	<u> </u>		
測	戒	感知區域		0			
器	狀	適應性		0	: 		
	況	性能障礙		0			
手動	b ,	周圍狀況	,		l		
報警	<u>*</u>	外 型					
機							
	標	示 燈					
	響	外形	1		<u></u>		
农	置	<u> </u>) J. Ate			<u></u>	
		ルクで原	性 第 DC24V	檢		查	
預	備電源	端子電壓	DC24V	0			
	急電源	, 切換表置			.		
	藏型]) 允龟农直				and the same and t	
	19	結線接續					
		用 關 類		0			
ıΣέχ		呆 險 絲		0			
受信		監電器		0			
機		表示 燈		0			
及		通話裝置	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+			
中		古線接續					
継器		安 地	松加 治 独 治 加 化				
विय		付屬裝置 上"表二	移報守衛室火警受信總機		·	The state of the s	
		火災表示		0			
	[可路導通					

		局	差	動式												
		限	定	溫式					/							
	感	型	補	償式					/							
	熱	分	空氣	. 管式					/							
100	式	佈	熱電	宣偶式					/							
探		型	熱半	導體式					/							
測器		定	溫式	線型					/							
60	偵	局限	离	准子式		Ė			/							
	煙	间心	当	 色電式					/							
	式	光'	電式	分離型					/							
	火	焰	式探	測器					/							
	多	信号	虎探	測器					/							
	手	動朝	及警柱	幾					/							
	響	구	十量	等					/							
裝	置	D,	鳥動に	方式		□一齊 []分區		/							
	翟	積	性能			7秒	13		0							
		信號	包性自	岜					/	1						
					*	宗	合		枝	Ì		查				
	百] 時	動作						0							
偵	煙式	探浿	器之	感度					/							
地				音壓	,				/							
	約	合	動作						0							
備																
註																
立																
14	機	器名	稱	型	式	校正年月日	製造	廠商	機哭	名稱	型	式	校正年	- 月日	製造原	新商
檢查		用電		DM-9		121/11	LUTF		感度言		BG99		12.11	71 11	NATIO	
1272	加索			D1(1)			臺		·県甘	0.000	SL-4				LUTR	
材	加烟						臺		N E	1 41	OL I	001			LOTIC	
木	负查			自民		L 113 年 (6 日	至民	國 1	1 3	<u></u> 年 C	2	月 06	日
	姓			許壹郎		消防設備自			字號		登字 10		簽章		註畫郎	
檢修	姓		· *	田山田川		消防設備自			字號	加工可	x-√ 10	7 4 JIIIU	簽章	消散備	時許	主自写
人	姓					消防設備自			字號				簽章	Rapimores >	THE PARTY OF THE P	and proposition of the same of
員	姓之															
	メ土ノ	to l				消防設備的	四(士)	證書	字號				簽章			

^{1、}應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

²、檢查合格者於判定欄內打「 \bigcirc 」;有不良情形時於判定欄內打「 \times 」,並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

^{3、}對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

^{4、}欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

		火		警	自]	動		警	幸	<u>. </u>	設		備	(附	表-	-)				
ļ	防護區域							燦		測		3	_							I	T
			差重			定沿	盈式			負为	型式	ı			-ta-h	熱		4	7.1.		
			分	佈	型				局門	艮型	-	分布	離型	火	熱	煙	煙	多	地	手	檢
回	名	局		赤巾		局	線	離	子式	光气	電式	光	電式	焰	複合	複	複	信號	區 音	動	查
路			空	熱半	熱									式	古式	合	合	式 式	響響	報	
編		限	氣	導	電	限		非	蓄	非	蓄	非	蓄	探	局	式	局	探	!	警	結
號	稱		管	體	偶			蓄		蓄		蓄		測	限	局		測		機	果
		型	式	式	式	型	型	積	積	積	積	積	積	器	型	限	型	器	احدد	1224	
1	BF · 1F	3														型					0
									-			i									
										ļ											
								•										,			
			,																		
							.														
																_					
												_	-	_		1	_				
									-		-	-									· ·
									,												
_							-	\dashv					_								
,			_	_	-		-		_	_											
-	/																		\dashv	-	
_					_		_	-						-	-				+	\dashv	
	合計	3					\dashv											\dashv			0
備	1-4 W	J							<u>,l</u>				- 1							i	
油註																					
17.T.											,										

				標	示	設備	檢 查	表						
						檢 1	修 結	果						
梭	会修 項	頁 目	種別	、內容	等情	形	州市		T	白 山	: 20		處置措	施
			避難口	走廊		通道	判定		*	良狀	. <i>I</i> II			
					外	觀	檢 查							
指	緊急	外 形	0				0							
示(電源	標示	0				0							
指示(標示	外箱	外 形	0				0							
	標示面	辨識障礙	0				0							
燈	光	源	0				0							
\n\ \t+4	外	形	/				/							
避難	辨諳	战障礙	/				/							
指標	採	光	/				/							
					性	能	檢 查							
光	á	源	0				0	1						
檢	查 屏	引 嗣	0				0							
併	民 險 絲	糸 類	/				/							
純	吉線 接	美 續	0				0							
緊	急電	源	0				0							
信	號 裝	置置	/				/							
備			·											
註														
測機	卷器名稱	型型	式 校正	年月日	製造	造廠商	機器名	稱	型	式	校正年	月日	製造廠	商
定	照度計	LX-1	01		LUT	ΓRON								
機														
器														
檢查	查日期	自民	國 113	年 (2	月 0	6 日 3	至民	國	1 1 3	年 () 2	月 06	日
檢姓	名	許壹郎	消防	設備師	(士) 證書	字號	肖士言	登字 1()92 號	簽章	消	夢遠聲	संस
修姓	名		消防	設備師	(士) 證書	字號				簽章	設備	士叶宜	वित्र
人姓	名		消防	設備師	(士) 證書	字號				簽章			
員 姓	名		消防	設備師	(士) 證書	字號				簽章			

^{1、}應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

^{2、}檢查合格者於判定欄內打「○」;有不良情形時於判定欄內打「×」,並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

^{3、}對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

^{4、}欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

							緊	急	照	明	設	備	檢	查	表								
	1.6	15	-T	П					7	檢	修	結		果							+5 V	₽ 1 <u>4</u> 3	.le
	檢	修	垻	日		種別	、容	量	等內	容		判	定		不	良	狀	況			<u></u>	置措力	色
								外	1	觀		檢		查									
	緊	急	電	源																			
野芹	2 急	4	外	形			L	ED				C											38 11
照	限明煜	2	照日	明障礙																			
	光			源								C											
								性		能		檢		查									
	照			度			詳附	表	_														
	檢	查	開	閼								C											
	保	險	絲	類								/	/										
	結	線	接	續								C)										
	緊	急	電	源								C											
備註					,																		
檢	機器	1000	1000	型		校正	年月	_		造廠		機計	器名	稱	7		式	校	正年	-月日	# 7	見造馬	上商
查	照	度	計	LX-	101				LU	IKC)N							+			-		
器								-										+			_		
材	۸ +	- II		, -		1 1 2																0 6	
	<u></u>			自民		1 1 3	- 97			_	0 (-		臣民			1 3	1	F (r	月	0 6	
檢絡	姓名	-		許壹郎	,		方設付			-		字號	-	肖士言	證字	109	12 號	-	章	消散	所	幸學	Èß
修人	姓名						方設付			-		字號	+					-	章				
八員	姓名	-					方設付			-	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	字號	-					+	章				
八	姓名	7				油的	方設(有时	1(士) [記	立書	字號	١					슔	章				

^{1、}應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

^{2、}檢查合格者於判定欄內打「○」;有不良情形時於判定欄內打「×」,並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

^{3、}對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

^{4、}欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊急照明燈 (附表一)

樓層別	區域只	別 場所名稱	測定位置	光源種類	照 度
1 層	通道	中山國中附幼	1	LED	2.0lux
					-
					-
	,				
			-		
	-				
檢查日期	自民國 1	13年02月	06 日至民國	図 113 年 0	2月06日
檢姓名				字 1092 號 簽章	消费章型部
修姓名			登書字號	簽章	設備上叶豆叶
人姓名		消防設備師(士) 證	登書字號	簽章	
員 姓名		消防設備師(士) 證		簽章	

^{1、}應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

^{2、}檢查合格者於判定欄內打「○」;有不良情形時於判定欄內打「×」,並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

^{3、}對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

^{4、}欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

^{5、}照度應記載所測之勒克斯(lux)。

配線檢查表

□ 室內消防栓設備 □ 室內消防栓設備 □ 自動撒水設備 □ 小寨減火設備 □ □ 地水設備 □ □ 地水設備 □ □ 地外波火設備 □ □ 地外減火設備 □ □ 地外減火設備 □ □ 型 □ 型 □ 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	配 線 檢 查 表										
一般			10 to					Production for the con-	1914 1914		
清防安全設備種類			□水霧滅火設備	、霧滅火設備 □泡沫滅火設備 □冷卻撒水設備							
□大警自動警報設備			□射水設備	寸水設備 □惰性氣體滅火設備 □簡易自動滅火設備							
□緊急廣播設備 □連結送水管 □緊急電源插座 □無線電通信輔助設備 極修項目	消防-	安全設備種類	□乾粉滅火設備]乾粉滅火設備 □鹵化烴滅火設備 □一一九火災通報裝置							
□達結送水管 □緊急電源插座 □無線電通信輔助設備 □無線電通信輔助設備 種別、容量等內容 判定 不良狀況 水 複型			☑火警自動警報	設備 [瓦斯漏	氣火誓	警自動警	報設備			
□			□緊急廣播設備	✓	標示設何	精		☑緊急用	照明設	備	
検修			□連結送水管		消防專	用蓄力	K 池	□排煙電	設備		
種別、容量等内容 判定 不良狀況 水 複			□緊急電源插座]無線電	通信輔	輔助設備	i			
種別、容量等内容 判定 不良 狀況 外 觀 檢 查 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間		修 項 日		檢	修結	果			J	_表 置措施	
專用回路 ○ □ 解關器、斷路器等 ○ □ 研燃耐熱保護 ○ □ 經營體間值 電源回路 ○ □ 表示燈回路 ○ □ 警報回路 ○ □ ※標示設備及緊急照明設備內置蓄電池者,得採一般配線。 ※外觀檢查露漏配線處尚符合規定。 註 檢機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 總線電阻計 ST-2551 SEW 當總線電阻計 ST-2551 SEW □ 器 三用電表 DM-9020 LUTRON □ 村 □ □ □ 檢查日期 自民國113年02月06日至民國113年02月06日 □ □	100	7 7 1	種別、容量	等內容	判定		不良	狀 況		之里1110	
開闢器、斷路器等	外 觀 檢 查										
保險絲等	專	用回路			0						
耐燃耐熱保護 性能檢查 經費 環際回路 () 操作回路 ()<	開關	器、斷路器等			0						
機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 整 Emat DM-9020 LUTRON LUTRON A 使工年月日 財政協力 機畫日期 自民國113年02月06日 日日 日日 <t< td=""><td colspan="2">保險絲等</td><td></td><td></td><td>0</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	保險絲等				0	4					
 電源回路	耐火	燃耐熱保護			0						
 操作回路 表示燈回路 警報回路 ※標示設備及緊急照明設備內置蓄電池者,得採一般配線。 ※外親檢查露漏配線處尚符合規定。 社 機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 機器名 製造廠商 機器名 製造廠商 機器名 製造廠商 機器名				性 能	檢 查						
値 表示燈回路 ○ ○ ■ ※標示設備及緊急照明設備內置蓄電池者,得採一般配線。 ※外觀檢查露漏配線處尚符合規定。 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	絕	電源回路	9		0						
値 表示燈回路 ○ ○ ■ ※標示設備及緊急照明設備內置蓄電池者,得採一般配線。 ※外觀檢查露漏配線處尚符合規定。 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	緣電	操作回路			0						
 ※標示設備及緊急照明設備內置蓄電池者,得採一般配線。 ※外觀檢查露漏配線處尚符合規定。 檢 機器名稱 型 式 校正年月日 製造廠商 機器名稱 型 式 校正年月日 製造廠商	阻值	表示燈回路			0						
構 ※外觀檢查露漏配線處尚符合規定。 檢 機器名稱 型 式 校正年月日 製造廠商 查 經緣電阻計 ST-2551 SEW 三用電表 DM-9020 LUTRON 材 日 日 日 日 日 日 日		警報回路			0						
構 ※外觀檢查露漏配線處尚符合規定。 檢 機器名稱 型 式 校正年月日 製造廠商 查 經緣電阻計 ST-2551 SEW 三用電表 DM-9020 LUTRON 材 日 民國113年02月06日至民國113年02月06日	*	※標示設備及緊急照明設備內置蓄雷池者,得採一般配線。									
註 檢 機器名稱 型 式 校正年月日 製造廠商 機器名稱 型 式 校正年月日 製造廠商 查 絕緣電阻計 ST-2551 SEW 器 三用電表 DM-9020 LUTRON 材 Image: Control of the	111										
檢機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 查經緣電阻計 ST-2551 SEW 器三用電表 DM-9020 LUTRON 材 檢查日期 自民國113年02月06日至民國113年02月06日	THE THE WAS A STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO										
檢機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 查經緣電阻計 ST-2551 SEW 器三用電表 DM-9020 LUTRON 材 檢查日期 自民國113年02月06日至民國113年02月06日											
檢機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 機器名稱 型式 校正年月日 製造廠商 查經緣電阻計 ST-2551 SEW 器三用電表 DM-9020 LUTRON 材 檢查日期 自民國113年02月06日至民國113年02月06日											
查 絕緣電阻計 ST-2551 SEW 三用電表 DM-9020 LUTRON 材 日 檢查日期 自民國113年02月06日至民國113年02月06日	証										
查 絕緣電阻計 ST-2551 SEW 三用電表 DM-9020 LUTRON 材 日 檢查日期 自民國113年02月06日至民國113年02月06日											
器 三用電表 DM-9020 LUTRON 材 LUTRON 檢查日期 自民國113年02月06日至民國113年02月06日	檢機	幾器名稱 型	式 校正年月日	製造廠商	機器名	3稱	型式	校正年	月日	製造廠商	
核查日期 自民國113年02月06日至民國113年02月06日	查 絕	緣電阻計 ST-25	551	SEW							
檢查日期 自民國113年02月06日至民國113年02月06日		用電表 DM-90	20	LUTRON							
	材	(6)									
檢 姓名 許壹郎 消防設備師(士) 證書字號 消士證字1092號 簽章 海許賣取(簽贏)	檢查	查日期 自民	. 國 1 1 3 年	0 2 月 0	06日	至民	國 1	13年	0 2)	月 0 6 日	
		名 許壹自	消防設備!	師(士) 證	書字號	消士部	登字1092	號 簽章	游片房	郭(簽嘉)	
修 姓名 消防設備師(士) 證書字號 簽章 設備士 日 五十	修姓	名	消防設備日	消防設備師(士) 證書		字號			双早		
人 姓名 消防設備師(士) 證書字號 簽章			消防設備的	消防設備師(士) 證書							
員 姓名 消防設備師(士) 證書字號 簽章	員姓	名	消防設備日	師(士) 證	書字號			簽章			

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」;有不良情形時於判定欄內打「×」,並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

中山國中

校園安全地圖及設備檢修說明

校園防災地圖

滅火器

AED C

消防栓 二二二二


物資儲備點 1000



經度:東經120度20分32秒 臺南市立中山國民中學一校園防災地圖(地震火災) 緯度: 北緯22度98分48秒

災時家長接送區

111.05.05 總務處製



急救站 📥

通訊設備放置點

指揮中心

救援器材放置點 💢

室外避難處所 🔨

警衛室 (2)

鯔

例

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心 02-33437855 02-33437856

> 臺南市教育局 06-2991111

臺南市災害應變中心 06-2989119

中西區災害應變中心 06-2267151

警消醫療單位

臺南市警察局第二分局

06-2139070

臺南市消防局第七赦災 救護大隊南門分隊 06-2151510

> 郭綜合醫院 06-2221111

各類災害避難原則

先避難 再疏散 垂直線難

往高處避難 土石流 預防性撤離

路線標示

建築內路線 --->

建築外路線



一、前言



- 洗手台沒有水、水管堵住了、廁所不能沖水、課桌椅壞了、 教室插座不來電、廣播系統失聲了、粉筆沒了板擦破了、吊扇故障!! 冷氣不涼~~好熱啊~~~(敲碗!!)
- 天啊! 我們班天花板塌下來啦~~~
- 林林總總你/妳想的到的大小事務

• 攏總務啦~~~

事務組組長(分機302)

- 1. 工程採購招標相關業務
- **2.** 設備修繕管理工作(公物維修請到總務處登記)
- **5.** 物品採購相關業務
- 4. 財產、物品管理
- 5. 校園安全管理(含消防安檢、校舍安檢、 飲用水檢查、災害預防應變與善後處理)
- 6. 工友(守衛)管理、替代役申請與管理
- 7. 防護團業務及防災演練
- 8. 學校場館及設備外借申請



校舍介紹



忠孝樓(寧南書院) 仁愛樓(校長室、學務處與健康中心) 信義樓(教務處、各年級導師辦公室) 和平樓(輔導室與第五教師辦公室) 科學樓(各科實驗室及實習工廠) 崇學樓(電腦教室、多媒體教室、幼兒園) 敬業樓(總務處、人事、會計室、第四辦公室) 樂群樓(美術教室、音樂教室、家政教室) 中山館(活動場館、第六辦公室)







本學年重大工程實施時間

- a、中山國中太陽光電第二期工程:111/5~10月
- **5、警衛室及圍牆整修工程:**111/8~111/11
- c、信義和平樓前鋪面重整: 110/8~111/10 工程期間請各位同學切勿進入工區,不要靠 近工程圍籬,如行走時見警示帶或三角錐, **萬不可強行通過**。

重點節錄: 遠離工地, 確保安全

宣導事項



- 2、教室內外各類電器設備 (特別是冷氣!!)
 - 、水龍頭等,請務必確實注意節約使用

須確認相關設備皆已關閉。

否則會很恐怖(鳩恐怖~~~)

※因應教育部政策, 5、6、7、10月為免費使用, 其他時段則採使用者付費原則, 依本校冷氣設備使用維護方式管理之。

重點節錄:<u>節約能源,永續經營</u>

宣導事項



 教室內各項公物皆有賴全體師生共同維護,請務必妥善使用, 如有損壞或遺失,請立即至中山國中網頁公務專區—「設備維修 通報系統」填報或是到總務處填寫報修單,並持續追蹤檢修期程。

通報路徑如下:

中山國中首頁~公務專區~設備維修通報系統

重點節錄:<u>愛惜公物,主動通報</u>

中四國中

無菸無毒校園環境營造





