

項目四：支持性環境學校物質環境與網頁建置

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

一、飲用水定期檢驗

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢字第055號(原環署環檢字第055號)
 地址:高雄市府前區新街路285-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
 專案編號: GD112H06868

飲用水樣品檢驗報告

受檢單位: 臺南中西區忠義國民小學
 計畫名稱: 空
 採樣地點: 臺南中西區忠義路二段2號
 採樣單位: 建利環保顧問股份有限公司
 類別: 學校
 檢測目的: 定期檢測
 程序代碼: 空
 報告編號: 112-11-H06868
 報告日期: 112年11月24日
 收樣時間: 112年11月21日 16時30分

註:
 1. 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可,並依其公告之檢驗方法分析。
 2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並註明其方法偵測極限及單位(MDL)。
 3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為空得齊合之用。
 4. 本公司辦理檢驗採樣之報告單如下:
 廠機檢測類: 淨水類(GDI-03)、□飲水類(GDI-05)、□淨水類(GDI-08)、□淨水類(GDI-09)
 本報告已由採樣報告簽字人審核表簽,並簽於內附報告文件。
 5. 有標示“*”者,係委託單位無須提供檢驗費。
 6. 檢驗報告共 4 頁,分裝使用。
 7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群:最大限值:6CFU/100mL。

聲明書:
 (1) 茲將本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管規定,誠實進行採樣、檢測,絕無虛偽不實,如有違反,經政府機關所受損失應負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

負責人: 吳仁杰
 檢驗主管: 郭淑麗

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢字第055號(原環署環檢字第055號)
 地址:高雄市府前區新街路285-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
 專案編號: GD112H06868

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 採樣方法: NIEA W101.56A
 樣品編號: H-06868-03
 採樣日期: 112年11月21日 11時05分
 採樣位置: 明倫樓1樓北側幼兒園
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年11月21日 17時19分	112年11月22日 17時40分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢字第055號(原環署環檢字第055號)
 地址:高雄市府前區新街路285-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
 專案編號: GD112H06868

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 採樣方法: NIEA W101.56A
 樣品編號: H-06868-01
 採樣日期: 112年11月21日 10時48分
 採樣位置: 明倫樓3樓南側02
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年11月21日 17時19分	112年11月22日 17時40分

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢字第055號(原環署環檢字第055號)
 地址:高雄市府前區新街路285-9號7樓之1-2 電話:(07)8150815(代表號) FAX:(07)8150816 聯絡人:吳仁杰
 專案編號: GD112H06868

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱: 飲用水
 採樣方法: NIEA W101.56A
 樣品編號: H-06868-02
 採樣日期: 112年11月21日 10時58分
 採樣位置: 明倫樓2樓北側01
 樣品特性: 溶液

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年11月21日 17時19分	112年11月22日 17時40分

二、安全檢核表紀錄

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南中西區忠義國民小學

檢核日期：113年1月 日

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	表2-2	消防安全管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	表2-4	天然災害管理檢核表	應災前及災後檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	表2-5	運動器材管理檢核表	每學期開學前及每月檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	表3-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	表3-2	電腦管理安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	表3-3	學校公廁場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	表3-4	各類實驗教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢核表	每學期中不定期教師自行檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	表3-3	游泳池安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	表3-4	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	表3-5	車輛安全檢核表	每學期開學前全面檢視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	表3-5-1	掃帚安全檢核表	每學期中不定期教師自行檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢核表	每學期中不定期教師自行檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢核視時不定期抽檢	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19	表3-8	校園公廁衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20	表3-9	校園防護圍欄及柱體檢核表	每學期開學前及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學前及學期中檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22	表3-11	校園門窗管理檢核表	每學期開學前檢核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

檢核人員：

校安代表：

校園安全檢核表

學校名稱：臺南中西區忠義國民小學 檢核日期：113年1月 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		危險物品存放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱（槍）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
10		外牆磁磚(泥灰土)是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築間隔	寬度是否明顯改變	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，異修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11		寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12	樓、牆、牆壁、樓地板(含一樓地板)	樓、牆、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12		是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢核) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
12		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通門是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建物附屬設備	鋼網是否鏽蝕或螺絲鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上欄杆是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
15	其他	樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		檢查結果補充說明及建議處置、因應作為		

※ 本自主檢表所列檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校會安全檢核小組

承辦人：

總務主任：

校長：

表2-6-1

一般專科教室安全檢核表


(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、美術教室、音樂教室...)


校名：臺南中西區忠義國民小學 查核日期113年1月 日

項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
1	設有專人管理。		<input checked="" type="checkbox"/>		
2	訂定管理規則。		<input checked="" type="checkbox"/>		
3	通風採光良好。		<input checked="" type="checkbox"/>		
4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。		<input checked="" type="checkbox"/>		
5	訂定安全使用說明、規則或圖示。		<input checked="" type="checkbox"/>		
6	注意防塵、防潮、防鼠、防蛀。		<input checked="" type="checkbox"/>		
7	消防設施可正常使用。		<input checked="" type="checkbox"/>		
8	防護措施可正常運作。		<input checked="" type="checkbox"/>		
9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		<input checked="" type="checkbox"/>		
1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。		<input checked="" type="checkbox"/>		
2	教學時向學生說明使用工具安全規定。		<input checked="" type="checkbox"/>		
3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。		<input checked="" type="checkbox"/>		無此設備
4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。		<input checked="" type="checkbox"/>		
5	使用設備後放置原處，歸「零」或加封套。		<input checked="" type="checkbox"/>		
6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		<input checked="" type="checkbox"/>		
7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		<input checked="" type="checkbox"/>		
8	使用後妥善清潔、擦拭。		<input checked="" type="checkbox"/>		
9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。		<input checked="" type="checkbox"/>		
10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。		<input checked="" type="checkbox"/>		
11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。		<input checked="" type="checkbox"/>		
12	回收能再利用之物品。		<input checked="" type="checkbox"/>		
13	用後場地回復原狀、清潔。		<input checked="" type="checkbox"/>		

特殊記事：

承辦人：陳宜凌 校長：莊政富 副校長：陳宜凌 主任：教師王伍林德宗 校長：林泓成







三、水塔清洗紀錄

忠義國小

水池
水塔
清潔
報告
書

安得富除蟲清潔行
TEL: 06-2656645 FAX: 06-2656454
作業日期: 113年2月5日

**安得富除蟲清潔行
自來水有效餘氯檢驗紀錄表**

客戶名稱: 忠義國小 聯絡方式: TEL: 06-2656645
 作業場址: 南市中西區忠義路二段2號 FAX: 06-2656454
 作業日期: 113/02/05 E-mail: yfy2656645@gmail.com
 測量點數: 2點

項次	測量時間	科別名稱	檢驗數據 (ppm)	檢測人員 簽章	備註
1	16:05	明倫樓	0.2	◎	
2	11:20	至聖樓	0.3	◎	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

注意事項:
 1. 本檢驗採用「分光光度計法」, 存在一定的檢驗誤差值, 如需更精準之數據, 建議由專業實驗室採樣送驗(可由本公司代為聯繫, 需額外計費)。
 2. 有效餘氯標準值(自來水公司)為 0.2-1.0ppm。

報告覆核:

忠義國小清洗報告書



2024/2/5
清洗準備區



2024/2/5
管路檢查作業中

施工日期: 113年2月5日
 永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
 永豐餘聯合服務有限公司
 服務專線: 06-2656645

忠義國小清洗報告書



2024/2/5
清洗中作業



2024/2/5
電控檢查中作業

施工日期: 113年2月5日
 永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
 永豐餘聯合服務有限公司
 服務專線: 06-2656645

忠義國小清洗報告書



2024/2/5
(至聖樓)水池清洗前



2024/2/5
(至聖樓)水池清洗後

作業日期: 113年2月5日
 永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
 永豐餘聯合服務有限公司
 服務專線: 06-2656645

忠義國小清洗報告書



2024/2/5
(明倫樓-1)水池清洗前



2024/2/5
(明倫樓-1)水池清洗後

作業日期: 113年2月5日
 永豐餘水池水塔清潔有限公司、安得富除蟲清潔行、
 永豐餘聯合服務有限公司
 服務專線: 06-2656645

四、學校提醒之標語




說明：走廊上的”禁止奔跑”標語提醒學生不要奔跑，避免撞傷同學。



說明：忠義門、府前門、辦公室的牆壁上”禁菸標語”提醒訪客及全校同仁，校園全面禁菸，確保師生不會受到二手菸危害。



說明：牆壁上指導消防栓的操作方法



說明：洗手台張貼正確洗手七步驟，提醒師生減少手部細菌。



說明：在護欄張貼”禁止攀爬”，提醒學生勿攀爬。



說明：廁所外洗手台張貼“正確洗手，遠離疫病”，提醒全校師生洗手的重要。

五、學生參與校園美化綠化工作



說明：晨間活動時間，全校學生參與校園美化綠化工作，共同維護環境。



說明：晨間活動時間，全校學生打掃整理垃圾



說明：在每週二、五全校做資源回收



說明：草皮維護期間，學生不踩草皮

六、教室照度檢查紀錄

教室採光測量記錄表

測量日期：112年9月13日

位置 照度 班別(Lux)	黑板部分									課桌部分									時間	天氣		
	右上	右中	右下	中上	中中	中下	左上	左中	左下	平均	前右	前中	前左	中右	中央	中左	後右	後中			後左	平均
一-1	789	891	901	749	784	811	802	784	823	815	698	772	875	865	872	784	658	699	750	775	8:30	晴
一-2	892	867	887	858	854	869	711	801	921	851	759	634	692	770	699	825	711	785	833	751	9:00	晴
一-3	960	852	798	894	890	859	872	765	897	865	721	802	690	723	822	706	892	780	895	781	9:30	晴
一-4	871	845	859	831	870	921	768	846	846	851	691	687	801	792	689	765	768	698	920	757	10:00	晴
一-5	845	901	842	885	752	795	798	759	920	833	850	689	730	802	697	770	689	768	638	737	10:30	晴
二-1	798	799	831	862	894	998	841	856	904	865	795	845	550	802	788	599	799	900	875	773	13:30	晴
二-2	842	894	854	872	792	750	850	874	866	844	768	820	789	789	795	852	850	831	785	809	14:00	晴
二-3	789	905	867	921	782	987	875	892	892	879	901	755	758	699	894	791	885	769	872	814	14:30	晴
二-4	768	941	849	758	794	958	891	794	840	844	852	765	735	879	845	687	864	85	958	741	15:00	晴
二-5	887	871	822	854	882	875	798	891	890	863	845	778	799	649	996	950	634	703	669	780	15:30	晴

檢測標準：教室桌面照度不低於500lux且燈光不閃爍。教室黑板照度不低於700lux且黑板不反光。

結論與建議：

1. 本次採光檢測教室桌面照度和黑板照度均未低於標準且未發現燈光有閃爍情形。
2. 各班應依陽光強度調整窗戶、窗簾或室內燈光，以免引起反光。

教室採光測量記錄表

測量日期：112 年 9 月 14 日

位置 照 度 班 別 (Lux)	黑板部分										課桌部分								時間	天氣		
	右 上	右 中	右 下	中 上	中 中	中 下	左 上	左 中	左 下	平 均	前 右	前 中	前 左	中 右	中 央	中 左	後 右	後 中			後 左	平 均
三 1	907	846	908	890	795	758	780	887	789	840	762	784	822	691	809	669	901	857	852	794	8:30	晴
三 2	822	851	874	867	884	780	856	894	887	857	658	897	799	560	865	782	878	884	824	794	9:00	晴
三 3	876	850	865	792	892	824	785	867	850	845	795	688	699	689	785	795	894	803	864	779	9:30	晴
三 4	799	863	792	779	921	891	840	859	875	847	802	752	759	851	762	778	867	758	870	800	10:00	晴
三 5	854	795	856	859	892	795	908	871	860	854	842	802	802	853	781	689	822	780	846	802	10:30	晴
四 1	872	848	829	951	905	878	887	869	879	880	785	768	350	798	795	852	895	598	882	747	13:30	晴
四 2	879	890	951	972	906	877	864	872	869	898	801	782	795	759	787	868	782	786	790	794	14:00	晴
四 3	850	879	925	968	972	869	879	761	894	889	798	842	768	689	857	775	809	820	799	795	14:30	晴
四 4	867	850	875	951	879	865	895	908	858	883	842	788	795	729	799	825	859	759	890	810	15:00	晴
四 5	798	846	867	965	869	891	849	866	897	872	820	765	784	738	856	854	789	780	854	804	15:30	晴

檢測標準：教室桌面照度不低於 500lux 且燈光不閃爍。教室黑板照度不低於 700lux 且黑板不反光。

結論與建議：

1. 本次採光檢測教室桌面照度和黑板照度均未低於標準且未發現燈光有閃爍情形。
2. 各班應依陽光強度調整窗戶、窗簾或室內燈光，以免引起反光。

教室採光測量記錄表

測量日期：112 年 9 月 15 日

位置 照 度 班 別 (Lux)	黑板部分										課桌部分								時間	天氣		
	右 上	右 中	右 下	中 上	中 中	中 下	左 上	左 中	左 下	平 均	前 右	前 中	前 左	中 右	中 央	中 左	後 右	後 中			後 左	平 均
五 1	756	881	792	987	850	920	850	872	869	864	699	792	795	825	780	865	865	790	753	796	8:00	晴
五 2	759	875	866	856	862	820	960	877	832	856	745	756	825	850	741	895	900	784	699	799	8:30	晴
五 3	867	864	897	872	887	856	948	859	890	882	795	788	754	855	891	790	850	786	720	803	10:00	晴
五 4	849	872	869	894	859	854	897	877	897	874	859	725	865	892	786	725	789	820	824	809	10:30	晴
六 1	894	820	853	795	865	748	865	894	942	853	756	768	769	894	856	698	879	812	850	809	13:00	晴
六 2	887	859	865	786	856	874	849	821	895	855	698	785	889	871	675	872	852	698	840	798	13:30	晴
六 3	865	846	844	890	865	821	866	890	789	853	748	799	942	767	650	799	698	689	580	741	14:00	晴
六 4	857	850	869	900	798	839	875	958	867	868	795	748	789	895	891	670	789	872	841	810	14:30	晴
六 5	798	871	785	890	785	845	859	968	821	847	824	768	895	857	785	845	759	856	754	816	15:00	晴

檢測標準：教室桌面照度不低於 500lux 且燈光不閃爍。教室黑板照度不低於 700lux 且黑板不反光。

結論與建議：

1. 本次採光檢測教室桌面照度和黑板照度均未低於標準且未發現燈光有閃爍情形。
2. 各班應依陽光強度調整窗戶、窗簾或室內燈光，以免引起反光。